CALIDAD INDUSTRIAL
Microbiología y Asesorías S.A.S
NIT 830 125 175-9

EMPRESA: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS / GRUPO GIESS	**FECHA TOMA DE MUESTRA: 2024-09-18**
DIRECCIÓN TOMA DE MUESTRA: CARRERA 69 H No 78ª-17	**FECHA DE ANÁLISIS: 2024-09-18**
TELEFONO: 3102548803	
CONTACTO Ing. CARLOS LIGARRETO	**FECHA ENTREGA DE RESULTADOS: 2024-09-25**
CORREO ELECTRONICO CONTACTO: gerencia@grupogiess.co	**MUESTREO REALIZADO POR: CALIDAD INDUSTRIAL SAS**

INFORME No. 074431

MUESTRA	LUGAR TOMA DE MUESTRA	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	TÉCNICA	RESULTADOS	NORMA Rs. 2115/2007	CONCEPTO
AGUA POTABLE	LLAVE LAVAMANOS PARA EL PERSONAL	Rto. Mesófilos aerobios	FILTRACIÓN POR MEMBRANA	23 UFC / 100 cm^3	100 UFC/100 cm^3	DENTRO DE NORMA
		Coliformes Totales	SUSTRATO DEFINIDO	0 UFC/ 100 cm^3	0 UFC/100 cm^3	DENTRO DE NORMA
		E. coli	SUSTRATO DEFINIDO	0 UFC/ 100 cm^3	0 UFC/100 cm^3	DENTRO DE NORMA

Método de muestreo simple
UFC/cm^3: Unidad Formadora de Colonia sobre centímetro cubico
RSS: Recuento Siembra en Superficie
A/P: Ausencia / Presencia
RSP: Recuento Siembra en Profundidad
MNPC: Muy Numeroso Para Contar
NMP: Numero Más probable

RESULTADOS VALIDOS ÚNICAMENTE SOBRE LAS MUESTRAS ANALIZADAS. SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

CONCEPTO MICROBIOLÓGICO: LA MUESTRA CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 2115 / 2007 PARA AGUA POTABLE, BAJO LOS PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (COLIFORMES TOTALES, *E. COLI*) Y CUMPLE EL PARÁMETRO MICROBIOLÓGICO SUGERIDO (MESÓFILOS AEROBIOS) POR LA RESOLUCIÓN.

LUISA FERNANDA PEREZ PARRA
DIRECTOR TÉCNICO

INFORMACION CONFIDENCIAL Y SECRETA, LAS PERSONAS QUE LA RECIBEN SON RESPONSABLES POR SU SEGURIDAD Y USO INDEBIDO