REPORTE DE RESULTADOS No. MI-3754

EMPRESA: : GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS / GRUPO GIESS	**FECHA TOMA DE MUESTRA: 2026-03-26**
DIRECCIÓN: CARRERA 69 H No 78ª-17	**FECHA DE ANÁLISIS: 2026-03-26**
TELEFONO: 3102548803	
CONTACTO: Ing. CARLOS LIGARRETO	**FECHA ENTREGA DE RESULTADOS: 2026-04-02**
CORREO ELECTRONICO CONTACTO: gerencia@grupogiess.co	**MUESTREO REALIZADO POR: MICROINDUSTRIAL SAS**

MUESTRA	LUGAR TOMA DE MUESTRA	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	TÉCNICA	RESULTADOS	NORMA Rs. 2115/2007	CONCEPTO
AGUA POTABLE 500 ML	GRIFO LAVAPLATOS SEDE SENA COCINA-C	Rto. Mesófilos aerobios	FILTRACIÓN POR MEMBRANA	3 UFC / 100 cm^3	100 UFC/ 100 cm^3	DENTRO DE NORMA
		E. coli	SUSTRATO DEFINIDO	0 UFC/ 100 cm^3	0 UFC/ 100 cm^3	DENTRO DE NORMA
		Coliformes Totales	SUSTRATO DEFINIDO	0 UFC/ 100 cm^3	0 UFC/ 100 cm^3	DENTRO DE NORMA

Método de muestreo: Simple
UFC/ 100 cm^3: Unidad Formadora de Colonia sobre 100 cm^3 **RSP: Recuento Siembra en Profundidad** **RSS: Recuento Siembra en Superficie**
MNPC: Muy Numeroso Para Contar **A/P: Ausencia / Presencia** **NMP: Numero Más probable**

RESULTADOS VALIDOS ÚNICAMENTE SOBRE LAS MUESTRAS ANALIZADAS. SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 2115 / 2007 PARA AGUA POTABLE

LUISA FERNANDA PEREZ PARRA
DIRECTOR TÉCNICO