PLAN-SST-003 V-001
PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
EDIFICIO CUELLAR

ELABORADO POR: Mariana Villegas Gómez y Lina María Gómez Benjumea

Metodología: Modelo ARL SURA

PRESENTACIÓN

El plan de Prevención y Preparación para afrontar emergencias consiste en un conjunto de estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo colectivo que comprende las políticas, la organización, normas y procedimientos que debe tener la empresa, para prevenir y disminuir los niveles de riesgo ante una situación de emergencia que afecten las personas, los recursos, los procesos productivos y el medio ambiente, incluyendo actividades que deben ser administradas de una manera adecuada y eficiente, tales como la formulación y ejecución de programas, planes y proyectos relacionados con: la adopción de medidas tendientes a prevenir y mitigar los efectos que las diferentes amenazas (internas o externas) puedan generar. Incluye acciones relacionadas con la legislación, la organización para afrontar situaciones de emergencia, las acciones relacionadas con los planes operativos de emergencia, la capacitación, el entrenamiento, el suministro de los recursos necesarios para hacer frente a una emergencia y la recuperación del proceso productivo en el menor tiempo posible, con acciones que disminuyan el lucro cesante y la susceptibilidad a sufrir nuevos efectos dañinos en el futuro.

REQUISITOS LEGALES

1. Declaración universal de los derechos humanos (ONU 10 de diciembre de 1048)
2. Código sanitario Nacional Colombiano (Ley 9 de 1979), Título III
3. Resolución 1016 de 1989. Organización, funcionamiento y formas de los programas de salud ocupacional
4. Estatuto de seguridad industrial (Resolución 2400 de 1979): Requisitos para los centro de trabajo
5. Decreto ley 1295 de 1994. Sistema general de riesgos profesionales
6. Decreto 1400 de 1984 y disposiciones reglamentarias: Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes

REQUISITOS TÉCNICOS

1. NSR 10: Norma Colombiana de diseño y Construcción Sismo resistente, Asociación colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010
2. NTC: Normas Técnicas Colombianas
- NTC 1700: Establece los requisitos mínimos que debe cumplir los edificios para facilitar la evacuación de los ocupantes de una edificación en caso de fuego u otra emergencia
- NTC 1410: Símbolos gráficos de evacuación.
- NTC 1461: Colores y señales de seguridad
- NTC 1867: Sistema de señales contra incendio.
- NTC 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo.
- NTC 1931: Seguridad contra incendios. Señales.
- NTC 2885: Extintores portátiles. Generalidades.
- 4166: Equipo de protección y extinción de incendio
- mas Técnicas Internacionales
- NFPA 1. Código de prevención de incendios
- NFPA 10. Norma para extintores portátiles.
- NFPA 30. Código para líquidos inflamables y combustibles.
- NFPA 72. Sistema de alarmas
- NFPA 170. Símbolos de seguridad contra incendios
- NFPA 600. Norma sobre brigadas privadas contra incendios
- NFPA 1410. Norma sobre ataque inicial de incendios
- NFPA 1600. Prácticas recomendadas para el manejo de desastres.
- NFPA 101. Riesgos contra seguridad humana

OBJETIVO GENERAL

Disminuir los niveles de Riesgo de cada una de las amenazas existentes en el EDIFICIO CUELLAR, mediante un plan de Prevención y Mitigación, que permita la reducción de la Vulnerabilidad existente en cada uno de los componentes del sistema productivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conformar los grupos , que permitan la participación de las personas en la prevención y control de emergencias como cultura organizacional y del centro empresarial
- Analizar las diferentes amenazas de tipo natural, tecnológico y antrópico que pueden afectar las personas, recursos, procesos productivos y medio ambiente.
- Determinar la vulnerabilidad sistemas y procesos, las personas y los recursos estructurales y no estructurales.
- Establecer los niveles de riesgo para cada una de las amenazas.
- Implementar un plan de prevención y mitigación que intervenga la amenaza y la vulnerabilidad administrativa, las personas y los recursos estructurales y no estructurales.
- Realizar un inventario de recursos básicos a tener dentro de la instalación con miras a atender una posible emergencia.
- Definir una estructura organizacional básica para prevención y atención de emergencias.
- Estructurar unos procedimientos básicos a seguir en caso de emergencia de forma que permitan al personal auto protegerse en caso de una emergencia.
- Identificar las posibles rutas de evacuación que le permita a los ocupantes de las instalaciones la huida oportuna en caso de una emergencia
- Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias.
- Determinar un sistema de notificación interna y externa que permita una respuesta rápida, oportuna y efectiva ante emergencias.
- Establecer un mecanismo de protección ante las amenazas internas para las personas y bienes, mediante un plan de evacuación.
- Diseñar un plan de respuesta rápida, oportuna y organizada, para el control de emergencias generadas por las amenazas existentes, mediante cadenas de intervención.
- Ejecutar un plan de capacitación y entrenamiento para todos los grupos y personas, que garantice el conocimiento del plan y el cumplimiento de las acciones preventivas y de control para emergencias.
- Evaluar el plan mediante la ejecución de simulaciones y simulacros, que permitan la implementación de acciones correctivas del plan.
- nicar el plan a los propietarios y sus brigadas de emergencia

1. PLANEAR

NOMBRE DE LA EMPRESA	MARGARITA MARÍA CAÑAS ARREDONDO (EDIFICIO CUELLAR)			FECHA ACTUALIZACIÓN	23/11/2023
ACTIVIDAD ECONOMICA	0090: Rentista de capital				
DIRECCIÓN PRINCIPAL	Cra 23 # 23-60		PERSONA ENCARGADA	Lina María Gómez Benjumea	
TELEFONO	8809020		TURNO	Administración Diario. Portería 24 horas	
POBLACIÓN FIJA	134	POBLACIÓN FLOTANTE	50	PERSONAL ADMINISTRATIVO EDIFICIO	5

LÍMITES

NORTE: Aladino, Almacen Tanino, Carrera 23

OCCIDENTE: Almacén Dianne & Jordi



ORIENTE: Calle 24 - Almacen Fantasy Accesorios

SUR: Edificio de apartamentos - Carrera 24.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

NUMERO DE NIVELES	5 Hacia arriba y 1 sótanos. Comunicados por 1 ascensor y 1 escala con pasamanos	SERVICIOS PÚBLICOS	Agua, energia, telefonia, internet
NUMERO DE ENTRADAS	Una	NUMERO DE BAÑOS	5
MATERIAL DEL PISO	Cerámica en zonas comunes. Escalas en granito	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	Teléfono fijo y celulares. La compañia de vigilancia cuenta con radio de comunicación con la central
MATERIAL DEL TECHO	Fibrocemento	DETECTORES DE HUMO	0
MATERIAL DE LAS PAREDES	Mapostería y Gyplac	TANQUE DE AGUA	3
ZONA VEHICULAR	No	PLANTA ELECTRICA	1

AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

ANTECEDENTES HISTORICOS EN EL CENTRO DE TRABAJO

FECHA DEL EVENTO	TIPO DE AMENAZA			AREA LOCATIVA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO Y DAÑOS MATERIALES	NUMERO DE VICTIMAS		MEDIDAS IMPLEMENTADAS
	NATURAL	SOCIAL	TECNICA			FATALES	NO FATALES	
1.979	x			Estructura del edificio	El terremoto afectó estructuralmente el edificio, requiriendo un reforzamiento estructural completo	0	0	Reforzamiento estructural
Varias ocasiones	x			CIUDAD	Sismos de diferentes intensidades en la ciudad de Manizales. La edificación despues de ser reforzada no ha sufrido ningún daño	Internas 0	Internas 0	Se cuenta con plan de evacuación y se realizan simulacros de evacuación por sismo
Varias ocasiones	x			Oficinas piso 5	Por lluvia torrencial, taponamiento de canales e ingreso de agua a las oficinas del quinto piso	0	0	La canal debe inspeccionarse semanalmente

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

NATURALES			SOCIALES			TÉCNICAS		
AMENAZA	INTERNA O EXTERNA	FUENTE	AMENAZA	INTERNA O EXTERNA	FUENTE	AMENAZA	INTERNA O EXTERNA	FUENTE
Granizada	EXTERNA	Natural	Atentado terrorista	EXTERNA	Grupos al margen de la ley	Fallas estructurales	INTERNA	Por sismo o explosión
Deslizamiento	NO		Concentración masiva	EXTERNA	Personas que quieran atentar o manifestars e sobre los habitantes del edificio, marchas o protestas	. Accidente de tránsito	EXTERNA	Vehículos de propietarios o vehículos que transitan la carrera 23
Erupciones volcánicas (Emisión de cenizas)	EXTERNA	Volcán Nevado del Ruiz	Llamada de amenaza	INTERNA O EXTERNA	Grupos al margen de la ley	Fuga	EXTERNA	Redes de gas de edificios vecinos
Lluvia torrencial	EXTERNA	Natural	Secuestro extorsivo	EXTERNA	Grupos al margen de la ley	Incendio	INTERNA	Oficinas o zonas comunes, Shut de basuras
Sismo	EXTERNA	Natural	Robo, asalto	EXTERNA	personas al margen de la ley	Intoxicación masiva por alimentos	NO	
Tormenta eléctrica	EXTERNA	Natural				Inundación (rompimiento de tuberías, de tanques de agua, etc.)	INTERNA	Redes hidráulicas, tanques de agua
Vientos fuertes	EXTERNA	Natural				Rotura de vidrios	INTERNA	Ventanas

ESCALA DE PROBABILIDAD

ESCALA DE PROBABILIDAD	DEFINICIÓN	CALIFICACIÓN
IMPROBABLE	No hay probabilidad de que se presente	1
POSIBLE	Hasta el presente no ha ocurrido pero no se descarta.	2
OCASIONAL	Ya se ha presentado mínimo una vez en la dependencia pudiendo llegar a repetirse	3
FRECUENTE	Se ha presentado en repetidas ocasiones durante los dos últimos años y sé podría presentar con cierta facilidad	4

EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS

EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS	DEFINICIÓN	CALIFICACIÓN
LEVES	Al presentarse esta situación no habría personas lesionadas pero se requeriría evacuar y proteger el grupo.	1
MODERADO	Puede haber algunas personas lesionadas por razones relativas a la situación pero no serían de consideración.	2
SEVERO	Las lesiones que se presentarían serían de consideración o el número de lesionados sería entre uno y cinco.	3
CRITICO	Las lesiones que se presentarían serían de extrema gravedad o el número de lesionados sería mas de cinco	4

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA	DEFINICIÓN	CALIFICACIÓN
NULO	No existen efectos sobre el edificio, los muebles o las operaciones	1
MINIMO	Afecta acabados de la edificación, menos del 5% de los muebles o mercancía y causa molestias en el sistema	2
CONSIDERABLE	Daño de vidrios, grietas en acabados y techos en teja, daño de mercancía entre 20% y el 50%, operaciones detenidas hasta 24 horas.	3
EXTREMO	Daño estructural serio, daño de más del 50% de muebles o mercancía, imposibilidad de realizar operaciones durante mas de 72 horas.	4

GRADO DE RIESGO

GRADO DE RIESGO	VALORES DE LA MULTIPLICACIÓN	COLOR REFERENCIA
RIESGO ALTO	35 - 64	RIESGO ALTO
RIESGO MEDIO ALTO	27 - 32	RIESGO MEDIO ALTO

RIESGO MEDIO	24 - 12	RIESGO MEDIO
RIESGO BAJO	1 - 8	RIESGO BAJO

MATRIZ RESUMEN

AMENAZAS	PROBABILIDAD	EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS	EFECTOS SOBRE EL SISTEMA	VULNERABILIDAD	GRADO DE RIESGO
Granizada	2	1	2	4	RIESGO BAJO
Deslizamiento	1	1	1	1	RIESGO BAJO
Erupción volcánica (Emisión de ceniza)	3	2	1	6	RIESGO BAJO
Lluvia torrencial	4	1	1	4	RIESGO BAJO
Sismo	4	4	3	48	RIESGO ALTO
Tormenta eléctrica	4	1	1	4	RIESGO BAJO
Vientos fuertes	4	3	1	12	RIESGO MEDIO
Atentado terrorista	2	4	3	24	RIESGO MEDIO
Concentración masiva	2	3	3	18	RIESGO MEDIO
Llamada de amenaza	2	1	1	2	RIESGO BAJO
Secuestro extorsivo	2	3	2	12	RIESGO MEDIO
Fallas estructurales	3	2	4	24	RIESGO MEDIO
Accidente de tránsito	2	2	2	8	RIESGO BAJO
Fuga	1	1	2	2	RIESGO BAJO
Incendio	2	4	2	16	RIESGO MEDIO
Intoxicación masiva por alimentos	1	1	1	1	RIESGO BAJO
Inundación por rompimiento de tuberías, etc.	3	1	3	9	RIESGO MEDIO
Rotura de vidrios	2	3	3	18	RIESGO MEDIO

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS FÍSICOS

EQUIPO CONTRA INCENDIO	CANTIDAD	UBICACIÓN EN LA EMPRESA	FECHA DE VENCIMIENTO
Extintores Multipropósito ABC	6	Uno por pisoen gabinetes contra incendios	01/01/24
ELEMENTOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	**CANTIDAD**	**USOS**	**FECHA DE VENCIMIENTO**
GASAS ESTERILES. PAQ. X 5	5	Cubre heridas o quemaduras	N/A
MICROPORE	1	Adherir	N/A
BAJA LENGUAS x 20 UNIDADES	1	Inmovilizaciones pequeñas	N/A
VENDA ELÁSTICA 3X5	1	Inmovilización	N/A
GUANTES EN LÁTEX	2	Bioseguridad	N/A
YODOPOVIDONA (JABON QUIRÚRGICO) FRASCO 60 ML	1	Limpieza y desinfección	sep-24
ALCOHOL ANTISÉPTICO 70 ml	1	Limpieza de manos o para oler en caso de desmayo	may-24
TOALLAS HIGIÉNICAS	2	Control de hemorragias	N/A
ALGODÓN	1	Para aplicar alcohol en caso de desmayos	ene-25
APLICADORES	15	Limpieza, aplicación de productos	N/A
CURAS	3	Cubrir cortes menores	N/A
TIJERAS	1	Corte	N/A
BISTURI	1	Corte	N/A
TAPABOCAS	1	Bioseguridad	N/A
SALES DE HIDRATACION ORAL 1 PAQUETE	1	Hidratación	01/01/24
LINTERNA	2	Iluminación	N/A
OTROS EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN EN LA EMPRESA**	**FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)**
Camillas	1	Recepción	N/A
Gabinetes dotados	6	Uno por piso incluyendo bodega -1	N/A
Botones de pánico	1	Oficina de administración. Reporta a monitoreo Vigitecol	
Tanques de reserva de agua	3	Cubierta	N/A
Plantas eléctricas	1	Sótano	N/A

2. HACER

RECURSOS HUMANOS

NOMBRE	AREA	FUNCIÓN
Lina María Gómez Benjumea	Administración	Coordinadora Emergencias y Líder de evacuación
Vigilantes	Vigilancia	Accionar alarma de evacuación y seguridad. Llamada de emergencia
Vigilantes	Vigilancia	Control de fuego
Luz Dary Aristizábal Ochoa	Servicios Generales	Primeros Auxilios y suspender labores en alturas en caso de vientos fuertes
Lina María Gómez Benjumea	Administración	Evacuación

GRUPOS DE AYUDA EXTERNA

NOMBRE	AREA	TELEFONO
NUMERO DE EMERGENCIAS	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	123
BOMBEROS	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	119
POLICIA	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	122
TRANSITO	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	127
GAULA	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	165
DEFENSA CIVIL	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	144
AMBULANCIAS	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	132
ADMINISTRACIÓN	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	8809020
PORTERÍA	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	8846454
LINA MARIA GÓMEZ (ADMINISTRACIÓN)	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN - ARRENDATARIOS	3176594603
ASCENSORES OTIS	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN	3114910514 - 3108523152 - 0514247024
AGUAS DE MANIZALES	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN	116
CHEC	PORTERÍA - ADMINISTRACIÓN	115

CADENA DE LLAMADAS



DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA

CUALQUIER COLABORADOR

COORDINADOR DE EMERGENCIAS (ADMINISTRACIÓN)

DEFINE APOYO EXTERNO



COORDINADORES DE EVACUACIÓN

BRIGADA DE EMERGENCIAS



VIGILANCIA

PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

PERSONAL	HORAS DE	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	OBSERVACIONES
BRIGADA DE EMERGENCIAS	1	Manejo de extintores	Extintores Manizales
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS	6	Primeros auxilios	
BRIGADA DE EMERGENCIAS	2	Prevención y control de incendios	
BRIGADA DE EMERGENCIAS	1	Funciones particulares del rol y difusión del PPPRE	

PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

AREA	SEÑAL DE ALERTA	SEÑAL DE ALARMA	PUNTO DE ENCUENTRO	RUTA DE EVACUACIÓN
Oficinas del edificio	Sirena	Sirena Continua	Esquina carrera 23 calle 24 sobre el anden, cada empresa es responsable de agrupar a sus empleados y visitantes en el punto	Salir de las oficinas hacia las escalas del edificio (no usar el ascensor), descender hasta el primer piso, salir por la puerta principal y girar a la derecha hasta la esquina
Punto de encuentro inicial	Sirena	Pitos de brigadistas	Final:Plaza de Bolivar escalas Pollos Mario	Subir por la carrerra 23 hasta la calle 23, girar a la derecha, cruzar la carrera 22 y ubicarse en las escalas contiguas al Restaurante polos Mario

PROCEDIMIETOS OPERATIVOS NORMALIZADOS

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Conocer las normas de seguridad para evitar incendios. • Conocer la ubicación de los extintores y gabinetes contra incendios en su sitio de trabajo y aprender su uso correcto, además identificar los hidrantes, puertas de salida y sitios de reunión. • Evitar descarga de líquidos inflamables en alcantarillas porque pueden ocasionar incendios o explosiones por acumulación de gases. • En ambientes cargados de vapores o gases, evite hacer chispas, encender fósforos o cualquier punto de ignición. • Sea cuidadoso en el manejo de equipos eléctricos; informe sobre las instalaciones eléctricas defectuosas o deterioradas. • Evite recargar los toma corriente con la conexión simultánea de varios equipos eléctricos. • Evite la acumulación de papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios donde se pueda crear y propagar el fuego. • Antes de salir de su sitio de trabajo cerciórese que nada haya quedado encendido o conectado al fluido eléctrico, y que no haya ningún tipo de peligro de incendio. • Ubique y familiarícese con el control del fluido eléctrico (Breakers o	• Llame inmediatamente al número de emergencias. • Active alguna de las alarmas de fuego del Edificio • Evacúe inmediatamente • Maneje el extintor si conoce la manera correcta de usarlo • Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego. • Evite el pánico, no corra ni cause confusión. • Utilice las escalas o escaleras, nunca el ascensor. • No se quede en los baños, vestieres, cafetines o zonas de descanso. • Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, salga agachado (Gateando) cubriéndose la nariz y la boca con un paño húmedo. • Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo (Auto – Apagado). • Si ve a alguien con sus ropas encendidas, arrójele una cobija, manta o tela gruesa en el cuerpo. • No salte de los pisos superiores, espere ayuda. • Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta , tóquela, si esta caliente no la abra, busque otra salida.	• Reúnase con sus compañeros en el punto de encuentro. • No regrese al lugar del incendio hasta que le den la orden los bomberos o personas autorizadas. • Informe al coordinador de su brigada sobre personas lesionadas o la ausencia de algún otro compañero. • Atienda las indicaciones del Comité de Emergencias, de los brigadistas o de los grupos de apoyo.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE MOVIMIENTO SISMICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
• Realice un mantenimiento adecuado en las instalaciones físicas de la empresa. • Asegure o reubique objetos que se puedan caer o proyectar como lámparas, bibliotecas, estanterías, armures, libros, rejillas, entre otros. • Mantenga una reserva de agua. Es lo que mas falta después de un terremoto. • Conozca los mecanismos para suspender el suministro de energía eléctrica, de agua o de cualquier otro tipo de suministro. • Prepárese mentalmente para evacuar en forma organizada. • Mantenga en lo posible, cerradas las cortinas y/o persianas, evite así la proyección de vidrios en caso de rompimiento. • Realice simulacros de evacuación para evaluar medidas de auto – protección.	• No salga corriendo, mantenga la calma. • Apague equipos, maquinaria y sistemas antes de salir. • Cuando el temblor es intenso (Terremoto) el ruido puede ser aterrador, sumado al sonido de objetos que se rompen al caer. • Aléjese de ventanas, lámparas, ductos de aire, estanterías y bibliotecas modulares. • Bajo techo: Cúbrase debajo de escritorios o marcos de puertas para protegerse de la caída de las tejas, cielos falsos, ladrillos, lámparas, artefactos eléctricos y cualquier otro objeto que pueda caer, romperse o proyectarse. • Use las escalas o escaleras para la evacuación. Al hacer uso de los ascensores puede quedar atrapado en ellos. • Si usa calzado de tacón alto, debe quitárselo. • Evite aglomerarse en las puertas de salida. • Acate las instrucciones que se le impartan. • Si se encuentra en espacios abiertos o en la vía pública, busque la zona verde o parque donde no existan cables de conexión eléctrica de alta tensión o estructuras. • En un carro: Deténgalo inmediatamente, permaneciendo en el interior o debajo de el si no hay otros carros en movimiento (El carro puede temblar mucho sobre los amortiguadores). • En bus: La labor de desocuparlo tomará seguramente más tiempo de lo que demore el temblor. Es mejor permanecer adentro. • En iglesias, estadios, teatros y cinemas: no se precipite a buscar la salida, muchas otras personas querrán hacerlo. Un fuerte llamado de atención pidiendo calma puede ayudarlo mucho. • Cerca de ríos o quebradas: Aléjese de las orillas y busque refugio en un sitio	• Después de un terremoto o temblor principal, es muy probable que vuelva a temblar (Réplicas) por lo cual se pueden originar otros eventos de emergencia. • Revise el estado de vigas y columnas. • Este alerta y aléjese de estructuras que puedan derrumbar. • Si queda atrapado use una señal visible o sonora para llamar la atención. • El agua de los grifos puede estar contaminada, por lo tanto utilice como reserva el agua de los calentadores y otros tanques limpios. • Verifique primero si la tubería de aguas negras se encuentra en buen estado y luego descargue los inodoros. • Suspenda el suministro de energía eléctrica y de gas; restablezca sólo cuando esté seguro que no hay cortos circuitos ni fugas de gas, que puedan causar incendios. • Si debe encender fósforos o velas, tenga mucho cuidado ya que puede causar explosión si hay escape de gases o acumulación de combustibles en el lugar. • Durante las tres (3) primeras horas, use el teléfono solamente para informar sobre cualquier situación que ponga en peligro vidas humanas. • Al evacuar hágalo rápido, pero sin correr y no se devuelva por ningún motivo. No lleve objetos que obstaculicen su desplazamiento. • No pose escombros y si requiere moverlos, sea muy cuidadoso; evite al hacerlo, tumbar muros o columnas débiles, ya que pueden estar soportando estructuras, las cuales podrían caer ante cualquier roce o movimiento. • No difunda rumores porque pueden causar alarma y desconcierto.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA DE ATENTADO TERRORISTA

• Si usted descubre elementos sospechosos o encuentra personas con comportamientos extraños o inusuales, notifique inmediatamente a la sala de alarmas describiendo la situación, ubicación e identificándose.
• No mueva o toque ningún material sospechoso.
• Espere indicaciones de los grupos de emergencia y de las autoridades.
• Si se le ordena evacuar hágalo inmediatamente utilizando la salida mas próxima.
• Lleve con usted a los visitantes.
• Vaya al sitio de reunión establecido y espere instrucciones del coordinador del área.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE ATENTADO TERRORISTA

• Trate de prolongar la conversación; pregunte quién, porqué y donde trate de captar detalles significativos (Voz, acento, ruidos, modismos, entre otros). No cuelgue deje que quien llama lo haga.
• Indique por escrito señas a otras personas que notifiquen a la sala de alarmas la extensión.
• Si se conoce el posible lugar no toque ni mueva ningún objeto.
• Espere indicaciones de los grupos de emergencia o autoridades.

3. VERIFICAR

PLANEACIÓN DEL SIMULACRO

LUGAR		EQUIPO DE APOYO:	
ALCANCE		Comité de emergencias:	
FECHA	HORA	Brigadistas:	
OBJETIVO:		Coordinadores de evacuación	
		Observadores	

TIPO DE SIMULACRO			
Escritorio		Rescate	
Primeros Auxilios		Incendios	
Atentados		Mixto	
Sismo		Matpel	

RECURSOS NECESARIOS					
Guantes	Botas	Casco	Gafas	Mascarilla	Equipo de alturas
Chalecos	Brazaletes de brigada		Trajes	Autocontenido	Otros

EXTINTORES NECESARIOS					
A	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	K

EQUIPOS DE EMERGENCIAS					
LINTERNAS	RADIOS		CAMILLAS	BOTIQUÍN	INMOVILIZADORES

GUION	HORA

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO

LUGAR		OBSERVACIONES GENERALES	
ALCANCE			
FECHA	HORA		

OBJETIVO:	
ASPECTOS EVALUADOS	
1	
2	
3	
4	

ASEPCTO A EVALUAR	DEFICIENTE	BUENO	EXCELENTE	RECOMENDACIONES
Tiempo de respuesta				
Organización				
Coordinación interna				
Coordinación Externa				
Distribución responsabilidades				
Funcionamiento como equipos				
Aplicación de protocolos				
Medidas de seguridad				
Solución de imprevistos				
Uso de equipos y herramientas				
Administración de recursos				
Cierre de Operaciones				
Evaluación de la situación				
Indicación de escena controlada				
OTROS: Cuales				

4. ACTUAR

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

TIPO DE AMENAZA	TIPO DE MEDIDA		INTERVENCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE LA INTERVENCIÓN	
	PREVENTIVA	CORRECTIVA			INICIAL	FINAL
Todas	x		Socializar el plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias a los brigadistas de las empresas que trabajan en el Edificio	Lina María Gómez		
Rotura de Vidrios	x		Señalizar el vidrio del balcón de la oficina de Administración	Lina María Gómez		
Todas las que requieran evacuar	x		Ubicar señalización de emergencias de salida, no usar ascensores en caso de emergencia, uso de pasamanos, salida, cuartos de aseo	Lina María Gómez		
Todas las que requieran evacuar	x		Dotar la brigada con chaleco y pito	Lina María Gómez		
Vientos fuertes	x		Establecer un responsable de gestión de contratistas para que detenga de inmediato los trabajos en fachadas en caso de vientos fuertes (Mantenimiento)	Lina María Gómez		
Todas	x		Completar elementos del botiquin (gasas, isodine, bajalenguas)	Lina María Gómez		
Todas	x		Capacitar a los brigadistas en primeros auxilios	Lina María Gómez		
Todas las que requieran evacuar	x		Programar y ejecutar primer simulacro de evacuación	Lina María Gómez		