ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20234145020001122 1**
Fecha: **2023-02-21**
TRD: **4145.020.14.62.187.001122**
Rad. Padre: **20234145010000887 2**

ADRIANA LLANOS RADA
Jefe de Calidad
Brillantex Multiservicios S.A.S.
Carrera 59 # 1E – 46
adrianallanos@brillantex.com
Teléfono: (2) 5240705 Ext: 101
Cali

Asunto: Respuesta a radicado No 20234145010000887 2.

En atención a su solicitud, le informo que en nuestro registro reposa inscripción del establecimiento de comercio Brillantex Multiservicios SAS, para prestar servicio de mantenimiento de sistemas de almacenamiento de agua con la siguiente información:

Razón Social: Brillantex Multiservicios SAS.
NIT: 830514823-2
Representante Legal: Gustavo Adolfo Otero
CC: 94404744
Dirección: Cra 59 #1E – 46
Barrio: Pampalinda
Celular: 3045236561 – 5240706
Email: adrianallanos@brillantex.com
Fecha última inspección: 14 de octubre de 2022 con Acta de visita No D23630.

La información reportada puede ser consultada en la página web de la Secretaria Distrital de Salud de Santiago de Cali a través del siguiente link: https://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/117102/sistemas_de_almacenamiento_de_agua_potable_en_cali/

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

FELIPE LOPEZ LESMES
Profesional Universitario
Grupo de Salud Ambiental
Secretaría de Salud Pública Distrital de Santiago de Cali

Proyectó: Norman Andrés Arboleda Aguirre, Contratista – Grupo Salud Ambiental
Elaboró: Juan Sebastián Ariza, Contratista, Grupo Salud Ambiental

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas integrados de Gestión le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/103835/encuesta_para_medir_la_satisfaccion_del_usuario/

SECRETARIA DE SALUD PUBICA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
SUBSECRETARIA DE PROMOCION, PREVENCION Y PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD
GRUPO SALUD AMBIENTAL
PROGRAMA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO

ESTABLECIMIENTOR CON CERTIFICACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO

No.	RAZON SOCIAL	NIT	DIRECCION	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO / CELULAR	VISITA DE INSPECCION			CERTIFICACION	
						No. ACTA DE VISITA	FECHA	PROFESIONAL Y/O TECNICO QUE REALIZÓ LA VISITA	RADICADO	FECHA
1	CONDUDRENES S.A.S.	900501245-2	CARRERA 30 A # 5 - 36	YOURS JORGE NAVIA	3113036933	9	05/03/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020044411	05/03/2019
2	AGALAB LABORATORIO S.A.S.	900357051-3	CALLE 2 A # 39 - 25	CATALINA JASENAS JARAMILLO	3156650017	10	05/03/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020044401	05/03/2019
3	LAVADOS AC	31077800	CALLE 36 # 19 A - 19	ANA MILENA CUELLAR LOPEZ	313 797 0169	13	22/03/2019	FELIPE LOPEZ LESMES	R - 20194145020063201	24/04/2019
4	ECOASEOS S.A.S	900584607	CALLE 16 # 31 - 146	RODRIGO ORDOÑEZ ZAPATA	3772399	16	09/05/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020103001	15/08/2019
5	ECOLIMPIEZAS DEL VALLE S.A.S	900982726	CARRERA 31 # 6 - 46	LUIS ALEXANDER MARINES ANGULO	3215009943	18	10/05/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020106341	20/05/2019
6	COSMOASEOS S.A.	805017017-1	CALLE 5 # 87-21	CLAUDIA TATIANA RINCON ENDO	3163613117	19	23/05/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145010013712	24/05/2019
7	AMBIENTE FUMIGALUD LTDA.	805015847-7	CARRERA 65 NO. 6 - 45	MANUEL MARÍA GONZALEZ OBANDO	3146556740	22	23/05/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020145321	25/06/2019
8	ARIOS COLOMBIA S.A.S.	900183529-5	CALLE 8 # 42 - 75	OSWALDO ARIAS SIERRA	3108368472	25	31/07/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020189461	12/08/2019
9	FERRINDUSTRIAL SAS	900757375-0	CALLE 67 N NO. 2 AN - 50	LUIS FERNANDO VIVEROS IGLESIAS	3008543347	26	14/08/2019	FELIPE LOPEZ LESMES	R - 20194145020190891	21/08/2019
10	QUAD INGENIERIA SAS	900364663-1	CALLE 42N NO. 4N-62	JOHN KIDERLEN GARCIA	316 343 2035	28	16/08/2019	FELIPE LOPEZ LESMES	R - 20194145020197161	21/08/2019
11	MULTIASEO INTEGRAL	36551564 - 2	CALLE 18 # 45 - 44	ADRIANA DIAZ	318 695 2108	31	27/08/2019	FELIPE LOPEZ LESMES	R - 20194145020237241	03/10/2019
12	TANK CARE SAS	901092430-6	CARRERA 5 # 76 - 08	EDERSON ARCINIEGAS REYES	302 306 0778	32	08/10/2019	FELIPE LOPEZ LESMES	R - 20194145020243621	11/10/2019
13	PLANETA CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.	900909670-0	CARRERA 41 B # 40 - 19	EDUARDO RAMIREZ ALMEDIDA	315 533 3502	34	17/10/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020255521	25/10/2019
14	CLEANER SAS	900041433-5	AVENIDA 7 # 23 N-67	AMALFI SOLARTE ALVARADO	6410601	35	30/10/2019	FELIPE LOPEZ LESMES	R - 20194145020263771	07/11/2019
15	AQUALIMPIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES S.A.S	901248476 - 6	CALLE 9 C BIS # 28 - 47	ANDREA ELIZABETH MARTINEZ	312 206 6067	37	15/08/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20194145020288331	11/12/2019
16	GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA	901346868 - 7	CALLE 8 # 42 - 75	OSWALDO ARIAS SIERRA	320 716 0266	38	24/01/2019	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20204145020001841	29/01/2020
17	LAVA TANKS S.A.S	901370802 - 5	CARRERA 31 A # 9 C - 16	DANIELA DUARTE TORO	317 530 1438	43	18/05/2020	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20204145020048961	21/05/2020
18	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA	890319290-1	AVENIDA 9 AN # 10 - 117	MARCELA DURAN PEREZ	315 520 5106	46	26/05/2020	JOHAN LOAIZA	R - 20204145020060251	30/06/2020
19	FUMIHIDRO S.A.S	900437169-7	CARRERA 62 A # 2 A - 75	JHON JAIRO ZAMORANO	310 353 3971	47	29/05/2020	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20204145020062341	09/07/2020
20	IDCO LTDA. INGENIEROS	890331362-9	CARRERA 5 # 36 - 92	CHARLES GONGORA	311 743 2081	53	03/11/2020	JOHAN LOAIZA	R - 20204145020116591	23/11/2020
21	SERPROASEO	900164742 - 9	CARRERA 98 B # 42 - 29	ANDRES DARIO HOYOS	314 856 9330	54	28/12/2020	LUIS SANTIAGO CUEVAS OCHOA	R - 20214145020013251	03/03/2021
22	NADE COLOMBIA S.A.S	900666402 - 2	CALLE 25 # 5 N - 57	ALBA LUCIA RESTREPO	310 687 5260	56	29/12/2021	FRANCISCO TORO	R - 20214145020053611	29/12/2021
23	HIDROPURA S.A.S	805002430 - 3	CALLE 1 # 20 - 20	LILIANA GALAZAR	310 406 9023	57	24/08/2021	NORMAN ARBOLEDA	R - 20224145020010261	10/02/2022
24	JO DEL PACIFICO SAS	901164961-0	CALLE 42 #53C - 26	JOAQUIN GUERRERO	3136165910	D-26257	09/03/2022	NORMAN ARBOLEDA	R - 20224145020030691	01/04/2022
25	RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	900425206 - 2	CALLE 51N # 2I - 15	AYDA NURY LERMA OREJUELA	3206217682	D-41943	15/07/2022	JUAN CAMILO RUIZ	R - 20224145020073241	09/08/2022
26	AMA SERVICIOS INTEGRADOS - AQALAB MANTENIMIENTOS S.A.S	901401007 - 1	CALLE 6 A # 44 A - 165	JULIETA JASENAS JARAMILLO	315 885 0017	D-23119	18/05/2022	NORMAN ARBOLEDA	R - 20224145020066271	06/06/2022
27	SIAMCO INGENIERIA S.A	900790751 - 5	CALLE 8 #47-66	BLANCA LIDIA GUERRERO PAEZ	3246512508	1	04/05/2022	NORMAN ARBOLEDA	R - 20224145020072181	06/06/2022
28	GRUPO NEDUER S.A.S	901161364 - 4	CRA 1 #42-55	OSCAR QUIÑONES CAICEDO	3137071929	D-30029	11/05/2021	FRANCISCO TORO	R - 20224145020072451	06/06/2022
29	GRUPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA INTEGRAL - GELI S.A.S	901447100-5	CRA 27 # 0-60	MARLEN LONDOÑO RODRIGUEZ	3186016148	D-23048	23/05/2022	NORMAN ARBOLEDA	R-20224145020072171	06/06/2022
30	BRILLADORA EL DIAMANTE	890900027 - 1	CALLE 4 B # 36 - 17	JUAN MANUEL OSORIO GONZALEZ	315 566 0297	D-23120	25/05/2022	LINO JARAMILLO	R - 20224145020082011	05/09/2022
31	BRILLASEO S.A.S.	830027901-0	CALLE 4 # 42 - 104	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ	3044502930	D - 23370	27/07/2022	NORMAN ARBOLEDA	R - 20224145020072191	06/06/2022
32	BRILLANTEX MULTISERVICIOS	805014823 - 2	CARRERA 59 # 1 E - 45	GUSTAVO ADOLFO OTERO	524 0706	D-23630	14/10/2022	LINO JARAMILLO	R- 20224145020011413 1	24/11/2022
33	ALMACENAMIENTO DE AGUA, APLICACIONES Y TECNOLOGIAS S.AS. - ACUATANK	900039330-4	CARRERA 37 # 12 A - 22	CESAR AUGUSTO SANCHEZ TABARES	3122983348	D-19070	05/10/2022	LINO JARAMILLO	R- 20224145020009451	10/10/2022
34	MOTODOMBAS LUNA S.A.S	900422296-1	CARRERA 23 # 51 - 00	ANIBAL PARRA VIVAS	4421470 - 3187116542	D-36231	04/10/2022	LINO JARAMILLO	R- 20224145020009461	10/10/2022
35	HIGIENE INDUSTRIAL SAS	900363619-1	AV 3NORTE #47-42	MAURICIO ARTURO DIAZ VEGA	3162061700	D-41928	16/09/2022	JUAN CAMILO RUIZ	R- 20224145020000181	26/09/2022
36	JCV SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S	900982297-1	CALLE 25 A # 24 A – 04 LOCAL 2	JULIÁN CHACÓN VELASQUEZ	317 867 8906	D-34540	17/11/2022	LINO JARAMILLO	R - 20234145020000771	10/01/2023
37	SERVIMONTAJES Y SUMINISTRAGOS S.A.S	900653084-4	CARRERA 49 A #13B - 04	WILSON MATEO MORALES BOTINA	3186585500	D-50085	21/12/2022	JUAN CAMILO RUIZ	R - 20234145020000751	10/01/2023
38	AQUA VIDA SOLUCIONES S.A.S	901209150-4	CALLE 61N # 2F - 100	LORENA GONZALES LOZANO	3104244974	D-41925	14/09/2022	HECTOR FABIO LUNA	R- 20234145020012181	20/02/2023
39	VALENCIA ESCOBAR MARVIN EDUARDO	16.407.749-8	CRA 14 -36-52	MARVIN EDUARDO VALENCIA ESCOBAR	3128983329	D-19519	25/02/2022	JUAN CAMILO RUIZ SANCHEZ	R-20234145020017061	09/03/2023
40	SUMMAR PROCESOS S.A.S	800126313-1	CALLE 17N NO 4N - 25	JUAN CARLOS HCAPIE	3133363851	D-19606	22/06/2022	JUAN CAMILO RUIZ	R - 20234145020000331	13/04/2023
41	ASM INGENIERÍA	900126754 - 0	CALLE 47 # 2C - 9	JOSÉ ERNESTO POLONIA	3146177206	D-17405	09/01/2022	JUAN CAMILO RUIZ	R- 20234145020000521	13/04/2023
42	SAAM	900525616-5	CRA 31 #93 - 62	SOLANYI MURILLO	3154165361	D - 24027	17/02/2023	NORMAN ARBOLEDA	R - 20234145020003351	20/04/2023
43	VINNE SERVICES S.A.S.	901319605-5	CARRERA 2 NO 59 - 45	CAMILA VARGAS MAYO	3215707066	D-17067	28/07/2022	JUAN CAMILO RUIZ	R - 20234145020003391	21/04/2023
44	VCR INGENCRIA S.A.S	901560732-9	CLL 8 # 47 - 85	VERONICA CASTILLO GUERRERO	3043669458	D-24223	10/03/2023	NORMAN ARBOLEDA	R- 20234145020036051	04/05/2023
45	SL HIDROLAVADO MANTENIMIENTO Y DESINFECCION S.A.S.	900519436-1	CRA 101 # 116 - 12	JORGE HERNAN CASTILLO	3146109416	D- 24487	09/05/2023	NORMAN ARBOLEDA	R- 20234145020019984	26/07/2023
45	SANIDAD MOVIL DEL VALLE S.A.S BIC	900492441-1	CLL 13 -35A-16	EDWIN DINAS MONTOYA	3165531608	2457	17/05/2023	FRANCISCO TORO	R - 20234145020087891	03/10/2023

FUENTE: Grupo Salud Ambiental - SSPO

Actualizacion: 03-Enero-2025

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA**	MMDS01.03.06.18.P06.F19	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	18/feb/2015

Fecha de visita	Día	Mes	Año	Hora de la Visita
	28	Sept	2023	

Acta de visita N°:	

I. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre o razón social: Brillantex Multiservicios S.A.S			
N° de Nit: 830514823-2		**Matrícula Mercantil N°:** 572068-2	
Dirección: Cra 39 # 1E 46		**Barrio / Vereda:** Pampalinda	**Comuna:** 19.
Teléfonos: 6025249706		**Celular:** 3045236561.	
Correo electrónico: Calidad@brillantex.com.			
N° de empleados: 1.020.	**Área del local según uso del suelo:** 711		**N° de pisos:** 03
Volumen de agua almacenada: 600 m3.	**Población abastecida:** 15.		**N° de tanques:** 02.
Actividad autorizada en el uso del suelo: 8121, 8129. 8130.			
Actividad desarrollada: limpieza Exterior de edificios.			
Tipo de sujeto: Tanque almacenamiento de agua.		**Código sujeto:** 104.	
Tipo de visita:	**Inspección**	**Vigilancia**	**Control**	**Queja y/u otros**
Sede:			

II. INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal: Gustavo Adolfo Otero Posada.			
C.C	**C.E**	**N°:** 94 490 744	**Teléfono:** 6025249706
Correo electrónico: Calidad@brillantex.com.			

III. ASPECTOS A VERIFICAR

1. ASPECTOS ESTRUCTURALES	Calificación SI	NO	N/A
1.1. ¿El diseño del tanque permite la circulación continua del agua?	✓		
1.2. ¿El tanque se encuentra ubicado lejos de plantas eléctricas, zonas de inundaciones u otro tipo de zonas que generen riesgos estructurales y de variación de la calidad del agua?	✓		
1.3. ¿La tapa del tanque se encuentra en buen estado es hermética y segura?	✓		
1.4. ¿El volumen del (los) tanque (s) contempla el volumen contra incendios?		✓	
1.5. ¿El (los) tanque(s) de Almacenamiento de agua posee(n) estructuras diseñadas para el fácil acceso a su interior?	✓		
1.6. ¿El (los) tanque(s) de almacenamiento de agua se encuentra(n) sin grietas y filtraciones en los pisos, paredes y/o cubiertas?	✓		
1.7. ¿Los pisos, paredes y cubierta se encuentra(n) revestido(s), con materiales que no modifiquen la calidad del agua y permitan su fácil limpieza y desinfección?	✓		
1.8. ¿El (los) Tanque(s) cuenta(n) con sistema adecuado de ventilación, con terminación boca abajo, protegido de la lluvia y con malla para protección de insectos y vectores?	✓		
1.9. ¿La salida del agua del (los) tanque(s) hacia las instalaciones y/u otras zonas es continua?	✓		
1.10. ¿El equipo de bombeo se encuentra en buen estado, sin evidencia de fugas o filtraciones?	✓		
2. LAVADO, DESINFECCIÓN Y LABORATORIO	**Calificación SI**	**NO**	**N/A**
2.1. ¿El personal que realiza la limpieza y desinfección del (de los) tanque(s) es idóneo y se encuentra inscrito ante la Secretaria de Salud Publica Municipal de Cali o Departamental?	✓		
2.2. ¿El tanque(s) es lavado cada cuatro meses como mínimo?	✓		
2.3. ¿Cuenta con cronograma de lavado y desinfección del tanque?	✓		
2.4. ¿Realiza mediciones de pH y Cl dos/día?	✓		
2.5. ¿Diligencia las mediciones diarias de cloro y PH en un libro de registro?	✓		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2.6. ¿La administración realiza análisis fisicoquímico y bacteriológico dos veces al año?	✓		
2.7. ¿Los resultados de los análisis de laboratorio se encuentran publicados en lugar visible?	—		
2.8. ¿El entorno del tanque cumple con las condiciones adecuadas de limpieza está libre de objetos y materiales que puedan generar riesgo a la calidad de agua?	—		
2.9. ¿En el interior del tanque se encuentran objetos flotantes, animales que habitan el tanque, restos de hojas, polvo, u otras sustancias?		✓	
3. MEDICIONES IN SITU	**Calificación**		
	SI	**NO**	**N/A**
3.1. En visita, pH y Cl dentro de lo establecido en la norma: Cloro 0.5 pH 7.2			

IV. OBSERVACIONES

Adriana Llano	
Firma de quien atiende la visita	**Firma de quien realizó la visita por la SSPM**
Nombre: Adriana Llano Rada	Nombre: Nelson Arana Varela
Cargo: Jefe oficina.	Cargo: Técnico Área de Salud.

Se relacionan las normas que se incumplen al momento de la presente Inspección y demás que la modifiquen adicionen o sustituyan: Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Decreto 1575 de 2007, resolución 2115 de 2007 Resolución 4145.0.21.0382 de 2014.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA**	MMDS01.03.06.18.P06.F54	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	18/feb/2015

Fecha de visita	Día	Mes	Año	Hora de la Visita
	28	Sept	2023	

Acta de visita N°:

I. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO							
Nombre o razón social: Brillantes Multiservicios S.A.S.							
N° de Nit: 830514823-2				**Matrícula Mercantil N°:** 57-5068-2.			
Dirección: CRA 59 # 1E 46.				**Barrio / Vereda:** Ampliación		**Comuna:** 19.	
Teléfonos: 6022240706				**Celular:** 3045236561.			
Correo electrónico: gerencia@brillantes.com.							
N° de empleados: 1020	**Área del local según uso del suelo:**					**N° de pisos:** 03.	
Actividad autorizada en el uso del suelo: 8121 - 8129 - 8130.							
Actividad desarrollada: Limpieza Exteriores Edificios.							
Tipo de sujeto: Empresa lavado y desinfección tanques				**Código sujeto:** 113			
Tipo de visita:	**Inspección**	r	**Vigilancia**	r	**Control**		**Queja y/u otros**
Establecimiento inscrito		r	**En proceso de inscripción**				

II. INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL						
Representante Legal: Gustavo adolfo otero Lavado						
C.C	-	**C.E**		**N°:** 94.404.744	**Teléfono:** 6022240706	
Correo electrónico: gerencia@brillantes.com.						

III. ASPECTOS A VERIFICAR			
1. ASPECTOS LOCATIVOS	**Calificación**		
	SI	**NO**	**N/A**
1.1. El área locativa general presenta buenas condiciones de iluminación, ventilación y aseo.	r		
1.2. Cuentan con áreas separadas y señalizadas.	r		
1.3. Cuentan con área para almacenamiento de química con buena iluminación, seca y segura.	r		
1.4. Los elementos químicos se encuentran separados, rotulados y con las respectivas fichas de seguridad.	r		
1.5. Utilizan los respectivos elementos de protección para la manipulación de químicos.	r		
1.6. Cuentan con área para almacenamiento de materiales y equipos exclusivos para el procedimiento de lavado y desinfección de tanques.	r		
1.7. Tienen área de vestier y lavado de materiales con condiciones optimas de aseo y seguridad.	r		
1.8. Cuentan con extintores rotulados y ubicados en las áreas correspondientes.	r		
1.9. Poseen protocolos de seguridad y plan de contingencia para emergencias.	r		
1.10. Presenta buenos aspectos locativos en general.	r		
2. PROCEDEMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÒN	**Calificación**		
	SI	**NO**	**N/A**
2.1. Existe un comunicado previo donde se informo a la comunidad el procedimiento de lavado del tanque.	r		
2.2. Se demarcó previamente el área del procedimiento.	r		
2.3. Cuentan con una lista de chequeo que contenga los recursos necesarios como personal, elementos equipos e insumos requeridos para el inicio de las actividades.	r		
2.4. Los productos químicos cuentan con registro Invima, están rotulados y poseen las respectivas fichas técnicas y de seguridad.	r		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2.5. Los elementos, equipos y herramientas se encuentran en buen estado no generan riesgos eléctricos, o riesgos ocupacionales.	✓		
2.6. El operario cuenta con los elementos de protección necesarios y los usa durante el procedimiento.	✓		
2.7. El operario realiza el proceso adecuado de limpieza y desinfección del tanque.	✓		
2.8. El operario realiza la correcta dosificación y aplicación del producto desinfectante.	✓		
2.9. Se realizó la respectiva toma de muestra de agua para análisis de laboratorio.	✓		

3. DOCUMENTACIÒN E INSCRIPCIÒN

3.1. Cumple con los requisitos del formulario de inscripción y radicó la respectiva documentación: Si ✓ No _____

3.2. Número de radicado: _____

IV. OBSERVACIONES

- La personería jurídica conserva razon social y NIT. igualmente el predio donde se avaló continua.
- Cuentan con protocolo de limpieza y desinfección
- Cuentan con plan de emergencias y Matriz de identificación riesgos y vulnerabilidad.
- Seguridad Social del personal al día
- Certificaciones de altura y espacios confinados al día
- Cuentan con diseño para informes del procedimiento de lavado y desinfección.
- Cuentan con laboratorio debidamente autorizado por Minsalud Res 172/2012

Adriana Flórez	Helson Ramos / Hernan Arboleda
Firma de quien atiende la visita	**Firma de quien realizó la visita por la SSPM**
Nombre: Adriana Flórez	Nombre: Helson Ramos / Hernan Arboleda
Cargo: Jefe calidad.	Cargo: Tec Area Salud. / contratista

Se relacionan las normas que se incumplen al momento de la presente Inspección y demás que la modifiquen adicionen o sustituyan: Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Decreto 1575 de 2007, resolución 2115 de 2007, Resolución 4145.0.21.0382 de 2014.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

ACTA GENERAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

MMDS01.03.06.18.P06.F135

VERSIÓN 001

CIUDAD Cali. FECHA 28 día / mes / año 2023 CÓDIGO OBJETO ACTA N° AG Nº 0623

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Establecimiento Comercial [-] Establecimientos de Espectáculo Público [ ] Establecimientos de Diversión Pública [ ]

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD Secretaría Distrital de Salud

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

* CAMPO OBLIGATORIO

*RAZÓN SOCIAL Brillantex Multiservicios S.A.S

*CÉDULA / NIT 830090023-2

*NOMBRE COMERCIAL Brillantex Multiservicios S.A.S.

*DIRECCIÓN Cra 39 # 1E 46 MATRÍCULA MERCANTIL 572068-2

*DEPARTAMENTO Valle del Cauca NÚMERO DE INSCRIPCIÓN

Barrio Vereda - Comuna 19 Localidad -

Sector - Corregimiento - Caserio -

Otro [ ] Cuál:

TELÉFONOS 6922249706 CORREO ELECTRÓNICO Calidad@brillantex.com

CORREO ELECTRÓNICO Calidad@brillantex.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO Gustavo Adolfo Otero Jaramillo

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] *Número de documento 94.404.744

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gustavo Adolfo Otero Jaramillo

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] *Número de documento 94.404.744

CORREO ELECTRÓNICO Calidad@brillantex.com.

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 39 # 1E 46

EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: SI [ ] NO [ ]

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Cra 39 # 1E 46

*DEPARTAMENTO Valle del Cauca *MUNICIPIO Cali

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO Lunes - Viernes 8:00 - 5:30 pm N° DE TRABAJADORES 1.020

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS RIESGOS PROFESIONALES 1.020

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 1.020

CÓDIGO CIIU SI [ ] NO [ ] DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 8129. 8121-5629-8130.

CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN (día / mes / año)	23 dic 20.	**TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA**	FAVORABLE (X)	**% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN**	%
N°ACTA DE ÚLTIMA VISITA	14 oct / 22.		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS		
			DESFAVORABLE		

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN	X	SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	
OTRO		Especifique:			

NUMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO PQR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cumplimiento (C)	Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar
Cumplimiento parcial (CP)	Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar
No cumplimiento (NC)	Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar
Crítico (CR)	La casilla "CR" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales
No Aplica (NA)	Cuando el criterio a evaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC Nota: (para no afectar calificación de los bloques se diligenciara como Cumple (C) y se indicara en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado)

REVISIÓN DOCUMENTAL

DOCUMENTOS	DOCUMENTADO SI	DOCUMENTADO NO	OBSERVACIONES
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo)	✓		
Contrato con gestor de residuos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental)	-		Ciudad limpia
Permiso de vertimientos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental)		-	
En caso de requerir de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria del área de jurisdicción.			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **ACTA GENERAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO** Nº	MMDS01.03.06.18.P06.F135 VERSIÓN – 0623 001

I. CONDICIONES LOCATIVAS,SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

1. CONDICIONES LOCATIVAS

	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
1.1	El establecimiento esta ubicado en terreno de facil drenaje, alejado de botaderos de basura, aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores.mataderos, cementerios y en general, a focos de insalubridad e inseguridad evitar en las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión (Art 160, 162,163 Ley 9 de 1979)	5	2.5	0		
1.2	Las entradas principales a la edificación y a sus ambientes interiores cuentan con fácil acceso (Art 40 Resolución 14861 de 1985)	4	2	0		
1.3	En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 193, 194 Ley 9 de 1979)	4	2	0		
1.4	En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979)	4	2	0		
1.5	Las redes e instalaciones eléctricas como interruptores, reguladores, lámparas y demás equipos o elementos utilizados para iluminación en áreas específicas están construidas, instaladas, mantenidas, accionadas, señalizadas y protegidas, de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.(Art 117 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
1.6	Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamamanos y estan revestidas de material antideslizantes . (Art 47 y 48 Resolucion 14861 de 1985)	4	2	0		
1.7	La ventilación es adecuada para el uso.(Art 197 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
1.8	La iluminación es suficiente y adecuada en cantidad para su uso. (Art 196 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE						La calificación del bloque corresponde al 30 % del total del acta

2.CONDICIONES SANITARIAS

	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.1	El establecimiento cuenta con, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficientes para uso de los trabajadores y visitantes (inodoros y lavamanos). (Art 50 Resolución 14861 de 1985)	10		0		CR
2.2	El establecimiento mantiene las condiciones de en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones y equipos documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979)	6	3	0		
2.3	Los elementos y productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección se encuentran debidamente rotulados y almacenados.	4	2	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE						La calificación del bloque corresponde al 20 % del total del acta

3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

	3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.1.1	El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema alternativo	2	1	0		
3.1.2	El establecimiento cuenta con suministro y acceso a agua potable (Art 165 Ley 9 de 1979)	4		0		CR
3.1.3	Las instalaciones interiores para suministro estan diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión suficiente de servicio en todos los sitios de consumo (Art 10 numeral 2 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
3.1.4	El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art 10 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
3.1.5	El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, (revisar soportes).(Art 10 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
	3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**HALLAZGOS**
3.2.1	Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidos al alcantarillado u otro sistema alternativo. (Art 36 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
3.2.2	Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable	2	1	0		
	3.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**HALLAZGOS**
3.3.1	Cuenta con programa para el manejo y gestión integral de sus residuos sólidos documentado e implementado.	2	1	0		
3.3.2	El área para el almacenamiento de residuos cumple con condiciones sanitarias	3	1.5	0		
3.3.3	Cuenta con recipientes de material rígido que facilita su limpieza y desinfección e identificados para el manejo de residuos y da cumplimiento al código de colores.	2	1	0		
	3.4 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	
3.4.1	Existe un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado (Art 201 y Art 593 Ley 09 de 1979)	2	1	0		
3.4.2	En el establecimiento no se evidencia la presencia de plagas o daños ocasionados por éstas y se establecen medidas preventivas para el control y propagación (Art 168 Ley 09 de 79)	5		0		CR
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE						La calificación del bloque corresponde al 20 % del total del acta

4 CONDICIONES DE SEGURIDAD-GESTIÓN DEL RIESGO

	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
4.1	Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado .(Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)	4	2	0		
4.2	Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 206 Ley 9 de 1979) (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	3	1.5	0		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **ACTA GENERAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO**	MMDS01.03.06.18.P06.F135 VERSIÓN 001

Nº 0623

Por parte de Establecimiento:

Recibimos la visita del Inspector y como siempre, esta fue muy enriquecedora.

aunque observa que comparado con los requisitos del año pasado estos aumentaron, consideramos que se abordan temas que las empresas apenas estamos implementando y es dispendioso cumplir con los nuevos requisitos.

como empresarios nos esforzamos por Atender a nuestros clientes de la mejor manera y siempre buscando contar con la documentacion al dia!

VI. INFORMACIÓN DE TIPO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD/PREVENTIVA SI__ NO__

- ☐ Clausura temporal total
- ☐ Clausura temporal parcial
- ☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios
- ☐ Suspensión total de trabajos o servicios
- ☐ Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades
- ☐ Decomiso
- ☐ Destrucción o desnaturalización
- ☐ Congelación
- ☐ Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles
- ☐ Vacunación personas o animales
- ☐ Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades
- ☐ Desocupación o desalojamiento de establecimientos o vivienda

N° DEL ACTA DE LA MEDIDA SANITARIA

VII. PLAZO CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

DÍAS HABILES PLAZO	
FECHA INICIO PLAZO	
FECHA LIMITE DE PLAZO	

VII. NOTIFICACION DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 10 del mes de septiembre del año 2023 en la Ciudad de Cali.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA			
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Melissa Arana Diaz	NOMBRE:	
CÉDULA:	1.143.339	CÉDULA:	
CARGO:	Tecnica Apoyo de Salud	CARGO:	
INSTITUCIÓN:	Secretaria Distrital de Salud.	INSTITUCIÓN:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO			
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Adriana Llano	NOMBRE:	
CÉDULA:	66857910	CÉDULA:	
INSTITUCIÓN:	Bollantex Multiservicios SAS	INSTITUCIÓN:	
CARGO:	Jefe calidad	CARGO:	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4.3	El establecimiento tiene alarma de emergencia.(Art 52 Resolución 14861 de 1985)	2	1	0		
4.4	Las escaleras cuentan con cinta antideslizante, franja foto lumínica y pasamanos.(Art 48 Resolución 14861 de 1985)	3	1.5	0		
4.5	La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	5	2.5	0		
4.6	Existe botiquín de primeros auxilios.(Art 127 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE						La calificación del bloque corresponde al _____% del total del acta

II. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS

% DE CUMPLIMIENTO	**CONCEPTO.** Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
100%	**FAVORABLE**	95%-100%
	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	50%-94%
	DESFAVORABLE	< 49,9%

En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como "crítico", independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será de DESFAVORABLE, representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicación de medida sanitaria (NC-AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS (AGUA)	
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.