

 Institución Universitaria de Santa Marta Educación que permanece	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN LA ETAPA INICIAL DE LA USM DE SANTA MARTA	
	DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL	

Santa marta julio 17 de 2026

Señor:

Jose Hilario Benavides

Oficina de Infraestructura Educativa

jbenavides@mineducacion.gov.co

Teléfono: (601) 222 28 00

Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia www.mineducacion.gov.co

REF: Respuesta Revisión documentos Institución Universitaria de Santa Marta-

En atención a la observación presentada en el informe de la referencia en donde en el documento califica una imagen de una garita con una posible falla a cortante; en el informe no se indica que la estructura presenta una falla estructural, simplemente por ser una estructura anexa a arboles nativos presenta un brote de comején que considerablemente referencia un camino que por efectos del paralaje y/o efecto que toma siguiendo la brecha del mampuesto adujera a una falla del elemento, esto no es cierto y simplemente es el efecto visual que el organismo genera en la edificación; por consiguiente la estructura esta ajena a un deterioro por presencia de falla alguna.



LIBARDO AUGUSTO TRIGOS RAMIREZ

INGENIERO CIVIL

MSC. EN CONSTRUCCIÓN

ESP. EN ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

	DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL	Cra 13 No. 16A-64, Ocaña Celular: 3167487960
	AUTOR: ING. LIBARDO AUGUSTO TRIGOS	Pág. 1