



A.A  
U.EXT



1. LAS TUBERÍAS A INSTALAR SERÁN DE 3/8" DE PULGADA PARA EL LADO LÍQUIDO Y DE 3/4" PARA EL LADO DE GAS.
2. ESTARÁN FABRICADAS EN COBRE Y DEBERÁN CONTAR CON SU RESPECTIVA ESPUMA ELASTOMÉRICA TIPO ARMAFLEX.

### Dibujos de Referencias

[illegible]

|     |            |                       |         |           |           |        |
|-----|------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|--------|
|     |            |                       |         |           |           |        |
|     |            |                       |         |           |           |        |
|     |            |                       |         |           |           |        |
|     |            |                       |         |           |           |        |
| A   | xxxxxxxxxx | Emitido para revisión | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx  |
| Rev | Fecha      | Emitido para          | Dibujó  | Diseño    | Revisó    | Aprobó |

## Revisiones

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Cliente | INSITUCION UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA |
|---------|-----------------------------------------|

Consultor

ING. OSVALDO SALAS MARTÍNEZ

Nombre De Proyecto

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADECUACIÓN  
Y DOTACIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN LA ETAPA  
INICIAL DE LA USM DE SANTA MARTA

|               |            |
|---------------|------------|
| Tipo de plano | FECHA:     |
| CLIMATIZACIÓN | 18/09/2025 |

|               |  |         |       |            |                 |        |  |
|---------------|--|---------|-------|------------|-----------------|--------|--|
| APROBADO POR: |  | Dibujo: | O.S.M | Matricula: | TP-A1205-144706 | Firma: |  |
| O.S.M         |  | Diseño: | O.S.M | Matricula: | TP-A1205-144706 | Firma: |  |
| FECHA:        |  | Revisó  |       | Matricula: |                 | Firma: |  |

|                 |
|-----------------|
| NUMERO DE PLANO |
|-----------------|