Punto de Conexión

Longitud:	**-73.844772236802**
Latitud:	**7.06399129287226**
Código Transformador:	**0202866**
Código Apoyo Transformador:	**6845126**
Relación de Transformación:	**13200/226**
Tensión de Conexión (V):	**226**
Capacidad Nominal Transformador (kVA):	**112.5**

Información Subestación

Nombre Subestación	**BUENOS AIRES**
Código Subestación:	**58**
Circuito:	**58511**
Longitud:	**-73.85731**
Latitud:	**7.056312**
Consumo Mínimo 12h (%):	**28.462**
Consumo Mínimo 24h (%):	**28.462**

Datos Ingresados

Número de Identificación Único (NIU):	**403223**
Potencia declarada de entrega a la red (kW):	**4**

Datos Referencia

Capacidad Instalada de Autogeneración (kW):	**12**
Energía FV Sin Almacenamiento (kWh):	**12**
Energía Diferente a FV Sin Almacenamiento (kWh):	**0**

Datos Disponibilidad

Capacidad Disponible de Autogeneración (kW):	**44.25**
Energía Disponible FV Sin Almacenamiento (kWh):	**14.231**
Energía Disponible Diferente a FV Sin Almacenamiento (kWh):	**2.231**

Simulación Disponibilidad



14.2% Ocupación de Autogeneración del Transformador



28.1% Ocupación Energía Fotovoltaica Sin Almacenamiento



7% Ocupación Energía diferente a Fotovoltaica Sin Almacenamiento

Fecha Generación: sábado, 1 de agosto de 2026, 8:51:50 p. m. COT