Bogotá, 24 de septiembre del año 2026

Señores
CENTRO ADMINISTRATIVO CAM ALCALDIA DE MANIZALES

INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El día 17 de septiembre del año 2026, se realiza el respectivo mantenimiento correctivo del ascensor electromecánico ubicado en el edificio Edificio Coliseo Mayor (equipo ascensor unico), en donde se realizó limpieza general, ajuste, lubricación y una inspección técnica para la obtención del buen funcionamiento del equipo. Lo anterior mencionado podrá evidenciarse en las fotografías anexas.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



• mantenimiento correctivo



Observación:
se encontró contrapeso por fuera de las guías

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



• mantenimiento correctivo

Observación:
se ajustan zapatas del contrapeso y se encarrila en su postura de guias



Atentamente.

Ing. Mario H. Gutiérrez T..
Gerente general – R.L.
MG-INGPRO S.A.S.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofc. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com