

Villavicencio, 02 de octubre de 2026

CI-2829-2025-130

Señores
SECRETARÍA DE SALUD DEL META
ANDREA DÍAZ RAMÍREZ
Gerente de Prestación de Servicios

REF.: Contrato de Obra No. 2902 de 2024, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA EXTERNA, SUBESTACIÓN Y DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL HOSPITAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE EL DORADO"

ASUNTO: Remisión de Dictámenes de Inspección y Verificación de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

Cordial saludo.

En calidad de Interventoría del Contrato de Obra N.º 2902 de 2024, nos permitimos remitir a su despacho los **Dictámenes de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE** correspondientes a las instalaciones eléctricas ejecutadas para el Hospital del municipio de El Dorado (Meta). Los documentos fueron allegados por el contratista **CONSORCIO HOSPITAL EL DORADO 2024** mediante oficio **CHD-GDS-092** del 01 de octubre de 2026.

Los dictámenes fueron emitidos el 28 de septiembre de 2026 por **LEC CERTIFICACIONES S.A.S.** (NIT 901.790.853-2), organismo de inspección acreditado por ONAC con el N.º **24-OIN-005**, bajo la Resolución 90708 de 2013 (RETIE). Los cuatro (4) dictámenes presentan resultado **APROBADA**, con fecha de primera inspección del 30 de abril de 2026. Se relacionan a continuación:

N.º	Dictamen	Instalación	Alcance	Vigencia hasta
1	LEC-DS-234	Red de media tensión	Red compacta de 144 m a 13,2 kV, desde el punto de conexión de EMSA hasta las bornas de la subestación	28-09-2036
2	LEC-TR-93	Subestación tipo pedestal de 300 kVA	Transformador marca TEC, relación 13.200 / 208-120 V	28-09-2036



CONSORCIO INTERHOSPITALES 25

3	LEC-UF-3171	Instalaciones de uso final especial - asistencia médica	Desde el equipo de medida hasta las salidas de iluminación y fuerza, 300 kVA, 208/120 V	28-09-2031
4	LEC-UF-3172	Planta eléctrica de emergencia de 250 kVA	Planta cabinada 208-120 V, destinada al suministro de las instalaciones de asistencia médica	28-09-2031

La autenticidad de los dictámenes puede verificarse en el sistema SICERCO de la Superintendencia de Industria y Comercio (<https://sicerco.sic.gov.co/sicerco/>) y en el portal del organismo de inspección (<https://lecsas.com>).

La presente remisión se realiza para su conocimiento y para los fines que estime pertinentes, en especial los relacionados con la puesta en funcionamiento y el proceso de habilitación de servicios de salud del Hospital de El Dorado.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO INTERHOPITALES 25

Anexos: (14 folios)

1. Oficio CHD-GDS-092 del 01 de octubre de 2026 – Consorcio Hospital El Dorado 2024 (2 folios).
2. Dictamen RETIE N.º LEC-DS-234 – Red de media tensión (3 folios).
3. Dictamen RETIE N.º LEC-TR-93 – Subestación de 300 kVA (3 folios).
4. Dictamen RETIE N.º LEC-UF-3171 – Instalaciones eléctricas de uso final para asistencia médica (3 folios).
5. Dictamen RETIE N.º LEC-UF-3172 – Planta eléctrica de emergencia de 250 kVA (3 folios).