

TABLERO AUD																							
DESCRIPCION	FF	POTENCIA W	POTENCIA (VA)	CONDUCTOR DE FASE CALCULADO	CONDUCTOR DE TIERRA CALCULADO	CORRIENTE DE OBISRO	CORRIENTE DE CARGA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	RESERVA	CONSUMO UNITARIO (KW)	RESERVA	RESERVA	RESERVA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	FF	DESCRIPCION	
LUMINACION	0.9	185	205.056	12AWG	12AWG	1.62	2.02	206	15	1	2	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	540	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	424	471.111	12AWG	12AWG	3.71	4.64	471	15	3	4	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	540	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	238	262.222	12AWG	12AWG	2.08	2.59	259	202	15	5	6	15	400	3.94	3.15	12 AWG	12AWG	400	300	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
LUMINACION	0.9	540	600	12AWG	12AWG	4.72	5.91	600	15	7	8	15	400	3.94	3.15	12 AWG	12AWG	400	300	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	17.8	19.7778	12AWG	12AWG	0.16	0.19	19.8	15	1	10	15	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA
RESERVA	0.9	136	151.111	12AWG	12AWG	1.19	1.49	151	15	11	12	15	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	TOMACORRIENTE

TABLERO CNR1																						
DESCRIPCION	FF	POTENCIA W	POTENCIA (VA)	CONDUCTOR DE FASE CALCULADO	CONDUCTOR DE TIERRA CALCULADO	CORRIENTE DE OBISRO	CORRIENTE DE CARGA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	RESERVA	CONSUMO UNITARIO (KW)	RESERVA	RESERVA	RESERVA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	FF	DESCRIPCION
TOMACORRIENTE	0.9	540	600	12AWG	12AWG	4.72	5.91	600	15	1	2	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	800	1000	12AWG	12AWG	7.07	8.94	1000	15	3	4	15	1000	9.94	6.45	12 AWG	12AWG	1000	900	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	800	1000	12AWG	12AWG	7.07	8.94	1000	15	5	6	15	1000	9.94	6.45	12 AWG	12AWG	1000	900	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	7	8	15	1000	8.94	7.87	12 AWG	12AWG	1000	900	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	9	10	15	1000	8.94	7.87	12 AWG	12AWG	1000	900	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	800	1000	12AWG	12AWG	7.07	8.94	1000	15	11	12	15	1000	9.94	6.45	12 AWG	12AWG	1000	900	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	13	14	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	15	16	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	17	18	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	19	20	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	540	600	12AWG	12AWG	4.72	5.91	600	15	21	22	15	1000	9.94	7.87	12 AWG	12AWG	1000	900	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	23	24	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	25	26	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	5	0	0	12AWG	0.00	0.00	0	15	27	28	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA
TOMACORRIENTE	0.9	0	0	0	12AWG	0.00	0.00	0	15	29	30	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA

TABLERO CNR2																													
DESCRIPCION	FF	POTENCIA (W)	POTENCIA (VA)	CONDUCTOR DE FASE CALCULADO	CONDUCTOR DE TIERRA CALCULADO	CORRIENTE DE OBISRO	CORRIENTE DE CARGA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)			RESERVA	CONSUMO UNITARIO (KW)	RESERVA	RESERVA	RESERVA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	CORRIENTE DE CARGA	CORRIENTE DE OBISRO	CONDUCTOR DE TIERRA CALCULADO	CONDUCTOR DE FASE CALCULADO	POTENCIA (W)	POTENCIA (VA)	FF	DESCRIPCION		
								A	B	C																			
LUMINACION	0.9	447	497	12AWG	12 AWG	3.91	4.99	497	15	1	2	15	444	4.37	3.50	12 AWG	12AWG	444.444	400	0.9	0.9							LUMINACION	
LUMINACION	0.9	504	550	12AWG	12 AWG	4.41	5.51	550	15	3	4	15	511	5.03	4.02	12 AWG	12AWG	511.111	460	0.9	0.9							LUMINACION	
LUMINACION	0.9	183	203	12AWG	12 AWG	1.60	2.00	200	15	5	6	15	233	2.76	2.28	12 AWG	12AWG	233	200	0.9	0.9							LUMINACION	
LUMINACION	0.9	546	607	12AWG	12 AWG	4.78	5.97	607	15	7	8	15	400	4.53	3.82	12 AWG	12AWG	400	424	0.9	0.9							LUMINACION	
LUMINACION	0.9	104.5	116	12AWG	12 AWG	0.91	1.14	116	15	9	10	15	833	8.92	6.95	12 AWG	12AWG	833.333	750	0.9	0.9							LUMINACION	
LUMINACION	0.9	230	233	12AWG	10 AWG	18.37	22.97	233	15	30	11	12	15	700	6.89	5.51	12 AWG	12AWG	700	630	0.9	0.9							LUMINACION

TABLERO CR1																							
DESCRIPCION	FF	POTENCIA (VA)	POTENCIA (W)	CONDUCTOR DE FASE CALCULADO	CONDUCTOR DE TIERRA CALCULADO	CORRIENTE DE OBISRO	CORRIENTE DE CARGA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	RESERVA	CONSUMO UNITARIO (KW)	RESERVA	RESERVA	RESERVA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	FF	DESCRIPCION	
LUMINACION	0.9	185	205.056	12AWG	12AWG	1.62	2.02	206	15	1	2	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	424	471.111	12AWG	12AWG	3.71	4.64	471	15	3	4	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	238	262.222	12AWG	12AWG	2.08	2.59	259	202	15	5	6	15	400	3.94	3.15	12 AWG	12AWG	400	300	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
LUMINACION	0.9	540	600	12AWG	12AWG	4.72	5.91	600	15	7	8	15	400	3.94	3.15	12 AWG	12AWG	400	300	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	33.6	37.3333	12AWG	12AWG	0.29	0.37	37.3	15	1	10	15	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA
LUMINACION	0.9	244	271.111	12AWG	12AWG	2.13	2.97	271	15	11	12	15	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA
LUMINACION	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	13	14	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
TOMACORRIENTE	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	15	16	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	17	18	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	19	20	15	1200	11.81	8.45	12 AWG	12AWG	1200	1080	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	540	600	12AWG	12AWG	4.72	5.91	600	15	21	22	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	23	24	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	800	1000	12AWG	12AWG	7.07	8.94	1000	15	25	26	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA	
LUMINACION	0.9	472	524.444	12AWG	12AWG	4.13	5.16	524	15	27	28	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA	
RESERVA	0.9	0	0	0	12AWG	0.00	0.00	0	15	29	30	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	RESERVA	

TABLERO CR2																							
DESCRIPCION	FF	POTENCIA (W)	POTENCIA (VA)	CONDUCTOR DE FASE CALCULADO	CONDUCTOR DE TIERRA CALCULADO	CORRIENTE DE OBISRO	CORRIENTE DE CARGA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	RESERVA	CONSUMO UNITARIO (KW)	RESERVA	RESERVA	RESERVA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	FF	DESCRIPCION	
LUMINACION	0.9	800	1000	12AWG	12AWG	7.07	8.94	1000	15	1	2	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	3	4	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	5	6	15	1000	9.94	7.87	12 AWG	12AWG	1000	900	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	720	800	12AWG	12AWG	6.30	7.87	800	15	7	8	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	33.6	37.3333	12AWG	12AWG	0.29	0.37	37.3	15	9	10	15	800	7.87	6.30	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE	
LUMINACION	0.9	136	151.111	12AWG	12AWG	1.19	1.49	151	15	11	12	15	15	0	0.00	0.00	12 AWG	12AWG	0	0	0.9	0.9	TOMACORRIENTE

TABLERO S.P.																						
DESCRIPCION	FF	POTENCIA W	POTENCIA (VA)	CONDUCTOR DE FASE CALCULADO	CONDUCTOR DE TIERRA CALCULADO	CORRIENTE DE OBISRO	CORRIENTE DE CARGA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	RESERVA	CONSUMO UNITARIO (KW)	RESERVA	RESERVA	RESERVA	CARGA EN CIRCUITOS (VA)	A	B	C	FF	DESCRIPCION
LUMINACION	0.9	185	205.056	12AWG	12AWG	1.62	2.02	206	15	1	2	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	424	471.111	12AWG	12AWG	3.71	4.64	471	15	1	2	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	285	285.222	12AWG	12AWG	2.71	3.40	340	15	1	2	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	900	1000	12AWG	12AWG	7.67	9.84	1000	15	7	8	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	2010	2193.333	12AWG	12AWG	18.20	23.17	2317	15	15	16	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	TOMACORRIENTE
TOMACORRIENTE	0.9	100	110	12AWG	12AWG	0.91	1.16	116	15	1	2	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	RESERVA
TOMACORRIENTE	0.9	100	110	12AWG	12AWG	0.91	1.16	116	15	1	2	15	800	0.91	4.72	12 AWG	12AWG	800	720	0.9	0.9	RESERVA