ZONA DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO CON
EXTERNA Área: 9

CONSULTA EXTERNA

Asesor Jurídico
Secretaría
Coordinación Medica
Coordinación de enfermeria
Coordinación contable
Presupuesto
Facturación
Tesorero
Rec. humano
Control interno
Archivos Físicos digitales
Asesor Jurídico
Oficina Gerencia
Baño
Sala de Juntas
Archivo
Aux. varios
Servicios Generales
Aux. Servicios Generales
Unidad sanitaria
Unidad sanitaria
Aseo
Residuos hospitalarios
Cocineta
Archivo documental/ historial clinico
Hall Servicios
Oficina
Recibo insumos
ÁREA DE RESIDUOS
Cuarto Técnico A.A
SERVICIO DE FARMACIA
Entrega Medicamentos
Baño
DEPOSITO de Medicamentos
Entrega intrahospitalaria
Cuarentena
Clasificacion
Deposito
Coprologia
Lava ojos
Hematologia
Uroanalisis
Lavado de materiales
Archivo
Microbiologia
Laboratorio
Recepción entrega de resultados
Oficina Coordinacion
Toma de Muestras
Rayos X
Cuarto Técnico electrico
Deposito de insumos
Cuarto Técnico A.A
Preparación, embalaje y remisión de muestras
Toma de muestra especiales
Área neveraso / cuarto frio
TOMA DE MUESTRA SANGUINEA
LABORATORIO CLINICO
Lockers
Banca
ÁREA DE ULTRASONIDO
Recibo de Muestras intrahospitalarias
Hall Médico
Cuarto Técnico electrico
Cuarto Técnico A.A
Deposito equipos de equipos medicos e
Lockers
Banca
Lecturas de placas
RAYOS X
Disparo
Alistamiento y administración de medicamentos
Alistamiento de termos o cajas térmicas
Almacenamiento de dispositivos medicos e insumos
SALA DE ESPERA
Cafeteria
Cuarto Técnico A.A
CONSULTORIO 12
PAI (Programa ampliado de Inmunizaciones)
UNIDAD SANITARIA
UNIDAD SANITARIA
CONSULTORIO 11
CONSULTORIO 10
CONSULTORIO 09
CONSULTORIO PROGRAMAS ESPECIALES TBC
CONSULTORIO PROGRAMAS ESPECIALES TBC
CONSULTORIO PROGRAMAS ESPECIALES TBC
CONSULTORIO PROGRAMAS ESPECIALES TBC
Control
UNIDAD SANITARIA
UNIDAD SANITARIA

NOTAS GENERALES

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050
2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN -RHW-RHH-XHHW
3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHC40-EMT DONDE APLIQUE
4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN- RHW- RHH- XHHW
5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR
6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

SIMBOLOGIA

	LUMINARIA CLEAN ROOM 610X610CM 57W
	LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA 50W
	LUMINARIA PARA CABECERA HOSPITALES SOBREPONER 20W
	LUMINARIA CLEAN ROOM 1220X300CM 32W
	LUMINARIA APLIQUE TORTUGA LED 12w
	LUMINARIA CLEAN ROOM 300X300CM 21W
	LUMINARIA BLOCK LENS 605X605CM 33W
	LUMINARIA BALA NEPTUNO 8W
	LUMINARIA HERMETICA 36W
	LUMINARIA LINEAL 2.5 21W
	LUMINARIA BALA SATURNO 15W
	LUMINARIA PANEL REDONDO INSCRUSTAR 12W
	LUMINARIA BALA SATURNO 20W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE 3,5W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA FIJA 3,5W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE SALIDA 1,8W
	CAJAS DE PASO METALICAS
	CAJAS DE PASO 4X4

	INTERRUPTORSENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
	TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE CIELO FALSO
	TUBERIA EMPOTRADA
	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE DE CONDUCTORES
	IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y TABLERO
	IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y MATERIAL EMT
	TABLEROS DE DISTRIBUCION

GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:

SISTEMA DE ILUMINACION- ADMINISTRACION-FARMACIA- LABORATORIO

DISEÑO ELECTRICO:

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-51456

FIRMA

ESCALA: 1---------50

FECHA: Abril 2024

PLANO: 601-1

OBSERVACIONES: