

V





GOBERNACIÓN DEL

CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:

SISTEMA DE ILUMINACION- CARGA VITAL- PASILLOS

DISEÑO ELECTRICO:

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA

M.P. AT205-31456

FIRMA

ESCALA:

1-----75

FECHA:

Abril 2024

PLANO:

609-1

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN

SIMBOLOGIA	
	LUMINARIA CLEAN ROOM 810815CM 37W
	LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA 30W
	LUMINARIA PARA CUBIERTA HOSPITALIA SOBREPONER 20W
	LUMINARIA CLEAN ROOM 123030CM 12W
	LUMINARIA APOLUX TORTUGA LED 12w
	LUMINARIA CLEAN ROOM 803030CM 21W
	LUMINARIA BLOCK LENS 803030CM 33W
	LUMINARIA BALA NEPTUNO 8W
	LUMINARIA LINEAL 30W
	LUMINARIA LINEAL 2,5 21W
	LUMINARIA BALA SATURNIO 10W
	LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTAR 12W
	LUMINARIA BALA SATURNIO 20W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE 33W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA FLUO 3,5W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE SALIDA 10W
	CAJAS DE PASO METALICAS
	CAJAS DE PASO 4X4
	INTERRUPTOR SENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR CONSULTABLE SENCILLO
	INTERRUPTOR CONSULTABLE DOBLE PULSO
	TUBERIA EMPOTRADA
	TUBERIA SOSPENSIVA SOBRE CIELO FALSO
	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALORE DE CONEXIONES
	IDENTIFICADOR DE CONFIATO Y TABLERO
	IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y TUBERIO
	TABLEROS DE DISTRIBUCION

NOTAS GENERALES

- 1- TODA INSTALACION DE OBTENCION CUMPLIRAN CON EL NTC 5000
- 2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTO THERM-90W 90W
- 3- SE UTILIZARAN TUBERIAS PARA CABLES ENTERRADOS APURATE
- 4- LOS ALUMENEDORES DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTO THERM-90W 90W
- 5- LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS, NO SE PERMITEN EL EMPALME DE CABLE, LOS EMPALMES SE REALIZAN EMPALMADOS EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO SE PERMITEN CONEXIONES EN EL CABLEADO
- 6- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER AUTORIZADOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- 7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, GUBERNA SER ACARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL PROYECTO