CCESO 4. ZONA DE SERVICIOS

N+- 0.00

Presupuesto
Facturación
Tesorero
Recursos humanos
Control interno
Archivos Físicos y digitales
Aux. varios
Servicios Generales
Aux. Servicios Generales
Sala de Juntas
Baño
Archivo
Unidad sanitaria
Unidad sanitaria
Aseo
Residuos transitorios
Cocineta
Archivo documental/ historial clinico
Hall Servicios
SALA DE ESPERA
Oficina
RESIDUOS BIOLÓGICOS
DESECHOS BIOSANITARIOS
ORDINARIOS E INERTES
ÁREA DE RESIDUOS
Cuarto Técnico A.A
Entrega Medicamentos
Recibo insumos
SERVICIO DE FARMACIA
Alistamiento y administración de medicamentos
Alistamiento de termos o cajas térmicas
Almacenamiento de dispositivos medicos e insumos
Cafetería
DEPOSITO de Medicamentos
Baño
Cuarentena
Clasificacion
Deposito
Caprologia
Lava ojos
Hematologia
Uroanalisis
Entrega Intrahospitalaria
Cuarto Técnico A.A
P.A.I. (Programa ampliado de Inmunizaciones)
Archivo
Lavado de materiales
Microbiologia
Laboratorio
Recepción entrega de resultados
Oficina Coordinacion
Toma de muestras
Rayos X
Cuarto Técnico eléctrico
Deposito de insumos
Toma de muestra especiales
CONSULTORIO PROGRAMAS ESPECIALES TBC
Cuarto Técnico A.A
Preparación, embalaje y remisión de muestras
LABORATORIO CLINICO
Área neveraso / cuarto frío
TOMA DE MUESTRA SANGUINEA
Baño
Lockers
Banca
ÁREA DE ULTRASONIDO
Recibo de Muestras intrahospitalarias
Hall Médico
Hall Servicios
Cuarto Técnico eléctrico
Cuarto Técnico A.A
Lockers
Banca
Lecturas de placas
RAYOS X
Deposito equipos de equipos medicos e insumos
Disparo
Control
UNIDAD SANITARIA
UNIDAD SANITARIA
CONSULTORIO 12
UNIDAD SANITARIA
UNIDAD SANITARIA
CONSULTORIO 11
CONSULTORIO 10
CONSULTORIO 09
CONSULTORIO 08
CONSULTORIO 07
Historias clinicas
Area de lavo 9, 74 m2
PLANTA ELECTRICA
BOMBA DE VACIO
GASES MEDICINALES
Residuos Reciclables
Neveras
Báscula
AREA DE RESIDUOS
Oficina de Mantenimiento
MANTENIMIENTO

NOTAS GENERALES

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050
2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHC40-EMT DONDE APLIQUE
4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW
5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR
6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

SIMBOLOGIA

20x20	CAJAS DE PASO METALICAS
	CAJAS DE PASO 4X4
	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO TAMPER RESISTANT 5-15R/15A
GFCI	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO GFCI 5-15R/15A
220V	TOMAS GRADO HOSPITALARIO 220V
	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO 5-15R/15A
	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO GRIS 5-15R/15A
	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
GFCI	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI
	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA CON TAPA TIPO INTEMPERIE
AISLADA	TOMA DOBLE TIERRA AISLADA 15A-COMUNICACIONES
	TOMA DOBLE GRIS- NORMAL CON RESPALDO
	TOMA DOBLE PARA PISO
	TOMA 220V
	TOMA DOBLE DE TECHO
	TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE CIELO FALSO
	TUBERIA EMPOTRADA
DTO	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE DE CONDUCTORES
TAB C1	IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y TABLERO
1/2" EMT SCH40 1	IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y MATERIAL
100 A 3	TABLEROS DE DISTRIBUCION

GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:

SISTEMA DE FUERZA NORMAL
-ADMINSTRACION-FARMACIA
-LABORATORIO

DISEÑO ELECTRICO:

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-51456

FIRMA

ESCALA: 1---------50

FECHA: Abril 2024

PLANO: 601-2

OBSERVACIONES: