SIMBOLOGIA	
20x20	CAJAS DE PASO METALICAS
4x4	CAJAS DE PASO 4X4
TR 5-15R 5-15P	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO TAMPER RESISTANT 5-15R/15A
GFCI 5-15R 5-15P	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO GFCI 5-15R/15A
220V	TOMAS GRADO HOSPITALARIO 220V
5-15R 5-15P	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO 5-15R/15A
GRIS 5-15R 5-15P	TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO GRIS 5-15R/15A
5-15R 5-15P	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
GFCI 5-15R 5-15P	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI
5-15R 5-15P	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA CON TAPA TIPO INTEMPERIE
P 5-15R 5-15P	TOMA DOBLE TIERRA AISLADA 15A- COMUNICACIONES
GRIS 5-15R 5-15P	TOMA DOBLE GRIS- NORMAL CON RESPALDO
5-15R 5-15P	TOMA DOBLE PARA PISO
220V	TOMA 220V
5-15R 5-15P	TOMA DOBLE DE TECHO
	TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE CIELO FALSO
	TUBERIA EMPOTRADA
HLT DTO 3x10+1x4	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE DE CONDUCTORES
TAB C1	IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y TABLERO
1x3/4" SCH40 L	IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y MATERIAL
TAB 5.0 1x1 1F 1P 1N	TABLEROS DE DISTRIBUCION

NOTAS GENERALES

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050

2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW

3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHCAD-EMT DONDE APLIQUE

4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW

5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR

6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR

CONTIENE:

SISTEMA DE FUERZA NORMAL- AUDITORIO

DISEÑO ELECTRICO:

ING JOSE FABIAN MARTINEZ SARAVIA
M.P AT205-91456

FIRMA

ESCALA: 1---------50

FECHA: Abril 2024

PLANO: 608-2

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN