



NOTAS GENERALES

TODAS LAS INSTALACIONES SE EFECTUARÁN CUMPLIENDO CON EL RETE Y INTERVENIO

LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALÓGENOS CON AISLAMIENTO THHN- FHW- BHN- XHHW-
SE UTILIZARÁ TUBERÍA PVC-SCHED-80 MEDIO APOICUE

LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRES DE HALÓGENOS CON AISLAMIENTO THHN-BHN-BHN-KHHW

LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS, NO SE PERMITEN EL EMPALME DE CABLE, LOS EMPALMES SE REALIZAN
ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE
DESCONEXIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR

LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA
ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL