MÍNIMA CUANTÍA No. DC-SSC-MC-009-2026
ADENDA No. 1

El Gobernador del Departamento del Cauca en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el art. 305 de la Constitución Política y 11 de la ley 80 de 1993 y con fundamento en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 Numeral 4 del Decreto 1860 de 2021, se permite expedir la presente adenda para lo cual dispone:

1. Modificar 2.2.1 **parcialmente** de la invitación publica de la siguiente manera:
   a) Contar con laboratorio físico para el alcance objeto del proceso. b) Presentar la documentación y certificados de calibración vigentes que garanticen la trazabilidad metrológica ONAC, expedidos por un laboratorio externo debidamente acreditado y competente en el alcance técnico correspondiente

2. La entidad se permite modificar parcialmente el 2.2 de la invitación de la publica

   En atención a su solicitud de aclaración respecto a las especificaciones técnicas requeridas para el regulador de voltaje de 3.000 VA / 1.800 W, la entidad se permite informar que las condiciones y parámetros solicitados responden a las necesidades operativas identificadas y justificadas en los estudios previos de la contratación.

Al respecto, nos permitimos ratificar que las especificaciones requeridas corresponden a las estipuladas en el estudio previo, las cuales se detallan a continuación:

ESTABILIZADORES - REGULADOR DE VOLTAJE DE 3.000 VA

- **Capacidad:** 3 kVA.
- **Tensión de entrada:** 90 - 140 VAC.
- **Protección:** Voz y datos RJ45.
- **Topología de entrada:** Monofásica.
- **Voltaje nominal de entrada:** 120 VAC.
- **Cantidad de hilos:** 3 (Fase + Neutro + GND).
- **Rango de voltaje de entrada:** 120 V ± 25%.
- **Frecuencia:** 60 Hz.
- **Conexión de entrada:** Clavija NEMA 5-15P.
- **Topología de salida:** Monofásica.
- **Voltaje nominal de salida:** 120 VAC.
- **Factor de potencia de salida:** 0,6.
- **Potencia W:** 3.000 VA / 1.800 W.
- **Indicadores:** Encendido por switch - Instalación a polo a tierra.
- **Conexión de salida:** Mínimo 4 tomas de salida.
- **Protección de salida:** Contra sobrecarga y picos de voltaje.

- **Garantía:** Mínima de un (1) año.

Asimismo, en anexo al presente comunicado, **se adjunta imagen de referencia y ficha técnica comercial** que sirve de ilustración sobre los equipos del mercado cuyos rangos de operación, topología, capacidad y conectividad cumplen de manera integral con las características estipuladas en el proceso de selección.

Anexo: Imagen de referencia y Ficha Técnica del Regulador/Estabilizador de Voltaje (FT- ESTABILIZADOR -DR-3000VA).



Modificar parcialmente el items del termohigrómetro de la siguiente forma:medidas de 105 mm × 98 mm × 23 mm, propuestas por el observante, frente a las dimensiones inicialmente establecidas de 110 mm × 98 mm × 22 mm.

Dado en Popayán, al 14 de octubre de 2026