SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL CESAR
CENTRO AGROEMPRESARIAL
SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS

Fecha:	09 de julio 2026
Solicitantes:	Orlando Rueda Blanco
Área o Dependencia:	Gestión de Infraestructura y Logística
Objeto:	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, así como el suministro e instalación de señalización y demás elementos requeridos para la implementación del Plan de Emergencias en las diferentes sedes del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.
Plazo de ejecución:	Cinco (5) meses, sin exceder del 31 de diciembre de 2026

Descripción de la Necesidad: El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, como establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, cumple una función fundamental en la formación profesional integral de los trabajadores colombianos, contribuyendo al desarrollo social, económico, técnico y tecnológico del país. En cumplimiento de su misión institucional, el Centro Agroempresarial de la Regional Cesar desarrolla actividades académicas, administrativas y de atención a la comunidad en sus diferentes sedes e instalaciones ubicadas en los municipios de Aguachica, Curumaní y San Alberto, donde diariamente convergen aprendices, funcionarios, contratistas, visitantes y comunidad en general.

En este contexto, y teniendo en cuenta la responsabilidad institucional de garantizar ambientes seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de las actividades misionales, se hace necesario fortalecer las condiciones de seguridad humana, prevención de emergencias, evacuación y orientación dentro de todas las instalaciones del Centro Agroempresarial. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevención y protección contra incendios, gestión del riesgo y accesibilidad, especialmente lo dispuesto en la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Ley 9 de 1979, la Ley 1523 de 2012, la Ley 1618 de 2013, así como las normas técnicas NFPA 10, NTC 2885, NTC 1461, NTC 1931, NTC 4144 e ISO 7010, entre otras aplicables.

Actualmente, el Centro Agroempresarial cuenta con aproximadamente ciento veinte (120) extintores distribuidos entre la sede principal de Aguachica y las sedes de Curumaní y San Alberto, los cuales requieren actividades de mantenimiento preventivo, revisión técnica, recarga y, en algunos casos, reposición e instalación, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y disponibilidad ante cualquier eventualidad.

De igual manera, durante las actividades de inspección y diagnóstico locativo realizadas en las diferentes áreas del centro de formación, se evidenció la ausencia, deterioro e insuficiencia de señalización institucional, de emergencia, seguridad y accesibilidad, particularmente en rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro, zonas de riesgo, identificación de espacios, equipos contra incendios y áreas de circulación. Esta situación representa un riesgo potencial para la integridad de aprendices, instructores, funcionarios, contratistas y visitantes, además de generar incumplimientos frente a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión del riesgo.

Por lo anterior, se hace necesario implementar un sistema integral de señalización que incluya señalización de evacuación y emergencia, señalización preventiva, prohibitiva, obligatoria e informativa, señalización para identificación de equipos contra incendios, señalización de accesibilidad y demarcación horizontal de áreas mediante pintura de alto tráfico, garantizando la adecuada orientación de los usuarios y una respuesta eficiente ante situaciones de emergencia. La señalización deberá ser fabricada en materiales de alta resistencia y durabilidad, con características fotoluminiscentes, impresión de alta calidad y protección UV, acorde con las condiciones ambientales y técnicas requeridas para las instalaciones institucionales.

Asimismo, resulta necesario adquirir elementos complementarios requeridos para el fortalecimiento del Plan de Emergencias institucional, orientados a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, emergencias médicas, incendios o eventos que puedan comprometer la integridad física de la comunidad educativa y administrativa, así como la protección de los bienes e infraestructura institucional.

En consecuencia, el Centro Agroempresarial de la Regional Cesar requiere contratar el Servicio de mantenimiento y recarga de extintores, así como el suministro e instalación de señalización y demás elementos requeridos para la implementación del Plan de Emergencias en las diferentes sedes del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad, prevención, orientación y respuesta ante emergencias en todas sus instalaciones, garantizando la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la comunidad SENA y de todas las personas que diariamente hacen uso de estos espacios institucionales.

ITEM	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GALONES. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	9
2	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 5 LB MULTIPROPOSITO. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	4
3	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 10 LB MULTIPROPOSITO. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	16
4	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	36
5	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 15 LIBRAS. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	10
6	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	19
7	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SATELITAL 150 LIBRAS. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	1
8	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	4
9	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 20 LIBRAS. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	3
10	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 2,5 GALONES. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	2

11	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO 2,5 GALONES. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	7
12	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K 10 LIBRAS. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	2
13	46161508	SUMINISTRO DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN TIPO COLOMBINA Fabricada en polietileno de alta intensidad con filtro UV para evitar decoloración, con tres franjas reflectivas de alta intensidad para su óptima visibilidad. Base para llenar de agua o arena. El señalizador tubular se puede utilizar para Cerramientos de obras. Delimitación de vía o senderos en obras asegurando las áreas peligrosas de trabajo. COLOR: Naranja fluorescente. * ALTURA: 1.30 m.	UNIDAD	8
14	46161508	SUMINISTRO DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN MEDIANO Fabricada en polietileno de alta intensidad con filtro UV para evitar decoloración, con tres franjas reflectivas de alta intensidad para su óptima visibilidad. El señalizador tubular se puede utilizar para Cerramientos de obras. Delimitación de vía o senderos en obras asegurando las áreas peligrosas de trabajo. COLOR: Naranja fluorescente. * ALTURA: 70 m.	UNIDAD	8
15	46161504	SUMINISTRO DE PALETA PARE SIGA Materiales: Poliestireno de alto impacto con reflectivo - Adhesivo de color verde y rojo -Anverso SIGA, fondo verde letras blancas. - Reverso PARE, fondo rojo letras blancas. Color blanco con verde y rojo con blanco, alto 29.5 cm, ancho 29.5 cm.	UNIDAD	3
16	27113201	SUMINISTRO DE KIT DE HERRAMIENTA BASICO PARA CARRETERAS, incluye gato, cruceta, dos señales reflectivas triangulares, dos tacos para bloquear el vehículo, linterna, caja de herramientas básica que debe tener (alicates, destornilladores, llaves de expansión), maleta de primeros auxilios (con gasas, 2 vedas elásticas y dos vedas de tela, antisépticos (yodo pidona o alcohol), esparadrapo, guantes de látex, tijeras, en elemento de corte, analgésicos y jabón)	UNIDAD	5
17	46171604	SUMINISTRO DE KIT ALARMA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN Con Sirena 110VAc y Licuadora 11OVAC: Incluye (1) Panel de Alarma Nacional Incluye transformador y receptor inalámbrico Incluido. + 2 Pulsadores Inalámbricos, (1) Una Batería de 12V 4amp Libre de mantenimiento, (1) Un botón fijo de Llave N/O/C, (1) Sirena de 110VAC (Negra) Exterior/Interior, (1) Licuadora 110VAC (Rojo, Naranja) según Disponibilidad.	UNIDAD	3
18	42192207	SUMINISTRO DE TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS (CAMILLA DE EMERGENCIA) Tabla Espinal para emergencias (CAMILLA DE EMERGENCIA) Alto entre 180cms y 190cms, ancho entre 40 cms y 50 cms y espesor 7 cms. Peso neto entre 8kg y 9,2kg. Resistencia de carga entre 150 Kg y 160 Kg. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2” de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza.	UNIDAD	3
19	42172001	SUMINISTRO DE KIT DE BOTIQUIN PIERNERO CON INSUMOS. Incluye BOTIQUÍN PERNERA PARA BRIGADISTA Botiquín pernera de 38cm x 17cm x 5cm, con tres bolsillos1 BARRERA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN PARA RCP TIPO LLAVERO2 COMPRESA ABDOMINAL1 ESFEROS2 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND2 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LATEX1 LIBRETA1 LINTERNA DINAMO1 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS1 PITO METALICO2 TAPABOCAS INDIVIDUAL1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TIJERA UNIVERSAL PARA TRAUMA1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS1 VENDA TRIANGULAR1, YODOPOVIDONA 60ML.	UNIDAD	30
20	42143605	SUMINISTRO DE ARAÑA PARA (CAMILLA DE EMERGENCIA) Arnés araña camilla primeros auxilios adulto; Fabricado en reata de 5 cm de ancha cuanta con 4 correas laterales para la sujeción a la camilla y soportar al paciente y 2 reatas superiores las cuales abrazan al paciente por la parte de los hombros. Cuenta con 5 cintas reflectivas para la visibilidad en la noche; velcro de alta calidad para mejorar la sensación de seguridad y soporte del paciente; Adaptable a cualquier camilla.	UNIDAD	13
21	42172001	SUMINISTRO DE KIT DE DOTACION PARA BOTIQUINES: INCLUYE: 1 Paquete de Gasas Limpias Paquete X 20, 1 Esparadrapo De Tela Rollo De 2", 1 Bajalenguas Paquete Por 20, 5 Tapabocas (mascarilla quirúrgica), 1 Venda Elástica 2 X 5 Yardas, 1 Venda Elástica 5 X 5 Yardas, 1 Venda De Algodón 3 X 5 Yardas, 1 Yodopovidona Frasco X 120 Ml, 1 Solución Salina 250 cc, 1 Micropore 1.25 cms x 2.5 yardas, 1 Termómetro Digital, 1 Alcohol Antiséptico Frasco Por 275 Ml, 2 Sueros oral en sobre de 20.5 Grs. 1 Toalla higiénica, 1 Algodón de 5 gramos, 1 Linterna, 1 Collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones, 1 Apósito o compresas no estériles - paquete por 4 unidades, 1 guantes de nitrilo para examen - caja por 100 unidades. 1 Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. 2 Mascarilla desechable para RCP, 1 paquete de curitas x 100, 1 Manual de primeros auxilios, incluye maleta para elementos tipo B, fabricado en lona resistente medidas (30x33x10)	UNIDAD	10
22	42172001	SUMINISTRO DE MALETA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ELEMENTOS TIPO C, fabricado en lona resistente medidas (55x35x30)	UNIDAD	2
23	39111709	SUMINISTRO DE LAMPARAS DE EMERGENCIAS: Lámpara Led emergencia 5.4w autonomía 3 horas luz blanca 6500k. -vida útil: 30000 horas-tiempo de carga: 24 horas-Grado IP 20-temperatura de trabajo: -20ºC - 50ºC-dimensiones: 26x10x6 cm.	UNIDAD	10
24	42143605	SUMINISTRO DE CUELLO INMOVILIZADOR TIPO BLOQUE DE CAMILLA: INCLUYE: Inmovilizador tipo bloque para camilla de primeros auxilios, Inmovilizador tipo bloque fabricada en material sintético y espuma. Medidas: 30 cm x 20 cm x 6 cm, Compatible con la mayoría de modelos de camillas ya sean en madera o polietileno.	UNIDAD	15

25	31201500	SUMINISTRO DE CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE de 5m x 50mm. Características: Fabricada en material texturizado, Uso genera., Resistente al agua, Adhesivo acrílico, Preserva la apariencia original del piso, Con abrasivo, Brilla en la oscuridad, color: bicolor: negro y verde. Largo: 5m, Ancho: 50mm, Fino y elástico, Se recarga con la exposición a la luz natural o artificial. Rendimiento: 5 metros.	UNIDAD	20
26	31201500	SUMINISTRO DE CINTA BICOLOR De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18m. Ancho: 50mm. Color: Bicolor: Negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución.	UNIDAD	20
27	31201500	SUMINISTRO DE CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR De 18m X 50mm Con Adhesivo. Fabricada en material texturizado, fino y elástico. Uso general. Resistente al agua. Adhesivo acrílico. Preserva la apariencia original del piso. Largo: 18 m. Ancho: 50 mm. Color: Bicolor: negro y amarillo, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución.	UNIDAD	20
28	55121900	SUMINISTRO DE CINTA DELIMITADORA PELIGRO, de 50m x 90mm. Especificaciones principales. Tipo: Cintas. Ancho: 90mm. Largo: 50m. Color: Negro y amarillo con mensaje de peligro en rojo.	UNIDAD	20
29	42192210	SUMINISTRO DE SILLA DE RUEDAS: CARACTERISTICAS: Estructura en Aluminio. Cojinería en nylon. Rueda delantera maciza de 8".Rueda Trasera de 22" neumática, Rin radio, Aro impulso en Aluminio. Sistema de freno de guaya en manubrio. Apoyabrazos abatibles y apoyapiés removibles. Ancho total: 62 cm. Ancho asiento: 46 cm. Alto piso asiento: 50 cm. Alto total: 89 cm. Capacidad de peso: 150 kg. Peso de la silla 13,8 Kg.	UNIDAD	3
30	55121700	Suministro e Instalación de Señalización Extintor Tipo ABC Multipropósito- Polvo Químico Seco. Señalización de EXTINTOR tipo ABC- Polvo químico Seco. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en lo que se puede ser en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm. utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	63
31	55121700	Suministro e Instalación de Señalización de Extintor Tipo BC de CO2 Señalización de EXTINTOR tipo CO2. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm. manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	32
32	55121700	Suministro e Instalación de Señalización de Extintor tipo A AGUA PRESIÓN Señalización de EXTINTOR tipo A AGUA PRESIÓN. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm. instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	9
33	55121700	Suministro e Instalación de Señalización de Extintor tipo K Señalización de EXTINTOR tipo K. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas y azules en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 24 cms de largo espesor 0,1 cm. instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	8

34	55121700	Suministro e Instalación de Señalización de Extintor Satelital. La Señalización debe ser de fondo rojo con letras blanca en mayúscula la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se debe utilizar, en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 20cms de ancho por 30 cms de largo espesor 0,1 cm. instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
35	55121700	Suministro e Instalación de Señalización BOTIQUIN, en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo verde colores de figuras en blanco, según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	34
36	55121700	Suministro e Instalación de Señalización peligro inflamables Señalización de “PELIGRO INFLAMABLES” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo ROJO colores de figuras en blanco. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
37	55121700	Suministro e Instalación de Señalización de ALARMA DE EMERGENCIAS Señalización de “ALARMA DE EMERGENCIAS” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo ROJO colores de figuras en blanco. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	4
38	55121700	Señalización peligro DIOXIDO DE CARBONO Señalización de “RIESGO DE DIOXIDO DE CARBONO” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo BLANCO colores de figuras en ROJO, AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del	UNIDAD	2
39	55121700	Suministro e Instalación de Señalización de “RIESGO DE PELIGRO NITROGENO” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo AZUL colores de figuras en BLANCO. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
40	55121700	Suministro e Instalación de Señalización peligro GAS COMBURENTE, Señalización de “PELIGRO GAS COMBURENTE” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo AMARILLO colores de figuras en NEGRO. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	2

41	55121700	Suministro e Instalación de Señalización peligro GASES COMPRIMIDO Señalización de “PELIGRO GASES COMPRIMIDO” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo AMARILLO colores de figuras en NEGRO. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	5
42	55121700	Suministro e Instalación de Señalización GAS NO INFLAMABLE: Señalización de “GAS NO INFLAMABLE” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo VERDE colores de figuras en BLANCO. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	3
43	55121700	Suministro e Instalación de Señalización Gabinete contra incendios Señalización de “GABINETE CONTRA INCENDIOS” en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 30 cms de alto, 15 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo ROJO colores de figuras en BLANCO. según norma vigente. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	4
44	55121700	Suministro e Instalación de Señal CENTRO DE ACOPIO RESIDUOS - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	3
45	55121700	Suministro e Instalación de Señal ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	3
46	55121700	Suministro e Instalación de Señal RESIDUOS PELIGROSOS -señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	3
47	55121700	Suministro e Instalación de Señal RESIDUOS APROVECHABLES - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	3

48	55121700	Suministro e Instalación de Señal TOMAR AGUA NOS DA VIDA, PERO TOMAR CONCIENCIA NOS DA AGUA - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del	UNIDAD	30
49	55121700	Suministro e Instalación de Señal RUTA DE RESIDUOS - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	24
50	55121700	Suministro e Instalación de Señal PUNTO DE VERTIMIENTO - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
51	55121700	Suministro e Instalación de Señal TANQUE DE RECIBO - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
52	55121700	Suministro e Instalación de Señal TANQUE DE AIREACION - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
53	55121700	Suministro e Instalación de Señal BOMBAS BLOWERS -señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
54	55121700	Suministro e instalación de Señal LECHOS DE SECADO -señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1

55	55121700	Suministro e Instalación de Señal RIESGO BIOLOGICO - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
56	55121700	Suministro e Instalación de señal CUIDA LA FLORA - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	30
57	55121700	Suministro e Instalación de Señal CUIDA LA FAUNA - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	30
58	55121700	Suministro e Instalación de Señal AHORRAR ENERGIA ES COSA DE TODOS LOS DIAS, APAGUE LAS LUCES Y EQUIPOS QUE NO NECESITES - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	50
59	55121700	Suministro e Instalación de Señal ESTACIONES SIGA ACOPIO DE PAPEL REUTILIZABLE Y RECICLABLE señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del	UNIDAD	35
60	55121700	Suministro e Instalación de Riesgo eléctrico-señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 22x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	40
61	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ruta evacuación-señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 35x24cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	168

62	55121700	Suministro e Instalación de Señal Salida de emergencia-señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	65
63	55121700	Suministro e Instalación de señal de Riesgo eléctrico 110v-señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 22cm*15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	20
64	55121700	Suministro e Instalación de Señal Riesgo eléctrico 220v-señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 22X15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	20
65	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Camilla de emergencia-señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	14
66	55121700	Suministro e Instalación de Señal A LA DERECHA señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	108
67	55121700	Suministro e Instalación de Señal A LA IZQUIERDA señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	108
68	55121700	Suministro e Instalación de Señal NO CORRER - señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	37

69	55121700	Suministro E Instalación de Señal NO GRITAR señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	25
70	55121700	Suministro e Instalación de Señal NO EMPUJAR señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	25
71	55121700	Suministro e Instalación de Señal RIESGO DE CAIDA señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 22X15CM. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	18
72	55121700	Suministro e Instalación de Señal RIESGO QUIMICO- señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	5
73	55121700	Suministro e Instalación de Señal RIESGO BIOLOGICO señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	12
74	55121700	Suministro e Instalación de Señal TRABAJO EN CALIENTE señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	6
75	55121700	Suministro e Instalación de Señal uso obligatorio de Elementos de Protección Personal señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	26

76	55121700	Suministro e Instalación de Señal RED DE GAS señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	6
77	55121700	Suministro e Instalación de Señal ZONA DE ALIMENTOS señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
78	55121700	Suministro e Instalación de Señal NO COMER señalización con adhesivo - en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 22x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	25
79	55121700	Suministro e Instalación de Señal DIFERENCIA DE NIVELES señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	10
80	55121700	Suministro e Instalación de Señal ESPACIO LIBRE DE OBSTACULOS señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	10
81	55121700	Suministro e Instalación de Señal punto ecológico - señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	15
82	55121700	Suministro e Instalación de Señal prohibida fumar señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	35

83	55121700	Suministro e Instalación de Señal pulsadora de alarma señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 40x30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
84	55121700	Suministro e Instalación de Señal prohibido el paso señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x40cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	24
85	55121700	Suministro e Instalación de Señal ducha de emergencia señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 20cm*30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
86	55121700	Suministro e Instalación de Señal Lavaojos señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
87	55121700	Suministro e Instalación de Señal acceso restringido señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 40x30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	25
88	55121700	Suministro e Instalación de Señal entrada señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 40x30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	131
89	55121700	Suministro e Instalación de Señal salida señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 40x30cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	131

90	55121700	Suministro e Instalación de Señal baños damas señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	13
91	55121700	Suministro e Instalación de Señal baños caballeros señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	13
92	55121700	Suministro e Instalación de Señal baños LGTBIQ+ señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
93	55121700	Suministro e Instalación de Señal baños discapacitados damas señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	2
94	55121700	Suministro e Instalación de Señal baños discapacitados caballeros señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
95	55121700	Suministro e Instalación de Señal baño accesible señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	4
96	55121700	Suministro e Instalación de Señal bodega señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	11

97	55121700	Suministro e Instalación de Señal baños mixtos señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
98	55121700	Suministro e Instalación de Señal kit control derrames señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	10
99	55121700	Suministro e Instalación de Señal uso exclusivo discapacitados señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
100	55121700	Suministro e Instalación de Señal parqueadero moto señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 50x40. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
101	55121700	Suministro e Instalación de Señal parqueadero bicicleta señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 50x40cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
102	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Administrativo 1 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 35x24cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
103	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Administrativo 2 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 35x24cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
104	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Administrativo 3 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 35x24cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1

105	55121700	Suministro e Instalación de Señal Subestación eléctrica señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30cm*20cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
106	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Soldadura señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
107	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Electricidad señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
108	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Construcción señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
109	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Cocina señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
110	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Laboratorio de Calidad señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
111	55121700	Suministro e Instalación de Señal Laboratorio de Pluviométrico señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
112	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Contenedor de Construcción señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1

113	55121700	Suministro e Instalación de Señal para MDF señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
114	55121700	Suministro e Instalación de Señal IDF 1 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
115	55121700	Suministro e Instalación de Señal IDF 2 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
116	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente Bilingüismo señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
117	55121700	Suministro e Instalación de Señal Plataforma de Elevación Personas con Movilidad Reducida señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual.	UNIDAD	1
118	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente J señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
119	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente K señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual.	UNIDAD	1

120	55121700	Suministro e Instalación de Señal Sala de Lactancia señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
121	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Formación A señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
122	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Formación B señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
123	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Formación C señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
124	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Formación D señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
125	55121700	Suministro e Instalación de Señal Ambiente de Formación E señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
126	55121700	Suministro e Instalación de Señal Cafetería señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3

127	55121700	Suministro e Instalación de Señal Gimnasio señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
128	55121700	Suministro e Instalación de Señal Bienestar al Aprendiz señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
129	55121700	Suministro e Instalación de Señal Enfermería señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
130	55121700	Suministro e Instalación de Señal Oratorio señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
131	55121700	Suministro e Instalación de Señal Antesala señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
132	55121700	Suministro e Instalación de Señal AUDITORIO señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
133	55121700	Suministro e Instalación de Señal BIBLIOTECA señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
134	55121700	Suministro e Instalación de Señal SALA DE INSTRUCTORES señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	3

135	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Área Atención al Usuario señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
136	55121700	Suministro e Instalación de Señal Caseta de Vigilancia señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	4
137	55121700	Suministro e Instalación de Señal Cuarto de Aseo señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
138	55121700	Suministro e Instalación de Señal Bodega Insumos de insumos químicos señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	4
139	55121700	Suministro e Instalación de Señal Taller de Orientación -APE- señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
140	55121700	Suministro e Instalación de Señal PTAR señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
141	55121700	Suministro e Instalación de Señal AULA DE ARTES señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1

142	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Bodega señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	7
143	55121700	Suministro e Instalación de Señal SUBDIRECCION señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
144	55121700	Suministro e Instalación de Señal de Planeación y Presupuesto señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual.	UNIDAD	1
145	55121700	Suministro e Instalación de Señal TELEINFORMATICA señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
146	55121700	Suministro e Instalación de Señal CUARTO ELECTRICO señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
147	55121700	Suministro e Instalación de Señal CUARTO DE SISTEMAS señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
148	55121700	Suministro e Instalación de Señal FERRETERIA señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3

149	55121700	Suministro e Instalación de Señal CUARTO DE RESIDUOS señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	3
150	55121700	Suministro e Instalación de Señal RECEPCIÓN señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
151	55121700	Suministro e Instalación de Señal SOPORTE MIXTO señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
152	55121700	Suministro e Instalación de Señal APOYO DE MATRICULA O MIXTO señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	3
153	55121700	Suministro e Instalación de Señal Almacén señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
154	55121700	Suministro e Instalación de Señal COORDINACIÓN ACADEMICA señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
155	55121700	Suministro e Instalación de Señal PARQUEADERO señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 50x40cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	4

156	55121700	Suministro e Instalación de señal de Taller de Agroindustria señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
157	55121700	Suministro e Instalación de señal de Laboratorio Biotecnológico señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
158	55121700	Suministro e Instalación de señal de Área de servicios generales señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	1
159	55121700	Suministro e Instalación de señal de Ambiente T1 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	4
160	55121700	Suministro e Instalación de señal de Ambiente T2 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	3
161	55121700	Suministro e Instalación de señal de Ambiente T3 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
162	55121700	Suministro e Instalación de señal de Ambiente T4 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
163	55121700	Suministro e Instalación de señal de Producción de centro señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1

164	55121700	Suministro e Instalación de Señal Atención Preferencial señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm.El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	1
165	55121700	Señal CUIDADO RIESGO MECANICO PIEZAS EN MOVIMIENTO señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x20cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	6
166	55121700	Suministro e Instalación de Señal PELIGRO ALTA TEMPERATURA señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x20cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	6
167	55121700	Suministro e Instalación de Señal RIESGO DE ATRAPAMIENTO señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x20cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	6
168	55121700	Suministro e Instalación de Señal CANCHA señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será	UNIDAD	2
169	55121700	Señal punto encuentro señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 35x24cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del	UNIDAD	7
170	55121700	Suministro e Instalación de Señal TALLER DE AGROINDUSTRIA 1 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	2

171	55121700	Suministro e Instalación de Señal TALLER DE AGROINDUSTRIA 1 señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	2
172	55121700	Suministro e Instalación de Señal RED CONTRAINCENDIOS señalización con adhesivo en PVC rígido de 2 mm de espesor como mínimo, con aplicación de película fotoluminiscente de alta intensidad, resistente a la humedad, rayos UV y productos de limpieza, conforme a los lineamientos de la NTC 1461, la NTC 1700 y la Resolución 2400 de 1979. DIMENSIONES 30x15cm. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de	UNIDAD	6
173	55121700	Suministro e Instalación de Señal ZONA ESCOLAR Señal (SP-47)regulada por el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte. Las medidas estándar son 60cm x 60 cm o 70cm x 70cm en zonas urbanas, y superiores en carreteras. El contratista deberá suministrar e instalar la señalización institucional bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo la información en idioma español e inglés según la destinación de cada espacio, así como la incorporación de sistema de lectura táctil Braille en las señales de identificación de ambientes, dependencias, servicios y demás áreas requeridas, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente en materia de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad visual. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del	UNIDAD	3
174	55121700	Suministro e Instalación de Letrero Institucional con caja de luz APE " AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO" debe estar fabricada en perfil de aluminio extruido o lámina de aluminio de mínimo 1,5 mm de espesor, con estructura reforzada para garantizar estabilidad y resistencia y acabado con pintura electrostática color blanco o según diseño institucional, para el frente debe ser en Acrílico blanco opal (traslúcido) de 3 mm o 4 mm de espesor. El acrílico debe permitir una distribución uniforme de la iluminación y sus dimensiones de 3m x 0,9m. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	3
175	55121700	Suministro e Instalación de Letrero Institucional con caja de luz logo SENA, debe estar fabricada en perfil de aluminio extruido o lámina de aluminio de mínimo 1,5 mm de espesor, con estructura reforzada para garantizar estabilidad y resistencia y acabado con pintura electrostática color blanco o según diseño institucional, para el frente debe ser en Acrílico blanco opal (traslúcido) de 3 mm o 4 mm de espesor. El acrílico debe permitir una distribución uniforme de la iluminación, dimensiones 1,2mX1,2m. Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	3
176	55121700	Suministro e Instalación de ACRILICOS PLANOS RUTAS DE EVACUACIÓN. Fabricado en acrílico de alta resistencia de 4 a 5 mm de espesor y con protección contra rayos UV (Dimensiones 60cmX90cm). Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades	UNIDAD	4
177	55121700	Suministro e Instalación de CARTELERA INFORMATIVAS SIGA, con su Base: Lámina de aluminio compuesto (ACM/Alucobond) de 3 mm. Marco: Aluminio anodizado. Frente de protección: Acrílico transparente de 3 a 5 mm (con cerradura si está ubicada en zonas de acceso público). Fondo: Corcho de alta densidad o lámina metálica para fijación con imanes, según la necesidad. (Dimensiones 80CMX1,40M). Para las sedes de Aguachica, San Alberto y Curumaní, la información de cantidades por sede será suministrada por el Supervisor del Contrato.	UNIDAD	3

FIRMA SOLICITANTES: (Orlando Rueda Blanco): _____

CERTIFICO QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y\O SERVICIOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL PLAN DE COMPRAS 2026.		CERTIFICO QUE NO EXISTEN LOS BIENES CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS.	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO	NOMBRE RESPONSABLE:	GREYNS PAMELA VILLALBA BLANCO
CARGO:	SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO	CARGO:	ALMACENISTA
FIRMA RESPONSABLE:		FIRMA RESPONSABLE:	

Diligenciar en caso de ir involucrados servicios:

EL PERSONAL DE PLANTA ES:

INEXISTENTE: ☒ NO ES SUFICIENTE: ☐ INEXISTENTE CON EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ESTE SERVICIO: ☐

ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO