ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Version: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 03-08-2026	Hora: 8:00 AM	Área/Unidad operativa:	Localidad: Ciudad Bolivar
Inspección realizada por: Ana Rubiano		Nombre responsable unidad: Lucero Angulo Diaz	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Primer Piso	08	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	Segundo Piso	08	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓		X				
3	Tercer Piso	08	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	Tercer Piso	08	2027	X		X		X		X		X		/		X		X		X		X			X			
5	Tercer Piso	08	2027	X		X		X		X		X		X		X		X		Y		X			X			
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner