SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0139

CIUDAD: Bogota	FECHA: 22/07/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia	Mayor de Bogota	SUCURSAL Archivo de Bogota DC	
DIRECCION: cll 6B	H 5 175	TELEFONO: 314 282 6134	
SUPERVISOR: Carlos	Hernandez	SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑
REVISION GENERAL	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐

	SI	NO
REPROGRAMACION	☐	☑
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
INVENTARIO	☑	☐
LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
OTROS	☐	☐

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de Proteccion de agua potable, Limpieza, Ajuste anclajes, verificacion de fugas Pruebas de funcionamiento manual y automatico, pruebas de voltaje y corriente en el tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0140

CIUDAD: Bogota	FECHA: 22/09/25	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia mayor de Bogota		SUCURSAL Archivo de Bogota	
DIRECCION: cll 6B # 5/75		TELEFONO: 3142816134	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		✓	REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL		✓	INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS		✓	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES		✓	OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de presion de agua revisando se realiza limpieza filtros de succion verificacion de fugas, presion de valvula y corriente limpieza tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico electricista	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0141

CIUDAD: Bogota	FECHA: 22/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Archivos de Bogota	
DIRECCION: cll 6B # 5/75		TELEFONO: 3142926137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☒	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☐	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema RCI conformado por 1 Bomba Principal y 1 Bomba tipo Yokey Se realiza limpieza ajuste de anclaje verificacion de fugas verificacion de correcto y voltaje suministro a los tableros de control toma corriente de la bomba principal amp lo yokey

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0142

CIUDAD: Bogota	FECHA: 22/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Archivo de Bogota	
DIRECCION: cll 6B # 51 75		TELEFONO: 3142826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		✓	REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento Preventivo al sistema eyector de aguas mediante Freatico cuarto sistema bombeo se realiza limpieza Ajuste Pruebas de funcionamiento verificacion de corriente y voltaje Inspeccion Sistema de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner