SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0129

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 29/Sept/2026	HR. ENTRADA 07:00 AM	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL Cade Los Laches	
DIRECCION: Carrera 17 F # 69A-32 Sur		TELEFONO: 3247826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☒	☐	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de presión de agua potable, limpieza, pruebas de amperaje, pruebas de voltaje, pruebas de funcionamiento. También se realiza mantenimiento preventivo al sistema de presión de agua lluvia, limpieza, pruebas de amperaje, pruebas de voltaje, pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

En el sist. de presión de agua potable se recomienda hacer embobinado, cambio de rodamientos y sellos mecánicos. El motor se encuentra en corto.
También en el sist. de presión de aguas lluvias se recomienda en una de las bombas (bomba 2) realizar embobinado, cambio de rodamientos y sellos. Porque presenta humedad en el sistema eléctrico.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec. Electricista	CARGO:

Powered by CamScanner