SELTEL	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0143

CIUDAD: Bogota	FECHA: 30/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia mayor de Bogota		SUCURSAL Centro local de atencion Aventuras Bosa	
DIRECCION: Call 69A sur # 92/47		TELEFONO: 3146282613	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☑	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☑	☐	REPROGRAMACION	☑	☐
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de presion hidroflo se realiza limpieza ajuste calibracion presostato verificacion de Presion hidroflo Pruebas de funcionamiento verificacion de voltaje correcto

OBSERVACIONES O PENDIENTES

en este sistema se debe realizar cambio de la carga de aire al tanque hidroflo porque se encuentra mal

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustamante	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnologo	CARGO:

Powered by CamScanner