SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0134

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 30/Sept/2026	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL Imprenta Distrital	
DIRECCION: Calle 11 sur # 1-60		TELEFONO: 3249826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☒	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de presión agua potable sumergible. Se ejecuta limpieza tablero, pruebas voltaje, pruebas amperaje y prueba funcionamiento.
Se realiza mantenimiento preventivo al sistema P.C.I. Se ejecuta limpieza tablero, pruebas voltaje, pruebas amperaje, y prueba funcionamiento.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Botia	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner