SELTEL	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0135

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 30/Sept/2026	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL Supercade Américas	
DIRECCION: Ak 86 # 43 -55		TELEFONO: 3247826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☒	☐	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de agua potable: Limpieza, prueba de voltaje, prueba amperaje y prueba de funcionamiento.
Se realiza también mantenimiento preventivo al sistema de agua lluvia: Limpieza, prueba de voltaje, prueba amperaje y prueba de funcionamiento.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se encuentra al sistema de agua potable despresurizado, por tanto, se procede a realizar acciones para volver a presurizar el sistema. el sistema queda OK

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Barrera	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Beatriz Rodriguez

Powered by CamScanner