SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0126

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 24/Sept/2026	HR. ENTRADA 13:00	HR. SALIDA 16:00
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		SUCURSAL Supercade Engativa	
DIRECCION: Transversal 138 #66-54		TELEFONO: 324 7826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	X		REPROGRAMACION		X
CAMBIO DE EQUIPOS		X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	X	
REVISION GENERAL	X		INVENTARIO	X	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	X		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	X	
REVISION DE CONEXIONES	X		OTROS		

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo a los sistemas de presión de agua potable y eyector de aguas residuales. Se realiza limpieza, ajuste, verificación de funcionamiento.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Durante el mantenimiento preventivo se evidencia en el sistema eyector la bomba Barnes 2 pulgadas de aguas negras presenta fallas en las bobinas. Por lo tanto, se recomienda su respectivo correctivo. También se evidencia en la bomba eyectora Pedrollo 0.5hp de aguas lluvias cuarto eléctrico hacer adecuaciones, alimentación punto eléctrico 110 q no cumple como dice la normatividad.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos G.	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner