	SERVICIO	Version	
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0124

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 24/09/26	HR. ENTRADA 08:00	HR. SALIDA 10:00
EMPRESA Alcaldía de Bogotá D.C.		SUCURSAL Supercade Suba	
DIRECCION: Ave. Calle 145 #103B-90		TELEFONO: 324 282 6137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO		REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		X	REPROGRAMACION		X
CAMBIO DE EQUIPOS		X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	X	
REVISION GENERAL	X		INVENTARIO	X	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	X		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	X	
REVISION DE CONEXIONES	X		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizó mantenimiento preventivo a los sistemas de presión de agua potab y agua lluvia. Se realiza limpieza de paneles, pruebas de voltaje, ajustes, verificación de fugas, pruebas de funcionamiento, revisión general.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Por parte de la supervisión del contrato sugiere hacer cambio de un niple de 21 con pulgada y 1/2, y válvula tipo mariposa de pulgada y 1/2. También toca hacer cambio de una de las bombas de agua potable por una bomba trifásica q' la entidad suministra. Solo es hacer camb

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico electricista	CARGO: