SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0126

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 24/Sept/2026	HR. ENTRADA 13:00	HR. SALIDA 16:00
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		SUCURSAL Supercade Engativa	
DIRECCION: Transversal 138 #66-54		TELEFONO: 324 7826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	X		REPROGRAMACION		X
CAMBIO DE EQUIPOS		X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	X	
REVISION GENERAL	X		INVENTARIO	X	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	X		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	X	
REVISION DE CONEXIONES	X		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo a los sistemas de presión de agua potable y eyector de aguas residuales. Se realiza limpieza, ajuste, verificación de funcionamiento.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Durante el mantenimiento preventivo se evidencia en el sistema eyector la bomba Barnes 2 pulgadas de aguas negras presenta fallas en las bobinas. Por lo tanto, se recomienda su respectivo correctivo. También se evidencia en la bomba eyectora Pedrollo 0.5hp de aguas lluvias cuarto eléctrico hacer adecuaciones, alimentación punto eléctrico 110 q no cumple como dice la normatividad.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos G.	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0125

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 24/Sept/26	HR. ENTRADA 10:30	HR. SALIDA 12:30
EMPRESA Alcaldía de Bogotá D.C.		SUCURSAL Calle Gaitana	
DIRECCION: Trans. 126 #133-32.		TELEFONO: 324 282 6137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá.	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☒	☐	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de bomba eyectora de aguas lluvias. Se realiza limpieza, prueba voltaje, ajuste y verificación de fugas, pruebas de funcionamiento, revisión general.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Diego John Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

14.09.2026.

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0124

CIUDAD: Bogotá	FECHA:	HR. ENTRADA 08:00	HR. SALIDA 10:00
EMPRESA Alcaldía de Bogotá D.C.		SUCURSAL Supercade Suba	
DIRECCION: Ave. Calle 145 #103B-90		TELEFONO: 324 282 61 37	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO		REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		X	REPROGRAMACION		X
CAMBIO DE EQUIPOS		X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	X	
REVISION GENERAL	X		INVENTARIO	X	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	X		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	X	
REVISION DE CONEXIONES	X		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizó mantenimiento preventivo a los sistemas de presión de agua potable y agua lluvia. Se realiza limpieza de paneles, pruebas de voltaje, ajustes, verificación de fugas, pruebas de funcionamiento, revisión general.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Por parte de la supervisión del contrato sugiere hacer cambio de un niple de 21 cm pulgada y 1/2, y válvula tipo mariposa de pulgada y 1/2. También toca mejor cambio de una de las bombas de agua potable por una bomba trifásica q' la entidad suministra. Solo es hacer cambio.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico electricista	CARGO:

NORMA ASTRID SANCHEZ

Powered by CamScanner