



KEY PLAN									
PLANOS Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA									
NOTAS									
1. LOS ATRAQUES DE LA RED CONTRA INCENDIO DEBEN CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NFPA 24. 2. LAS TAPAS DE CONCRETO REFORZADO, A TRAVÉS DE LAS CUALES EMERGE LA TUBERIA DEBEN DIVIDIRSE EN DOS SECCIONES, ASEGURANDO QUE CADA UNA CONTENGA LA MITAD DEL ANILLO PASANTE.									
ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES									
#	DESCRIPCION								
1	SIAMESA CON DOS ENTRADAS DE 2 1/2" Y UNA CONEXION ROSCADA DE 4"								
2	ACOPLE RIGIDO DE 4"								
3	CODO DE 90, RADIO CORTO, RANURADO DE 4"								
4	VÁLVULA DE RETENCIÓN RANURADA DE 4"								
5	KIT ADAPTADOR SERIE 4200 DE 4"								
6	VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y DE 4" BRIDADA.								
7	ADAPTADOR DE BRIDA, BRIDA X RANURA DE 4"								
CONVENCIONES									
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO, RANURADA.									
TUBERIA DE PVC, C900.									
0	SIGUIENTE FASE		D.B.	D.B.	A.C.	A.C.	04/05/2025		
B	EMITIDO PARA COMENTARIOS		D.B.	D.B.	A.C.	A.C.	02/05/2025		
A	EMITIDO PARA COMENTARIOS INTE.		D.B.	D.B.	A.C.	A.C.	01/05/2025		
REV.	DESCRIPCIÓN		DIBUJO	DISEÑO	REVISÓ	APROBÓ	FECHA		
REVISIONES									
DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN									
TÍPICO DE INSTALACIÓN SIAMESA Y VÁLVULA DE CORTE									
PROYECTO: NORMAL SUPERIOR MOMPOX					PLANCHA No. 1 DE 1				
DISEÑO: D. BAYONA			APROBÓ: A. CARO		ESCALA: SIN ESCALA				
REVISÓ: A. CARO			DIBUJO: D. BAYONA		FECHA: 04/05/2025				
CÓDIGO PLANO:					NSM-CI-PL-0005				
CÓDIGO PLANO CLIENTE:									REV. 0
NO APLICA									
FORMATO A1 (841x594)									