REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26006**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Hospedaje La Joviseña			
NIT No. de documento de identificación	901.737.997-1			
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P5	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	4.12				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público		Uso final X				
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0189	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V			
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-126-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 18.9m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Hospedaje La Joviseñacon NIT 901.737.997-1.+C1:C12

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:51:24 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26007**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación		Viviana Valencia		
NIT No. de documento de identificación		1151937271		
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P5	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	1.38				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público		Uso final X				
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0155	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V			
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof. CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof. AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof. No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof. No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-125-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 15.5m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Viviana Valencia con CC 1151937271.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:51:45 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26008**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Marley Murillo	
NIT No. de documento de identificación			1077711446	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada							
Localización	Poste P6	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	1.38					
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X			
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X						
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0116	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V				
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0							

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-124-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 11.6m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Marley Murillo con CC 1077711446.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:52:05 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26009**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación		Pedro Gonzalez		
NIT No. de documento de identificación		4849222		
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P6	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	4.12				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público		Uso final X				
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0141	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V			
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-123-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 14.1m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Pedro Gonzalez con CC 4849222.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:52:21 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26010**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Posada Peñas	
NIT No. de documento de identificación			4849222	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P6	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	4.12				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público		Uso final X				
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0175	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V			
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-122-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 17.5m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Posada Peñas con NIT 4849222.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:52:59 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26011**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Benjamin Gonzalez			
NIT No. de documento de identificación	4846755			
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada							
Localización	Poste P7	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	1.38					
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X			
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X						
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0175	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V				
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0							

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-121-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 17.5m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Benjamin Gonzalez con CC 4846755.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:53:18 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26012**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Ervin Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			4849342	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada							
Localización	Poste P8	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	1.38					
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X			
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X						
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.019	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V				
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0							

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-120-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 19m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Ervin Gonzalez con CC 4849342.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:53:33 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26013**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación		Posada Meraki		
NIT No. de documento de identificación		901.528.140		
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P8	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	1.38				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público		Uso final X				
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0173	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V			
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-118-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 17.3m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Posada Meraki con CC 901.528.140.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodrigue z Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:53:53 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26014**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Iris Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			31388269	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada							
Localización	Poste P11	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	1.38					
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X			
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X						
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.019	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V				
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0							

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-117-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 19m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Iris Gonzalez con CC 31388269.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodríguez Mora. Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:54:12 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26015**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Marciano Gonzales			
NIT No. de documento de identificación	4847082			
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada							
Localización	Poste P12	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	1.38					
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X			
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X						
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km] 0.0135	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V					
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0							

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-116-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 13.5m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Marciano Gonzales con CC 4847082.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:54:27 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26016**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Casa Kariki	
NIT No. de documento de identificación			42891392	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada		Remodelada					
Localización	Poste P9			Tensión [kV]	0.12		Capacidad [kVA]	4.12	
Zona	Urbana		Rural		ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial
Uso	General		Exclusivo			Alumbrado público		Uso final X	
Tipo de configuración	Monofásica X		Trifásica		Longitud [Km] 0.02	Tipo y calibre de conductores		8 AWG Cu THHN/THWN 600V	
Material estructuras	0				N° de estructuras de apoyos 0				

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-115-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 20m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Casa Kariki con NIT 42891392.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1026261967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:54:46 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26017**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Estacion Buseo Kakiri			
NIT No. de documento de identificación	42891393			
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P9	Tensión [kV]	0.22	Capacidad [kVA]	15.216				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X					
Tipo de configuración	Monofásica	Trifásica X	Longitud [Km] 0.01	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V				
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-114-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 10m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Estacion Buseo Kakiri con NIT 42891393.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:54:59 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26018**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Restaurante Relajo de Marciano			
NIT No. de documento de identificación	6362677			
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P12	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	4.12				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público		Uso final X				
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km] 0.0137	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V				
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-113-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 13.7m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Restaurante Relajo de Marciano con NIT 6362677.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodríguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodríguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:55:17 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26019**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Liliana Arango	
NIT No. de documento de identificación			42891392	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada							
Localización	Poste P12	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	4.12					
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X			
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X						
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km] 0.018	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V					
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0							

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-112-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 18m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Liliana Arango con CC 42891392.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:55:29 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26020**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Restaurante Ricuras del Mar			
NIT No. de documento de identificación	1079358223			
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P12	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	4.12				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público		Uso final X				
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km] 0.013	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V				
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-111-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 13m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Restaurante Ricuras del Mar con NIT 1079358223.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:55:41 -05'00'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	**NUQ4487-26021**
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Marisol Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			26362677	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada						
Localización	Poste P17	Tensión [kV]	0.12	Capacidad [kVA]	4.12				
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X		
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado público	Uso final X					
Tipo de configuración	Monofásica X	Trifásica	Longitud [Km]	0.0173	Tipo y calibre de conductores	8 AWG Cu THHN/THWN 600V			
Material estructuras	0	N° de estructuras de apoyos	0						

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos Diagramas y Esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	X		No Aplica	No Aplica	X	
6		Densidad de flujo magnético		X	No Aplica	No Aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad		X	No Aplica	No Aplica		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X		No aplica	No aplica	X	
13	Protecciones contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		No Aplica	No Aplica	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	<25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No Aplica	No Aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No Aplica	No Aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No Aplica	No Aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memorias del proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido		X	No aplica	No aplica		
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras	X		No aplica	No aplica	X	
30		Cámaras y canalizaciones		X	No aplica	No aplica		
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X		No aplica	No aplica	X	
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes	X		No aplica	No aplica	X	
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		No Aplica	No Aplica	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-D-110-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica Red BT aérea que va desde el apoyo punto PX hasta Bornera acometida - medidor 1x8F + 1x8N AWG del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H que tiene cable 2X No. 8 AWG Cu THHN/THWN 600V con una longitud 17.3m, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Marisol Gonzalez con CC 26362677.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No Aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 10:55:56 -05'00'