REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26031
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Hospedaje La Joviseña	
NIT No. de documento de identificación			901.737.997-1	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial		Residencial	
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*	Uso Final Comercial	
Capacidad [kVA o kW]	4.12	Tensión [kV]	0.12
Fases	1 X	2	3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-001-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Hospedaje La Joviseña con NIT 901.737.997-1

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:03:16 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26032
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Viviana Valencia	
NIT No. de documento de identificación			1151937271	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial								
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-002-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Viviana Valencia con CC 1151937271.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:03:28 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26033
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Marley Murillo	
NIT No. de documento de identificación			1077711446	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial								
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-003-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Marley Murillo con CC 1077711446

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:03:47 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26034
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Pedro Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			4849222	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial		
Capacidad [kVA o kW]	4.12	Tensión [kV]	0.12	Fases	1 X 2 3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-004-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Pedro Gonzalez con CC 4849222.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:03:58 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26035
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Posada Peñas	
NIT No. de documento de identificación			4849222	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial		Residencial	
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Comercial		
Capacidad [kVA o kW]	4.12	Tensión [kV]	0.12	Fases	1 X 2 3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-005-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Posada Peñas con NIT 4849222.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora. Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:04:11 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26036
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Benjamin Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			4846755	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*						Uso Final Residencial					
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-006-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Benjamin Gonzalez con CC 4846755.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:04:39 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26037
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Ervin Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			4849342	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial		
Capacidad [kVA o kW]	1.38	Tensión [kV]	0.12	Fases	1 X 2 3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-007-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 3Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Ervin Gonzalez con CC 4849342.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora. Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora. Fecha: 2026.07.24 11:04:50 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26038
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Posada Meraki	
NIT No. de documento de identificación			901.528.140	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial	
Capacidad [kVA o kW]	1.38	Tensión [kV]	0.12	Fases 1 X 2 3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-008-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Posada Meraki con NIT 901.528.140.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:05:05 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26039
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Iris Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			31388269	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*						Uso Final Residencial					
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-009-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Iris Gonzalez con CC 31388269.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodríguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:05:19 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26040
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Marciano Gonzales	
NIT No. de documento de identificación			4847082	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*						Uso Final Residencial					
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-010-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Marciano Gonzales con CC 4847082.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:05:37 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26041
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Casa Kariki	
NIT No. de documento de identificación			42891392	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial		Residencial	
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*	Uso Final Comercial	
Capacidad [kVA o kW]	4.12	Tensión [kV]	0.12
Fases	1 X	2	3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones	GCH-011-2026	*Fecha inspección*	09/03/2026	*Persona autorizada*	No Aplica	*Matricula*	No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Casa Kariki con NIT 42891392.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados — No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:05:49 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26042
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Estacion Buseo Kakiri	
NIT No. de documento de identificación			42891393	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial		Residencial	
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*	Uso Final Comercial					
Capacidad [kVA o kW]	15.216	Tensión [kV]	0.12	Fases	1	2	3 X

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-012-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Estacion Buseo Kakiri con NIT 42891393.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:06:01 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26043
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Restaurante Relajo de Marciano			
NIT No. de documento de identificación	6362677			
Localización de la instalación	Departamento: Chocó	Dirección: Guachalito		
	Municipio: Nuqui	Barrio:		

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada								
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial X	Industrial	Residencial				
Uso final	Básicas X	Provisionales	Especiales	Equipos especiales	Túneles y cavernas	Minas					
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*	Uso Final Comercial									
Capacidad [kVA o kW]	4.12	Tensión [kV]	0.12	Fases	1 X	2	3				

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-013-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Restaurante Relajo de Marciano con CC 6362677.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X | NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodríguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:06:16 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26044
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Liliana Arango	
NIT No. de documento de identificación			42891392	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial								
Capacidad [kVA o kW]	4.12		Tensión [kV]	0.12			Fases	1 X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-014-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Liliana Arangocon CC 42891392.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:06:28 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26045
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Restaurante Ricuras del Mar	
NIT No. de documento de identificación			1079358223	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial	Residencial
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Comercial		
Capacidad [kVA o kW]	4.12	Tensión [kV]	0.12	Fases	1 X 2 3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-015-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Restaurante Ricuras del Mar con NIT 1079358223

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:06:44 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26046
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Marisol Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			26362677	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*						Uso Final Residencial					
Capacidad [kVA o kW]	4.12		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-016-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Marisol Gonzalez con CC 26362677.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:06:54 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26047
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Casa Meraki	
NIT No. de documento de identificación			901.528.140	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial		Residencial	
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	

Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*	Uso Final Comercial	
Capacidad [kVA o kW]	4.12	Tensión [kV]	0.12
Fases	1 X	2	3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-017-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Casa Meraki con NIT 901.528.140.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:07:07 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26048
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Posada Las Palmas	
NIT No. de documento de identificación			26328833	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada					
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial		Residencial	
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Comercial							
Capacidad [kVA o kW]	4.12		Tensión [kV]	0.12			Fases	1 X	2	3

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-018-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Posada Las Palmas con NIT 26328833.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:07:21 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26049
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Santiago Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			1077469122	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial								
Capacidad [kVA o kW]	4.12		Tensión [kV]	0.12			Fases	1 X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-019-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Santiago Gonzalez con CC 1077469122.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:07:37 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26050
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Elizabeth Mena Mosquera			
NIT No. de documento de identificación	66749714			
Localización de la instalación	Departamento: Chocó	Dirección: Guachalito		
	Municipio: Nuqui	Barrio:		

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva X	Ampliada	Remodelada								
Zona	Urbana	Rural	ZNI X	**Servicio**	Comercial	Industrial	Residencial X				
Uso final	Básicas X	Provisionales	Especiales	Equipos especiales	Túneles y cavernas	Minas					
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*	Uso Final Residencial									
Capacidad [kVA o kW]	1.38	Tensión [kV]	0.12	Fases	1 X	2	3				

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-020-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Elizabeth Mena Mosquera con CC 66749714.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X | NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:07:52 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26051
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Hospedaje Bonito Amanecer	
NIT No. de documento de identificación			1035234465	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial	X	Industrial		Residencial	
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Comercial									
Capacidad [kVA o kW]	4.12		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-021-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietarioHospedaje Bonito Amanecer con NIT 1035234465

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:08:06 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26052
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Aida Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			26328833	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*						Uso Final Residencial					
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-022-2026 *Fecha inspección* 09/03/2026 *Persona autorizada* No Aplica *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Aida Gonzalez con CC 26328833.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:08:20 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26053
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Diego Gonzalez	
NIT No. de documento de identificación			4846821	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		Uso Final Residencial								
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1 X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-023-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Diego Gonzalez con CC 4846821.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:08:34 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26054
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación			Damaris Salas	
NIT No. de documento de identificación			26363161	
Localización de la instalación	Departamento	Chocó	Dirección	Guachalito
	Municipio	Nuqui	Barrio	

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva	X	Ampliada		Remodelada						
Zona	Urbana		Rural		ZNI	X	**Servicio**	Comercial		Industrial		Residencial	X
Uso final	Básicas	X	Provisionales		Especiales		Equipos especiales		Túneles y cavernas		Minas	
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*						Uso Final Residencial					
Capacidad [kVA o kW]	1.38		Tensión [kV]	0.12			Fases	1	X	2	3	

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-024-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 1Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Damaris Salas con CC 26363161.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:08:49 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTÁMEN DE INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO **RETIE**

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-061

OSAIC
Organismo de Servicios Actualizados para Inspección en Colombia S.A.S

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C 23/07/2026	Dictamen de inspección No.	NUQ4487-26055
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	01/11/2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	Resolución 90708 de 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Organismo de inspección	Organismo de Servicios Actualizados para inspección en Colombia OSAIC S.A.S	Número de acreditación	18-OIN-061
NIT	901.023.962-8	Teléfono	+57 - 1 - 3289020
Dirección	Cra 54 No. 106a - 38 Piso 2	Ciudad	Bogotá D.C

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Propietario de la Instalación	Son de Caña - Ruta del Viche			
NIT No. de documento de identificación	4846821			
Localización de la instalación	Departamento: Chocó	Municipio: Nuqui	Dirección: Guachalito	Barrio:

C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTÁMEN

Tipo de construcción	Nueva: X	Ampliada:	Remodelada:							
Zona	Urbana:	Rural:	ZNI: X	**Servicio**	Comercial: X	Industrial:	Residencial:			
Uso final	Básicas: X	Provisionales:	Especiales:	Equipos especiales:	Túneles y cavernas:	Minas:				
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*	Uso Final Comercial								
Capacidad [kVA o kW]	15.216	Tensión [kV]	0.12	Fases	1	2	3 X			

D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	Jonathan Alfonso Cabrera Ramos	Profesión	Ingeniero Electromecánico	Matricula Prof.	CN250-152900
Constructor	Darwin Valencia Murillo	Profesión	Ingeniero Electricista	Matricula Prof.	AN205-37653
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica
Interventor (Si aplica)	No aplica	Profesión	No aplica	Matricula Prof.	No aplica

E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X		No aplica	No aplica	X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X		No aplica	No aplica	X	
3		Especificaciones técnicas	X		No aplica	No aplica	X	
4		Memorias de cálculo	X		No aplica	No aplica	X	
5	Campos	Campo eléctrico	0	X	No aplica	No aplica		
6		Densidad de flujo magnético	0	X	No aplica	No aplica		
7	Distancias de seguridad	Distancias de seguridad	X		FI08	> 2.3 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X		No aplica	No aplica	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X		No aplica	No aplica	X	
10		Selección de conductores	X		No aplica	No aplica	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X		No aplica	No aplica	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X	No aplica	No aplica		
13	Protecciones contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X		No aplica	No aplica	X	
14		Verificación de la protección		X	No aplica	No aplica		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		FI08	≤ 1.0 Ω	X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		FI08	≤ 25 Ohm	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X	No aplica	No aplica		
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X	No aplica	No aplica		
19		Corrientes en el sistema puesta a tierra		X	No aplica	No aplica		
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X		No aplica	No aplica	X	
22		Diagramas, esquemas, avisos, y señales de seguridad	X		No aplica	No aplica	X	
23	Documentación	Memoria del Proyecto	X		No aplica	No aplica	X	
24		Plano(s), Diagrama(s), y Esquema(s) de lo construido	X		No aplica	No aplica	X	
25		Certificaciones de productos	X		No aplica	No aplica	X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X		No aplica	No aplica	X	
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X		No aplica	No aplica	X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X	No aplica	No aplica		
29	Otros	Apoyos y estructuras		X	No aplica	No aplica		
30		Cámaras y canalizaciones	X		No aplica	No aplica	X	
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X	No aplica	No aplica		
32		Ejecución de las conexiones	X		No aplica	No aplica	X	
33		Herrajes		X	No aplica	No aplica		
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X		No aplica	No aplica	X	
35		Protección contra corrosión	X		No aplica	No aplica	X	
36		Resistencia de aislamiento	X		FI08	≥ 0.5MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X		No aplica	No aplica	X	
38		Ventilación de equipos	X		No aplica	No aplica	X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Declaraciones GCH-025-2026 | *Fecha inspección* 09/03/2026 | *Persona autorizada* No Aplica | *Matricula* No Aplica

Instalación eléctrica uso final residencial/comercial que comprende aguas abajo del Medidor Prepago MCU PPKW CL - 1F2H en tubería SCH40 Ø=3/4" para Cable Cu THHN 120V 3Fx8 + 1Nx8 + 1Tx8 AWG hasta T- GENERAL DE DISTRIBUCIÓN USUARIO y que da hacia las salidas de iluminación y tomacorrientes, ubicado en la dirección Guachalito del municipio de Nuqui del departamento Chocó con fecha constructiva de 01/11/2025 que tiene como propietario Son de Caña - Ruta del Viche con NIT 4846821.

**Nota: Este dictamen sólo es válido para la instalación descrita anteriormente, no cubre las modificaciones posteriores a la fecha de emisión del dictamen.*

G. ANEXOS

Dictámenes asociados No aplica

H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA X NO APROBADA

Director Técnico del organismo de inspección		*Inspector*	
Nombre:	Francisco Vargas Sanabria	Nombre:	Fabian Alejandro Rodríguez Mora
No. de documento de identificación:	79,903,052	No. de documento de identificación:	1,026,261,967
Profesión:	Ingeniero Electricista	Profesión:	Ingeniero Electricista
Certificado de Competencias:	UFB-12247	Certificado de Competencias:	C-01-025-25
Matricula Profesional:	CN205-98263	Matricula Profesional:	CN205-112044
Firma y sello		Firma	Fabian Alejandro Rodriguez Mora — Firmado digitalmente por Fabian Alejandro Rodriguez Mora Fecha: 2026.07.24 11:09:12 -05'00'

Notas: * El subtipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar.