

ANEXO INFORMACIÓN Equipos para factor ponderable

Anexo Técnico: 15 Plantas generadoras Eléctricas seleccionadas para kits de mantenimiento y **04** seleccionadas para instalación de controladores. Especificaciones de los motores/generadores de los equipos objeto de ponderación, de las cuales se encuentran resaltadas en “**color azul**”, las que se indican sean seleccionadas para instalación de controladores.

01	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	Buenaventura ESTACIÓN CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO	Marca	ENERMAX	
		Modelo	GD350C	
		Motor	CUMMINS NTA855-G1	
		Fabricante	MAGNAPLUS	
		KVA	250 KVA	
		Transferencia	270 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	No se observan	
		Año puesto serv.	feb-11	
*PLANTA DE GENERACIÓN SELECCIONADA PARA INSTALACIÓN DE CONTROLADOR. (PONDERABLES) BUENAVENTURA – ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO				
02	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	CARTAGENA CIOH - TALLERES	Marca	ABC POWER SOLUTIONS	
		Modelo	D1125E6	
		Motor	DOOSAN	
		Fabricante	AGG POWER SOLUTIONS	
		KVA	1125 KVA	
		Transferencia	1125 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	270 horas Aprox	
		Año puesto serv.	2022	
03	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	Capitanía de Puerto de Barranquilla – CP3 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICA	Marca	TIDE POWER	
		Modelo	TP-C350	
		Motor	CUMMINS NTA855-G1	
		Fabricante	TIDE POWER	
		KVA	350 KVA	
		Transferencia	350 KVA	
		Estado:	Con limitaciones	
		Horas:	688 horas Aprox	
		Año puesto serv.	jun-14	

*PLANTA DE GENERACIÓN SELECCIONADA PARA INSTALACIÓN DE CONTROLADOR. (PONDERABLES)				
BARRANQUILLA -CAPITANÍA DE PUERTO				
04	UBICACIÓN	CARACTERISTICAS		
	TUMACO CCCP	Marca	TIDE POWER	
		Modelo	T225X	
		Motor	YTO YM6H4L-15	
		Fabricante	TIDE POWER	
		KVA	312 KVA	
		Transferencia	312 KVA	
		Estado:	Fuera de Servicio	
		Horas:	No se observan	
		Año puesto serv.	feb-11	
05	UBICACIÓN	CARACTERISTICAS		
	BOOGOTÁ Sede central	Marca	IGSA	
		Modelo	GS V020400 S	
		Motor	VOLVO PENTA TAD1344GE	
		Fabricante	IGSA	
		KVA	500 KVA	
		Transferencia	AUTOMÁTICA 500 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	225 horas Aprox	
		Año puesto serv.	2016	
06	UBICACIÓN	CARACTERISTICAS		
	TURBO MATUNTUGO	Marca	ABC POWER SOLUTIONS	
		Modelo	C75D6	
		Motor	CUMMINS	
		Fabricante	AGG POWER SOLUTIONS	
		KVA	75 KVA	
		Transferencia	AUTOMANTICA - 75 KVA	
		Estado:	Con limitaciones	
		Horas:	3321 horas	
		Año puesto serv.	2022	
*PLANTA DE GENERACIÓN SELECCIONADA PARA INSTALACIÓN DE CONTROLADOR. (PONDERABLES)				
TURBO - MATUNTUGO				

07	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	SANTA MARTA EDIFICIO NUEVO	Marca	GENERAC	
		Modelo	RG02724JNAX	
		Motor	GENERAC	
		Fabricante	GENERAC POWER SYSTEM INC	
		KVA	31 KVA	
		Transferencia	AUTOMATICA 31 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	300 horas APROX	
		Año puesto serv.	2025	
08	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	CARTAGENA CP5	Marca	ECOMAX	
		Modelo	GDE50SS-T	
		Motor	YANGDONG Y4105D	
		Fabricante	YANGDONG	
		KVA	48,7 KVA	
		Transferencia	48,7 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	123 horas	
		Año puesto serv.	2022	
09	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	SAN ANDRÉS ISLAS ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO	Marca	ENERMAX	
		Modelo	GD350C	
		Motor	CUMMINS NTA855-G1	
		Fabricante	MAGNAPLUS	
		KVA	250 KVA	
		Transferencia	270 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	No se observan	
		Año puesto serv.	feb-11	

10	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	COVEÑAS CAPITANÍA DE PUERTO CP9	Marca	GH POWER	
		Modelo	GH100CSX	
		Motor	Cummins 6BT5.9-G2	
		Fabricante	GH POWER	
		KVA	40 KVA	
		Transferencia	40 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	317 horas	
		Año puesto serv.	2021	
11	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	Capitanía de Puerto de Bahía Solano – CP10 PLANTA ELÉCTRICA	Marca	STEWART & STEVENSON	
		Modelo	SH-20	
		Motor	HYUNDAI D4BB- AG3L	
		Fabricante	STEWART & STEVENSON	
		KVA	25 KVA	
		Transferencia	25 KVA	
		Estado:	Fuera de Servicio	
		Horas:	No se observan	
		Año puesto serv.	2008	
12	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS		
	Capitania de Puerto Guapi – CP11 PLANTA ELECTRICA	Marca	ABC POWER SOLUCION	
		Modelo	AF33D6	
		Motor	FAW 4DW91-38D	
		Fabricante	AGG POWER SOLUTIONS	
		KVA	31 KVA – 25 KW	
		Transferencia	31 KVA – 25 KW	
		Estado:	Con limitaciones	
		Horas:	1009 horas APROX	
		Año puesto serv.	2020	

13	UBICACIÓN	CARACTERISTICAS		
	Capitanía de Puerto de la isla de Providencia y sta catalina – CP12 PLANTA ELÉCTRICA	Marca	ABC POWER SOLUCION	
		Modelo	AF33D6	
		Motor	FAW 4DW91-38D	
		Fabricante	AGG POWER SOLUTIONS	
		KVA	31 KVA – 25 KW	
		Transferencia	31 KVA – 25 KW	
		Estado:	Con limitaciones	
		Horas:	1009 horas APROX	
Año puesto serv.	2020			

14	UBICACIÓN	CARACTERISTICAS		
	Capitanía de Puerto de Leticia - CP16	Marca	JHON DEERE	
		Modelo	3029TF120	
		Motor	JHON DEERE	
		Fabricante	SDMO	
		KVA	50 KVA	
		Transferencia	50 KVA	
		Estado:	Buen estado - OP	
		Horas:	218 horas APROX	
Año puesto serv.	01/11/2014			

15	UBICACIÓN	CARACTERISTICAS		
	PUERTO LEGUÍZAMO CAPITÁNIA DE PUERTO	Marca	DEK	
		Modelo	15SST	
		Motor	QUANCHAI N485D	
		Fabricante	DEK	
		KVA	20 kva	
		Transferencia	20 KVA	
		Estado:	Regular estado	
		Horas:	No se observan	
Año puesto serv.	2019			

*PLANTA DE GENERACIÓN SELECCIONADA PARA INSTALACIÓN DE CONTROLADOR. (PONDERABLES)

PUERTO LEGUÍZAMO -CAPITANÍA DE PUERTO