SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 01

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
17	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO RECEPCIÓN		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTRES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	2 CINTA VINILO 1 RECARGA R410 SE REMPLAZA DETERIORADO 2 RUBATEX 3/8		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES.
TE JUGO CARGADO A

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 02

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
17	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. CEDE PRINCIPAL		
Usuario	ATENCION USUARIO ICBF		
Dependencia:	ATENCION USUARIO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	121000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados	* 2 RECAREA R410 * 1 CORRECCION DE FUGA * 2 CINTA Vinilo * 3 Varillas de soldadura		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO Salgado

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella Acosta

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 03

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	ATENCION SIUDADANO		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	PREVENTIVOS MANTENIMIENTOS.		
Repuestos utilizados	x 1 CORRECCION DE FUGA x 1 Recarga R410 x 2 VARILLAS SOLDADURA		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 04

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO CUBICULO #1		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	CAMBIO DE "MANGUERA DRENAGES." RECARGA DE REFRIGERANTE R410 SENSORES AMBIENTE. 2 VINILO 2 RUBATEX 3/8		
Observaciones:	FUGA MINIMA POR. LORIN DE BALBULAS.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 05

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO CUBICULO #2		
EQUIPO	1	**MARCA**	LG
TIPO DE AIRE	MINISPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS SE CORRIGE FUGA. soldadura		
Repuestos utilizados	BARILLA DE PLATA. 2 CAPACITOR DE 40uf RECARGA DE GAS R22. USO BUTANO.		
Observaciones:	SE CORRIGE FUGA. QUEDA ARREGLADO Y SE CAMBIA CAPACITOR DEFICIENTE.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
OTO SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 06

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	06	2026

Nombre Entidad:	FCBF. PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO CUBICULO #3		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados	2 RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 2 RUBATEX 1/2 2 CINTA VINILO		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 07.

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
19	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO CUBICULO # 4		
EQUIPO	1	**MARCA**	LG
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS. Y ARREGLOS Y SUMINISTROS		
Repuestos utilizados	RECARGA DE REFRIGERANTE R22. SUMINISTRO CAPACITOR 40 Uf. SUMINISTRO GUSANILLOS "POR FUGA. CAPACITOR 2,0 Uf 8 METRO CABLE 4 X 14 4 METRO CABLE 2 X 12 ACOMETIDA ELECTRICA		
Observaciones:	SE CAMBIA CAPACITORES DEFICIENTES. Y GAS QUEDA TRABAJANDO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGUERO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 08

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
19	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CERE PITALITO		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO # CUBICULO #5		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIRAGE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados	1 CARGA REFRIGERANTE R410 3 RUBATEX 1/2 2 CINTA VINILO		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TE julio salgado

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 09.

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
19	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO CUBICULO # 6		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO Salgado	Sebastian Olvera

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 10

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
22	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO CUBICULO #1		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTEES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados	RECARGA REFRIGERANTE R410 (2) CONNECCION DE FUERZA 2 RUBBATEX 1/2. 2 CINTA VINILO 3 VARILLAS DE SOLDADURA.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES. TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 11

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
22	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	ALMACENISTA CUARTO RACK 1		
EQUIPO	1	**MARCA**	OLIMPO
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REMPLASO RUBATEX Y SNTA VINILO.		
Repuestos utilizados	2 RUBATEX 3/8 2 SNTA VINILO.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGUERO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Ovalla.

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 12

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
22	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO ALMACEN 2		
EQUIPO	1	**MARCA**	INNOVA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 13

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
23	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO COCINA.		
EQUIPO	1	**MARCA**	INNOVA
TIPO DE AIRE	MIN. SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	CORRECCIÓN. DE FUGA. Soldadura de PLATA (2) BUTANO RECARGA DE REFRIGERANTE R410		
Observaciones:	SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL		
FUNCIONARIO ENCARGADO	SE CORRIGE FUGA DE GAS. SE AJUSTAS REFRIGERANTE		

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC Julio Salgado.	Sebastian Olivella.

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 14

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
23	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	JUBICOLO # 1		
EQUIPO	1	**MARCA**	LUDEU
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	**Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:**
STS SOLUCIONES. Tec Julio Salgado.	Sebastian Ovella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 15

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
24	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 2 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTRES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados	1 RECARGA GAS R410 2 CINTA VINILO 2 RUBATEX 1/2		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TE julio salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olvella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 16

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
24	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	COBICULO # 3		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTEES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC Julio Salgado.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 17

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE Principal		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 4 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
515 SOLUCIONES	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 18

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 5 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTORIUNG
TIPO DE AIRE	MINISPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CALIBRASIONES		
Repuestos utilizados	SE CALIBRA EQUIPO. REFRIGERANTE R22 "RECARGA GAS. 2 RUBATEX 3/8 2 SINTA VINILO 1 CAPACITOR 40Uf		
Observaciones:	SE REALIZA CAMBIO RUBATEX Y SINTAVINILO Y RECARGA DE GAS R22. REMPLASO CAPACITOR		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 19

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 6		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTORIUNG
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ARREGLOS. Y AJUSTES.		
Repuestos utilizados	RUBATEX POR 3/8 = 2 SINTA VINILO X = 2 CARGA REAJUSTE R22 = REFRIGERANTE CONTACTOR 2X24v		
Observaciones:	SE CORRIGE CABLES RECALENTADOS Y PAÑOS BOUIÑA CONTACTOR. SE REAJUSTA GAS R22 Y CAMBIO RUBATEX		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
GTS SOLUCIONES TEC Julio Salgado.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 20

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
25	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO #7 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTORIUN
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CORRECION DE FUGA. Y REMPLASOS TUBERIA.		
Repuestos utilizados	2 MT 3/8 TUBOS COBRE. 2 MT 1/4 TUBOS COBRES 1 RUBATEX 3/8 1 SINTA VINILO 1 RECARGAS GAS R22		
Observaciones:	SE CORRIGE LAS TUBERIAS DOBLADAS. SE IAMBIA RUBATEX Y SINTA VINILO. Y RECARGA DE GAS.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 21

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 8 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTORIUN6
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ARREGLOS Y SUMINISTROS.		

Repuestos utilizados

1 - CAMBIO PROTECTOR TERMICO "DEFICIENTE"
1 - KIT SUPER ARRANCADOR. "ARRANQUE.
4 - MT CABLE ENCAUCHETADO 4X14
2 - MT CABLE 2X12

Observaciones:

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 22

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
26	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 9		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados	2 RUBATEX 1/2. 1 RECARGA R410 2 CINTA VINICO		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC julio salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 23

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO #10.		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTORIUN
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS CORRECTIVOS TREAJUSTES ARREGLOS		
Repuestos utilizados	5 METRO. CABLE. ENCAUCHETADO. "SEÑAL " 4X14 ENCAUCHETADO. 2 METRO CABLE 4X12 1 ACOMETIDA ELECTRICA		
Observaciones:	EL AIRE MOSTRABA HERROR DE COMUNICACION. SE ARREGLO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Ovalle

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 24

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
30	06	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 11		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados	CAMBIO RUBATEX 1/2 (2) 3 CINTA VINILO.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	Sebastian Olwella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 25

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
01	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 12		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTORIUN
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARREGLOS Y SUMINISTROS.		
Repuestos utilizados	1 CAPACITOR DE 40 Uf. 1 KIT SUPER ARRANCADOR. 1 RUBATEX 1 SINTA VINILO. 1 RECARGA REFRIGERANTE R22		
Observaciones:	CAPACITOR NUEVO PARA ARRANQUE DEL EQUIPO. Y ARRANCADOR "COMPRENSOR DEFICIENTE"		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC julio salgado

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olvella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 26

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
01	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE Principal.		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 13		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTEC
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIETRO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES Tec Julio Salgado.	Sebastian Olwella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 27

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
02	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO SEGUNDO PISO #14		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

OTO SOLUCIONES
TEC Julio Salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olwella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 28

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
02	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULOS # 15		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIDEA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	2 SINTA VINILO 2 RUBATEX 3/8 1 SINTA ANTICANTE. 1 RECARGAS R410 · SENSORES CALOR Y PRECION CONDENSADORA.		
Observaciones:	SE REFUERZA SISTEMA SINTA VINILO Y RUBATE PARA EQUIPO TRABAJE BIEN		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 29

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
03	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULOS #16		
EQUIPO	1	**MARCA**	MILEXU
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	24000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECIVOS ARREGLOS AJUSTE DE GAS		
Repuestos utilizados	- CONTACTOR. SISTEMA CONDENSADORA. - RECARGA DE REFRIGERANTE R22 2 - BALINERAS MOTOR CONDENSADOR-A - CAPACITOR 60 Uf.		
Observaciones:	SE REMPIASA CONTACTOR. REAJUSTE REFRIGERANTE R22 CAMBIO BALINERAS. C/ REMPIASO CAPACITOR		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC Julio Salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . :30

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
03	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 17		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIRAGE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	9000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 31

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
06	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULOS # 18		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIDE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
Tec Julio Salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 32

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
06	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 19 ARCHIVO		
EQUIPO	2	**MARCA**	CONFORTRES INNOBAR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	36.000 BTU 18.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	REAJUSTE DE REFRIGERANTE AIRE CONFORTRES RECARGA R410. A CONFORTRES CORRECION DE FUGA. BUTANO 2 BARILLAS PLATA.		
Observaciones:	SE REALIZA CORRECIÓN DE FUGA AIRE CONFORTRES RECARGA GAS R410		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 33

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
07	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 21		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTECH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	SE REMPLASA BALOULA CON FUGA - LARGA REFRIGERANTE R410 - BARILLA PLATA - BUTANO. 2 SINTA VINILO 2 RUBATEX		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 34

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
07	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 22		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIDEA.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Ovella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . . 35

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
08	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 23		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTORIUN
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REAJUSTE ARREGLOS. Y SUMINISTROS		

Repuestos utilizados

1	CORRECION DE FUGA
1	CARGA GAS R22
1	PROTECTOR TERMICO
1	BARILLA PLATA.
1	USO BUTANO.

Observaciones:

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 36

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
08	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 24. SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTMIZER
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario *Quien Recibe:*
STS SOLUCIONES TEC JULIO salgado.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 37

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
09	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULOS # 25 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC julio salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 38

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
09	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 26 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	BIGTURIUNG
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ARREGLOS AJUSTES Y SUMINISTROS.		
Repuestos utilizados	RECARGAS DE R22 1 RUBATEX 1 CINTA VINILO. 1 TUERCA DE BAJA.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

OTO SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 39

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
10	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 27.		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	9000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC julio salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olwella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . . 40

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
10	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 28 SEGUNDO PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC Julio Salgado.	Sebastian Ovalla

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . . 41

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
13	01	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 29		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olwella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 42

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
13	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO # 30		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTRES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	SE CORTICE HUMEDA DE TUBERIA 2 VINILOS 2 RUBATEX 1 MANGUERA DRENAGE 1 MT TUBO 3/8 1 MT TUBO 1/4		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO A	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 43

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
13	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO #31		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTRES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC Julio Salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 44

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
14	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO DIRECCION		
EQUIPO	1	**MARCA**	IN MIDEA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 45

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
14	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	OFICINAS 3 PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE
TIPO DE AIRE	MINISPLIS	**CAPACIDAD**	24 000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC Julio Salgado	Sebastian Ovalle

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 46

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
15	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	OFICINA. SOLA. AULA-		
EQUIPO	2	**MARCA**	HISENOVA. Y MIDEA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 18000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTEN. PREVENTIVO/PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES Por julio salgado.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 47

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
15	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINAS		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTMES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC JULIO SOLYCUELO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 47

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
16	07	2026

Nombre Entidad:	REDE CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINAS		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		
Repuestos utilizados	SINTA VINILO 1 RUBATEX 3/8 1		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC julio salgado.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 48

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
16	07	2026

Nombre Entidad:	Direccion Regional Cesar		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO OFICINA DIRECCIÓN		
EQUIPO	1	**MARCA**	ROYAL
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	24000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS REMPLASADO Y CORREGIDOS		
Repuestos utilizados	1 CAPACITOR DE 60 U/F 1 CONTACTOR CONDENSADORA RECARGA GAS R22		
Observaciones:	SE CORRIGE LA DEFICUENCIA DEL EQUIPO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 49

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
17	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	3 PISO DIRECCION.		
EQUIPO	1	**MARCA**	INNOVAIR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TE PRO SOLUCIONO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 50

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
17	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUBICULO OFICINA # 1		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTEC
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	18.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEL 3160 549 4040	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 51

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
21	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUARTO PISO CUBICULO #2		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIDEA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	9000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC JUAN SALGADO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olvella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 52

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
21	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUARTO PISO OFICINA #3		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES
TEC Julio salgado

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Ovalle

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 53

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
22	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUARTO PISO "CUBICULO "1" GENERAL		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTBES
TIPO DE AIRE	PISO TECHO	**CAPACIDAD**	5 TONELADAS
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	SE ASE REAJUSTE DE REFRIGERANTE R410 RECARGAS (2) 4 RUBATEX 4 SINTA VINILO		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 54

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
22	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	4 PISO CUBICULO ENTRADA		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTMEX
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	36.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES. TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 55

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
23	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	4 PISO "CUBICULOS PAGADURIA		
EQUIPO	2	**MARCA**	CONFORTES SANKEY
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 - 18.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		
Repuestos utilizados	RECARGA R22 REAJUSTE. (SANKEY)		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES tec julio salgado.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 56

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
23	03	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	6 PISO AUDITORIA		
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	36.000
Tipo de Servicio a Realizar:	ARREGLO CORTO CIRCUITO		
Repuestos utilizados	SE RECOMENDO INGENIERO CAMBIAR CABLE POTENCIA POR UN NUMERO #10.		
Observaciones:	SE ARREGLA AIRE DE 36.000 BTU 220 ESTUBO CORTO CIRCUITO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Ovalla

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . . 57.

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
24	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF. CEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	PRIMER PISO COCINA		
EQUIPO	1	**MARCA**	INNOVAR.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	REUBICACION DE AIRE COCINA." DESMONTAGE DE ISTALACION		
Repuestos utilizados	RUBATEX 3/8 = 3 CINTAU VINILO = 3 BARILLA PLATA = 2 CABLE SEÑAL 4X14 = 6MT CINTA AISLANTE. = 1 TUBO 3/8 = 5MT TUBO 1/4 = 5MT CHAGO 3/8 = 4 USO BUTANO =		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
GTS SOLUCIONES TEC JULIO CALGADO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 58

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL		
Usuario	NUEVA OFICINA 1P150		
Dependencia:			
EQUIPO	1	**MARCA**	HISENSE.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12,000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	REUBICACION DE AIRES - TRASLADO. DESMONTE Y INSTALACIÓN		
Repuestos utilizados	7 MT TUBO. 3/8 7 MT TUBO 1/4 10 MT CABLE SEÑAL 4X14 4 RUBATEX . 1/2 4 SINTA VINILOS 6 CHASOS 3/8 METALICOS 8 MT CANALETA. "CORUSA."		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES.
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 59

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	OFICINA SISTEMA.		
EQUIPO	2	**MARCA**	ROYAL Y MILEXU
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	REUBICACION DE AIRES. MANTENIMIENTOS Y SUMINISTRO MATERIALES.		
Repuestos utilizados	- CARGA DE REFRIGERANTE R22. - DESMONTE (1) - INSTALACION (1) - MANT CORRECTIVO. (1). - SE REALIZA. REVICION AIRE CON FALLA. SE ENCUENTRA DISPARA "BREIKER" (TACOS? SE ASE SERVICIO REVICION. COMPRENSOR DAÑADO...		
Observaciones:	SE CAMBIA AIRE ACONDICIONADO DAÑADO. ROYAL 12.000BTU. SE INSTALA. AIRE MILEXU. MISMO TIPO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES. TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Ovalle.

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 60

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
28	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	OFICINA. NUEVA. "DOCTOR MARCOS.		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRESH.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12,000 BTU 220 V
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y "SUMINISTRO INT		
Repuestos utilizados	- MOTOR BLOWER. DE 12.000 BTU 220V "INVERTER. - BLOWER. COMPLETO. DE 62.1 CM.		
Observaciones:	SE ARREGLA AIRE SPLIS. CAMBIO MOTO BLOWE Y BLOWER DAÑADO. QUE DE TRABAJANDO "FOTO"		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES. Tec julio salgado A.	Sebastian Ovalle

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 61

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
29	09	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	Ayr oficina Sugeny Galván.		
EQUIPO	1	**MARCA**	INNOVAR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MONTAGE		
Repuestos utilizados	3 METRO CABLE SEÑAL 4X14 ENCAUCHETADO. 2 CINTA VINILO 1 BARILLA PLATA 1 BUTANO. 5 METRO TUBO 1/4 COBRE. 5 METRO TUBO 3/8 COBRE. 3 RUBATEX. 1/2 - DESMONTAGE AIRE MINI SPLIS - MONTAGE AIRE MINI SPLIS		
Observaciones:	SE REUBICA AIRE ACONDICIONADO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Olivella 1009251403

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 62

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
29	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	COPERATIVA		
EQUIPO	1	**MARCA**	HACEB
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12,000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	DESMONTAGE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y INSTALACIÓN		
Repuestos utilizados	CANALETA CERCA. CHAZOS METALICOS 3/8 * CUNDADES 2 CINTA VINILOS 2 RUBATEX 1/2		
Observaciones:	- DESMONTAGE AIRE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MONTAGE AIRE MINI SPLIS		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES Tec Julio Salgado A	Sebastian Olivella 1007251403

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 63

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
30	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	AIRE CUARTO PEQUEÑO SISTEMA		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	- 1 CORRECTIVO MANTENIMIENTO C SE DESMONTA AIRE CONFORFRESH EN ESTADO GRAVE.. SIN ENERGIA Y SIN GAS REFRIGERANTE. SE ASE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.. SE DEJA PARA "INSTALAR, C SEDE PARQUE CA VIDA		
Observaciones:	SE DESMONTA. AIRE DE SISTEMA Y SELE ASE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC julio salgado	1007285103 Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 64

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
30	07	2026

Nombre Entidad:	IC[illegible]		
Usuario			
Dependencia:	OFICINA NUEVA DOCTOR MARCOS.		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORFRESH
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12,000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS MONTE Y DESMONT		
Repuestos utilizados	3 METRO CABLE SEÑAL 4X14 ENCAUCHETADO 2 SINTA VINILO 1 BARILLA DE PIATA. 1 BUTANO. SMT TUBO 1/4 COBRE. SMT TUBO 3/8 COBRE. 3 RUBATEX 1/2 - DESMONTAGE. AIRE MINI SPLIS - MONTAGE AIRE MINI SPLIS		
Observaciones:	SE REUBICA AIRE MINI SPLIS DE PUESTO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES Tec JULIO SALGADO	Sebastian Olivella 1007251603

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 65

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
31	07	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	TUBERIAS SALEN POR PARTE ATRAS "IGLESIA"		
EQUIPO	5	**MARCA**	CONFORTRES INNOVAR.
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.9.12.9.12 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS		
Repuestos utilizados	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO (5) 15 PB. 7 TIRAS RUBATEX 1/2 5 SINTA VINILO		
Observaciones:	SE ARREGLA GOTERAS. EN TUBERIAS QUE ESTAN EN PARTE DE ATRAS DELA IGLESIA. REMPLASO RUBATEX Y SINTA.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 66

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio: Dia 03 | Mes 08 | Año 2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	FINANCIERA.		
EQUIPO	PISO TECHO	**MARCA**	MIDEA.
TIPO DE AIRE	1 EQUIPO.	**CAPACIDAD**	60 MIL BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.		
Repuestos utilizados	- 2 RECARGAS DE REFRIGERANTE R410. - 1 RUBATEX GOMA ANTI RUIDO 1/2 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - SE RECIBE REPORTE DEL INGENIERO. AIRE CON RUIDO EN EVAPORADORA PISO TECHO. SE HACE REVICION SE LE DA ARREGLO AL RUIDO EN EVAPORADORA. - SE AJUSTA. TAPAS CUARDA MOTOR. Y SE REALIZA. 1A CARGAS REAJUSTAR REFRIGERANTE QUEDA SUS PSI Y AMPERAGE INDICADO.		
Observaciones:	EL CORDINADOR PIDE LA IDEA DONDE SE PUEDE REUBICAR ESE EQUIPO. PARA NO QUEDAR ARRIBA PERSONAL.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	**Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:**
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 67

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
03	08	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	ALMACEN PRIMER PISO		
EQUIPO	1	**MARCA**	OLIMPO INVERTE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12000 BTU 220
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.		
Repuestos utilizados	- RECARGA DE REFRIGERANTE. R410 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO -¿ ULTIMO REPORTE SEGUIMIENTO LA PRESIONES SE SUBEN ? ULTIMO REPORTE SE REVISA AIRE SE CALIBRA. SE DEJA PRESIONES AMPERAJES ENFRIANDO. - OJO LE ASEMOS SEGUIMIENTO. Y AIRE DE MANDAR PRESION POR MOMENTOS BAJA TEMPERATURA.		
Observaciones:	EL FUNCIONARIO DICE AIRE NO ENFRIA PERO ESTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC JULIO SALGADO.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olvella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 68

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
04	08	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL.		
Usuario			
Dependencia:	2 PISO CUBICULO		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTZES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	- 1 RECARGA DE REFRIGERANTE. R410 - 1 GUSANILLO DE TUBERIA BAJA. Y TUERCA ROTA - MT CORRECTIVO SE RECIBE REPORTE AIRE NO ESTA FUNCIONANDO. Y REALIZAMOS SERVICIO CON CARGA DE GAS Y REVICION.		
Observaciones:	SE REALIZA SERVICIO. Y QUEDA FUNCIONANDO. OPERATIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO.	Sebastian Ariella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 69

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio: Día 05 | Mes 08 | Año 2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	DE FINANCIERA A OFICINA DE VICTOR CARLOS.		
EQUIPO	1	**MARCA**	MIDEA
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12,000 BTU 220
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MONTAGES		

Repuestos utilizados

- DESMONTAGE AIRE
- MONTAGE AIRE SPLIS
- RECARGA GAS R410
- 2 RUBATEX 1/2
- 10 CHASOS 1/4
- 10 TORNILLO 1/4
- 1 SINTA AISLANTE
- 2 SINTA VINILO.
- 4 TORNILLO 1/4 Y TUERCA ARMARELAS
- 2 BARILLAS PLATA.

Observaciones: QUEDA OPERATIVO EL EQUIPO CON UN CABLE POTENCIA PROVICIONAL

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC julio salgado.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO : 70

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio: Día 06 | Mes 08 | Año 2026

Nombre Entidad:	ICBA SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	CUARTO RACK.		
EQUIPO	2	**MARCA**	CONFORTES INNOVAIR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	~~12000~~ BTU 24000 18000
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO Y CORRECCIONES.		
Repuestos utilizados	- MANTENIMIENTO CORRECTIVOS (Preventivo - AJUSTE GAS REFRIGERADO. - SE HA REPORTADO MAS DE 5 REPORTES DE CUARTO RACK Y SE REVISA SI NO ES BLOQUEO EL PORQUE NO LO ENCIENDEN. O HEMOS HECHO MARIAS VISITAS		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO Salgado.	Sebastian Olvella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 71

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
10	08	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE PRINCIPAL		
Usuario			
Dependencia:	OFISINA DIRECIÓN SECRETARÍA		
EQUIPO		**MARCA**	
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12,000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		
Repuestos utilizados	1 TUERCA DE 3/8 de baja 1 RECARGA DE REFRIGERANTE R410. 1 CORRECTIVO SE REVISA EL EQUIPO. SE ENCUENTRA TUERCA RAJADA Y AIRE NO ESTABA ENFRIANDO. ARREGLAMOS EL AIRE QUEMA SUS PRECIONES LIMPIAMOS Y AMPERAJES.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES TE PUNTO SOLUCIONADO A

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . . 01

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	08	2026

Nombre Entidad:	ICBF 12 OCTUBRE.		
Usuario			
Dependencia:	OFICINAS NUEVAS.		
EQUIPO	2	**MARCA**	CONFORTZES BIGTORIUNG
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12000 12000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MONTAGES		

Repuestos utilizados

10 MT TUBO 3/8 COBRE.
10 MT TUBO 1/4 COBRE.
6 RUBATEX
5 CINTA VINILO.
4 MANGUE DRENAGE.
12 METRO CABLE. 4X14 ENCAUCHETADO
2 TUERCA 1/4 BRONCE.
2 TUERCA 3/8 BRONCE.
20 METRO CABLE 3/12 "POTENCIA"
4 BARILLA PLATA.
2 PARE PIE DE AMIGO
8 CHASOS 3/8 METALICOS
2 CAJA TACO
4 TACOS
2 CONTROLES.
2 PUNTO ELECTRICOS

Observaciones: SE HACE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE AIRES. MONTAGES. EN PIE DE AMIGOS Y PUNTOS ELECTRICOS

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC julio salgado

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 02

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
11	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	LUISA LOPEZ		
Dependencia:	OFICINA DIRECCION		
EQUIPO	DIRECTOR	**MARCA**	CONFORTSTAR
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANT. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados	- CAMBIO CONTACTOR 2 X 24 - CABLE 2 X 12M (16 MT) - ACOMETIDA ELECTRICA.		
Observaciones:	- SE REALIZO MANT. PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Ramirez Perez	X Luisa Lopez

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 03

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
12	03	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	Julisa López		
Dependencia:	SALA DE JUNTAS		
EQUIPO	DIRECTA	**MARCA**	HISENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTO. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	- SE REALIZO MANT. PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramiro Herrera

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Julisa López

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 04

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
12	08	2026

Nombre Entidad:	ICBF SEDE 12 OCTUBRE1		
Usuario			
Dependencia:	SALA NUEVA. "NEONATA"		
EQUIPO	1	**MARCA**	LG INVERTER
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y MONTAGE DE AIRES MINI SPLIS		

Repuestos utilizados

1 PAR DE PIE DE AMIGOS
1 CONTROL REMOTO UNIVERSAL
4 MT TUBO COBRE 1/2 - MEDIA
4 MT TUBO COBRE 1/4
7 MT CABLE ENCAUCHETADO 4X14
2 TUERCA 1/2
2 TUERCA 1/4
4 RUBATEX
4 SINTA VINILOS
4 MANGUERA DRENAGES
6 CHASOS 3/8 - METALICOS
1 CARGA REFRIGERANTE R410
1 CAJA TACO DE LOJO DE SOBREPONER
2 TACOS DE 15A
16 MT CABLE # 12

Observaciones:

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TEC JULIO SALGADO	

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 01

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
13	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	LEONOR ARAUJO		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II – OFICINA PSICOLOGIA #2		
EQUIPO	AIRE 9	MARCA	HISENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTO. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	- SE REALIZO MANTO. PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramirez Hernz

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO .02

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
13	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	JULIA OTERO		
Dependencia:	CENTRO ZONAL #F — SICOSOCIAL		
EQUIPO	AIRE A	MARCA	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	-MANT. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	-SE REALIZO MANT. PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Ovalla

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 03

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
13	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	GRETTEL PETIT		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II – PSICOLOGIA # 4		
EQUIPO	AIRE D	MARCA	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTO. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	- SE REDUZCO MANTO. PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramirez Meza

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 04

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
14	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	MARGARITA ACOSTA		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II — DEFENSORIA DE FAMILIA # 8		
EQUIPO	DIRECTV	MARCA	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	-MANTO. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	-SE REALIZO MANTO. PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Gomez Hera	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 05

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
14	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	MARTHA ZAPATA		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II – PSICOLOGIA # 6		
EQUIPO	AIRE A	MARCA	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	– MANTO. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	– SE REALIZO MANT. PREVENTIVO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramos Hezz

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 06

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
14	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	BRIGITH MEJIA		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II — PSICOLOGIA # 3		
EQUIPO	AIRE A	MARCA	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12-000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTO. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	- SE REALIZO MANTO. PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramirez Hernandez

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 07

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
14	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO		
Usuario	PIER ANGELY PERPIÑAN		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II – TRABAJO SOCIAL # 1		
EQUIPO	AIRE 1	MARCA	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	CAPACIDAD	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	– MONTO PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	– SE REALIZO MONTO PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 08

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	YUDIS ROCA		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II — TRABAJO SOCIAL # 4		
EQUIPO	DIRECTV	**MARCA**	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	-MANTO PREVENTIVO.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	-SE REALIZO MANTO PREVENTIVO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Gomez Hera	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 09

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	ANGELLI HOYOS.		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II — PSICOLOGIA # 1		
EQUIPO	AIRE 1	**MARCA**	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTO. PREVENTIVO.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	- SE REALIZO MANTO. PREVENTIVO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Gomez Meza

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 10

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
18	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario			
Dependencia:	CENTRO ZONAL II - AUDITORIO		
EQUIPO	AIRE 1	**MARCA**	MIDEA
TIPO DE AIRE	PISO TECHO	**CAPACIDAD**	5-TR
Tipo de Servicio a Realizar:	-MANT. PREVENTIVO		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	-SE RESETEO MANT. PREVENTIVO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Ramiro Perez	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 11

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
19	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	YURI TAPIERO		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II – CAIVAS		
EQUIPO	AIRE A	**MARCA**	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	– MANTO. PREVENTIVO.		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	– SE REALIZO MANTO. PREVENTIVO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Ramirez Mezza

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 12

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Día	Mes	Año
19	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	ALDO MARIO		
Dependencia:	CENTRO ZONAL II — OFICINA PISO 3 - (EL PALOMAR)		
EQUIPO	AIRE A	**MARCA**	HISSENSE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIT	**CAPACIDAD**	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	- MANTO PREVENTIVO (2 AIRES)		
Repuestos utilizados			
Observaciones:	X SE REALIZO MANTO PREVENTIVO		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

Dominguez Hernandez

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

X Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO 13

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
19	08	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE PARQUE LA VIDA		
Usuario			
Dependencia:	CAFETERIA		
EQUIPO	1	**MARCA**	CONFORTEES
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	12.000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
Repuestos utilizados	1 INSTALACION DE AIRE. 1 ARREGLO DE AIRE. 3 RUBATEX 1/2 3 SINTA VINILO 10 CHAGOS 1/4 10 TORNILLO DRIWALL 5 MT TUBO 3/8 COBRE. 5 MT TUBO 1/4 COBRE. 7 MT CABLE SEÑAL 4X14 10 MT CABLE POTENCIA 2X14 PARA POTENCIA 1 CARGA REFRIGERANTE R410. 1 MANGUERA DRENAJE. 1 CAMBIO PRESOSTATO DE BAJA		
Observaciones:	SE INSTALA EL AIRE MINI SPLIS SE ARREGLA. CABLERIA COMPLETA Y SE ABILITA ASIENDO MANTENIMIENTO.		
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES
TEC Julio Salgado. A.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

Visitenos: www.stssoluciones.com

Valledupar, 04 de agosto de 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Referencia: COTIZACIÓN

Por medio del siguiente escrito la empresa **STS SOLUCIONES EMPRESARIALES**, presenta a ustedes la cotización de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Revisión detallada del sistema de control de la transferencia eléctrica en busca de indicios que permitan descartar averías, fallas o deterioros en sus componentes, con el fin de establecer las causas del daño en las bobinas de los contactores de RED. Incluye instalación de sistema de estabilización de los niveles de tensión en el circuito de control de la transferencia automática: estabilizador monofásico de 2000 vatios a 220V, vigilante de tensión trifásico, protecciones termomagnéticas de 20A, cableado y terminales.	UND	1	$ 666.600	$ 666.600
2	Visita al área para la ejecución de maniobra de enclavamiento mecánico del sistema de RED, mientras se ejecutan las acciones correctivas finales.	UND	1	$ 666.600	$ 666.600
3	Desmonte de contactores de RED y de PLANTA del gabinete de transferencia, montaje de bobinas nuevas en los mismos y reinstalación de los contactores armados en el gabinete para la habilitación del sistema.	UND	1	$ 834.000	$ 834.000
4	Elevador Regulador de Voltaje MAGOM EV2000 (2000W/2000VA): Equipo diseñado para estabilizar y elevar el voltaje de alimentación, con capacidad de 2000 W (2000 VA), entrada de 90-150 VAC y salida regulada de 115 VAC ±4,5% a 60 Hz. Incorpora regulación automática mediante relés, protección contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos, supresión de picos de voltaje, 4 tomas NEMA 5-15R con conexión a tierra e indicadores LED de estado, garantizando una alimentación eléctrica estable y segura para equipos electrónicos y eléctricos sensibles.	UND	1	$ 865.000	$ 865.000
5	Accesorios (1 amarre plástico dexson, 20 base autoadhesivas, 20mt cable vehicular #18)	UND	1	$ 40.000	$ 40.000

CALLE 19 NO. 1-38 - B. CAITAN
TELS. 5 708873 - 5 89915 - CEL. 318 351 2983
EMAIL.LICITACIONES@STSSOLUCIONES.COM.CO
VALLEDUPAR, CESAR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Midea Lenovo Hewlett Packard Enterprise DELL Microsoft Adobe KYOCERA SAMSUNG EPSON NICOMAR

6	Bobina para Contactor 265 A, 220 VAC Ref. 0243: Bobina electromagnética de accionamiento para contactores de potencia, diseñada para contactores con capacidad de maniobra de 265 A y tensión de control de 220 VAC a 50/60 Hz. Fabricada para garantizar una operación confiable en sistemas de control industrial, tableros eléctricos y automatización de motores. Cuenta con aislamiento eléctrico de alta resistencia, bajo consumo de energía en operación, respuesta rápida de activación y compatibilidad con contactores de la referencia correspondiente. Diseñada para servicio continuo, soportando maniobras frecuentes de conexión y desconexión en aplicaciones de potencia, proporcionando un accionamiento seguro y estable del circuito magnético del contactor.	UND	2	$ 858.000	$ 1.716.000
TOTAL COTIZACION IVA INCLUIDO					$ 4.788.200

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS IVA INCLUIDO.

Atentamente,

JAIRO ALONSO MEDINA TORRES
Representante legal
C.c. 1.065.646.346 de Valledupar
STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 901.106.530 -7
CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN
TEL: 5712018 -EMAIL: gerencia@stssoluciones.com.co

SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO 01

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	SEDE CHIRITUANA		
Dependencia:	PLANTA ELECTRICA.		
EQUIPO		**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:			

Repuestos utilizados

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	FECHA
– SUMINISTRO. COMBUSTIBLE	GALON	40	03-07-26
– SUMINISTRO COMBUSTIBLE	GALON	50	06-07-2026
– SUMINISTRO COMBUSTIBLE	GALON	50	25-07-2026
– SUMINISTRO COMBUSTIBLE	GALON	75	28-07-2026

Observaciones:

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Teobaldo Morales.	Sebastian Olivella

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO 02

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
20	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	SEDE CHIRIGUANA.		
Dependencia:	OF ASISTENCIA DE COORDINACIÓN.		
EQUIPO		**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:			
Repuestos utilizados	- CAMBIO DE COMPRESOR 1.5TPI 220 V. - 2 CARGA. REFRIGERANTE R410		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TE JULIO SALGADO.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
21	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	SEDE CHIRIGUANA.		
Dependencia:	AUDITORIO		
EQUIPO		**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:			
Repuestos utilizados	- CORRECCIÓN DE FUGA. - 2 CAREA REFRIGERANTE R410.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES. TE JULIO SALGADO	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
24	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO. BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	OFICINA PRIMERA INFANCIA.		
Dependencia:	SEDE CHIRIGUANA.		
EQUIPO		**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:			
Repuestos utilizados	- MANT. PREVENTIVO MINISPLIT. - CORRECCIÓN DE FUGA - CARGA DE REFRIGERANTE R22. - CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA. - RETIRO Y INSTALACIÓN MINI. SPLIT.		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES TE JULIO SALGADO	Sebastian Olivella

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO 01

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
25	08	2026

Nombre Entidad:	Instituto Colombiano Bienestar Familiar		
Usuario	Sede Aguachica.		
Dependencia:	Cuarto de Rack.		
EQUIPO	Mini Split.	**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	12 000 BTU.
Tipo de Servicio a Realizar:	Mant Preventivo Mant Correctivo		

Repuestos utilizados

- Mantenimiento Preventivo.
- Cambio sensores aire tipo Mini Split
- Correcion de fuga.
- Recarga Refrigerante. R-22 (2)
- 2 Control Remoto

} Aire 01

- Tubería de Cobre 1/4 (5mt)
- Tubería de Cobre 1/2 (5mt)
- Cambio Rubatex 5/8 (5)
- Carga Refrigerant. R410 (3)
- Cinta Vinilo (2)
- Varilla Soldadura (1)
- Retiro y Instalación (2)

} Aire 02

Observaciones:

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS Soluciones Te Julio Salgado A.	Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO 02

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
26	08	2026

Nombre Entidad:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		
Usuario	Sede. Abuachica.		
Dependencia:	Defensoria de Familia. 2.		
EQUIPO	Mini Split.	**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:	Mant Correctivo		
Repuestos utilizados	- Suministro Tarjeta Electronica. (1) - Cable encauchetado 4 x 14 m. (4)		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:

STS Soluciones
TE Julio Salgado A.

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO 03

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
27	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.		
Usuario	SEDE AGUACHICA.		
Dependencia:	APOYO A LA SUPERVISION.		
EQUIPO	MINI SPLIT.	**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:	MANT CORRECTIVO.		
Repuestos utilizados	CORRECION DE FUGA. RECAREA DE GAS REFRIGERANTE R410 (2)		
Observaciones:			
FUNCIONARIO ENCARGADO			

Servicio Prestado Por:
STS SOLUCIONES.
TE JULIOS SALGADO A

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
Sebastian Olivella

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7

ORDEN DE SERVICIO 64

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
28	08	2026

Nombre Entidad:	INSTITOTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Usuario	SEDE AGUACHICA.		
Dependencia:	DEFENSORIA DE FAMILIA 3.		
EQUIPO	MINI SPLIT.	**MARCA**	
TIPO DE AIRE		**CAPACIDAD**	
Tipo de Servicio a Realizar:	MANT CORRECTIVO.		

Repuestos utilizados

- CAMBIO DE SENSORES MINI SPLIT. (1)
- TUBERIA DE COBRE 1/4 (3)
- TUBERIA DE COBRE 1/2 (3)
- RUBATEX. 1/2 (2)
- CAREA REFRIGERANTE R410 (2)
- CABLE ENCAUCHETADO 4X12 (1)
- CABLE ENCAUCHETADO 4X14 (1)
- RETIRO, O DESINSTALACIÓN, (1)

Observaciones:

FUNCIONARIO ENCARGADO

Servicio Prestado Por:

STS SOLUCIONES.
TE JULIO SALGADO

Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:

Sebastian Olivella

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ORDEN DE SERVICIO . 01

DIR: CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN CENTRO
gerencia@stssoluciones.com.co VALLEDUPAR - CESAR

Fecha de Servicio:

Dia	Mes	Año
17	09	2026

Nombre Entidad:	ICBF. SEDE CODAZZI		
Usuario			
Dependencia:	SEGUNDO PISO PASILLO		
EQUIPO	1	**MARCA**	MABE
TIPO DE AIRE	MINI SPLIS	**CAPACIDAD**	36.000 BTU
Tipo de Servicio a Realizar:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MONTAGE. Y DESMONTAGE.		

Repuestos utilizados

1 - DESMONTAGE. DE AIRE 36.000 BTU
1 - MONTAGE DE AIRE 36000 BTU.
- 4 CINTA VINILO
- 2 BARILLA PLATA.
- 6MT TUBO COBRE. 5/8 REUBICACION DE AIRES
- 8MT TUBO COBRE 1/4 REUBICACION DE AIRES. SPLIS
- 6 RUBATEX DE 1/2
- 1 CORRECCION DE FUGA
- 4MT CABLE. 4X14 ENCAUCHETADO SEÑAL
- 14MT CABLE POTENCIA

1 - CONEXION ELECTRICA.
1 CONTROL REMOTO

1 DESMONTE ESTRUCTURA BUITRON

1 - CONETIDA PUNTO ELECTRICO
1 - REAJUSTE GAS R410
- SE REUBICA AIRE 36000 BTU. CAMBIO DE PUESTO DE CENTRO A PARED. TRASLADOS .. DESMONTE DE BUITRON.

Observaciones:	ABIAN INTERVENIDO EL AIRE DIA DE AYER. PARTE ELECTRICA. ENMONTRE.
FUNCIONARIO ENCARGADO	

Servicio Prestado Por:	Nombre y Firma de Funcionario Quien Recibe:
STS SOLUCIONES EMPRESARIALES TEC JULIO SALGADO A	Carmen Coordinadora