Neiva, 19 de octubre de 2026

Señor
CARLOS FERNANDO MANCHOLA REYES
Rector I.E Santa Librada

Informe de entrega del contrato de servicio N.O 11 (octubre 09 de 2026) con acta de satisfacción e inclusión de registro fotográfico.

Cordial Saludo,

me dirijo a ustedes con el fin de rendir informe detallado del contrato de servicio No 11 (octubre 09 de 2026).

ITEM	DESCRIPCION	CAN
1	Reparación de aire acondicionado piso techo sala de sistemas sede central consistente en la reparación del motor ventilador de la unidad condensadora, desmonte del motor cambio de capacitor y contactor.	1

REPARACION DE AIRE PISO TECHO SALA DE SISTEMAS





ITEM	DESCRIPCION	CAN
2	Desmonte de aire acondicionado tipo mini split, marca olimpo de 12.000 BTU en la oficina de coodinacion realizando suministro e instalacion de motor ventilador para unidad condensadora, revision de componentes electricos y mecanicos	**1**

CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR OFICINA DE COORDINACION





ITEM	DESCRIPCION	CAN
4	Materiales y suministro para aires acondicionados de la Institución Educativa Santa Librada, tales como tarjetas electrónicas, capacitores, recarga de gas refrigerante R 410 Y R22 puntos eléctricos y suministros de materiales como cable 7 hilos, capacitores tubería con aislamiento térmico.	**GLOBAL**

SUMINISTRO DE MATERIALES





ITEM	DESCRIPCION	CAN
3	Instalacion de aires acondicionados para la oficina de secretaria y salon de segundo piso grado 1102; instalacion de unidades evaporadoras y condensadoras instalacion de tuberia de cobre, conexión de cableado elctrico y soporte de hierro para las condensadoras	**2**





ITEM	DESCRIPCION	CAN
5	Mantenimientos preventivos de aires acondicionados tipo mini split, piso techo y ventana, marca: **YORK, SIMPLY, HACEB, MIRAGE, LG, STAR LIGHT, SAMSUM,**	**27**

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO





ATENTAMENTE,

CHRISTIAN DAVID VARGAS FIGUEROA
C.C 1075233456
CEL: 3209906283
BARRIO: Ventilador
DIRECCIÓN: CARRERA 21 # 2-92
CORREO ELECTRONICO: CHRISTIANVARGAS1312@GMAIL.COM