ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA CONDICIONES NECESARIAS
SDIS-DCT092-004-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL JARDIN	**JIC LA FLORIDA**	**LOCALIDAD:**	**10 - ENGATIVÁ**
DIRECCIÓN	**CL 68 A 91 - 17**	**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:**	**14/09/2026**

2. PARAMETROS URBANISTICOS

ITEM	ESPACIO	DESCRIPCION	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	N/A	OBSERVACIONES
2,4	Recibos de servicios públicos domiciliarios y certificaciones	Se deberá aportar el recibo de gas natural en caso que el predio cuente con este servicio junto con los certificados de lavado de tanques y fumigación y control de plagas vigente.	X	X			Capacidad Tanques de almacenamiento: 1 Tanque / 1.000 Litros Certificado Lavado de Tanques: 28/02/2026 Fecha control de plagas: 28/02/2026

3. CARACTERISTICAS ESPACIOS FISICOS

CUADRO DE AREAS (M2)

No.	ASPECTO		M2	UNIDAD
5.1.	**Areas de construcción**	AREA CONTRUIDA TOTAL PARA LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO (CATASTRAL)	**436,7**	**M2**

CAPACIDAD

CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS	**168**
CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS	**225**

6. ASPECTOS GENERALES - OBSERVACIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	N/A	CANTIDAD
6,4	El inmueble cuenta con servicio de gas y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida	x	X			
6,5	El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)	x			X	
6,6	EL inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)	x			X	
6,7	El inmueble cuenta con Detectores de humo	x	X			2 detectores en 1er piso. 1 detector en 2do piso. 1 detector en 3er piso.

7. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DE ESPACIOS

ITEM	DESCRIPCION	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	N/A	OBSERVACIÓN
7,4	**Accesibilidad, Señalización y señalética**		**CUMPLIMIENTO SI**	**CUMPLIMIENTO NO**	**N/A**	
7,4,1	Si el inmueble cuenta con ascensor, El ascensor está debidamente certificado por la autoridad competente (ONAC)	x			X	
7,4,2	Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética de evacuacion y seguridad	x	X			Señalética en buen estado e implementada de manera correcta
7,5	**Pasillos y corredores**	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO SI**	**CUMPLIMIENTO NO**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
7,5,1	Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados	x	X			Pasillos con señalización implementada correctamente.
7,5,3	Los pasillos y corredores estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro de ese espacio no se podrá ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).	x	X			
7,5,4	Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes. No se admite tratamiento de la superficie que modifique esta condición (ejemplo encerado), no deben perder la característica de fácil limpieza y desinfección.	x	X			
7,5,8	Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	La unidad operativa no cuenta con puertas o divisiones de material transparente

7,6	Rampas	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,6,2	El espacio de recorrido de la rampa esta libre de elementos que la invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos)	x			X	La unidad operativa no cuenta con rampas en la infraestructura.
7,6,5	Las rampas que salven desniveles superiores a 0,25 m deberán llevar pasamanos	x			X	
7,6,6	Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	x			X	
7,6,8	Todos los espacios de circulación que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos	x			X	
7,6,12	Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	
7,7	**Escaleras**	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**OBSERVACIÓN**
			SI	**NO**		
7,7,5	Los pisos deben ser antideslizantes. sin relieves en su superficie, con las puntas diferenciadas visualmente.	x	X			
7,7,6	Los escalones aislados, deberán presentar textura. color e iluminación que los diferencie del pavimento general.	x			X	Todos los escalones son uniformes
7,7,7	Las escaleras están debidamente señalizadas.	x	X			Escaleras con señalización implementada correctamente
7,7,8	Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	x	X			
7,7,11	Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches	x	X			Barandas con terminación biselado en ambos extremos
7,7,12	Protección con barandas en zonas de circulación y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caída durante su transito	x	X			
7,8	**Puertas en General**	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**OBSERVACIÓN**
			SI	**NO**		
7,8,1	Las puertas están en buen estado, libres de grietas y defectos que dificulten su limpieza y desinfección	x	X			
7,8,3	Las puertas o divisiones deben ser visibles. Si son de material transparente tienen franjas de cintas demarcadoras a una altura de 1.00m con un ancho de 0.20m.	x	X			
7,8,4	En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores están a nivel de piso sin generar riesgo de tropiezo	x	X			
7,8,5	Las puertas son de al menos 0.80 mts de ancho	x	X			
7,8,6	Las cerraduras están en buen estado de funcionamiento, no presentan filos o bordes, y son de fácil uso para los participantes.	x	X			
7,9	**Ventanas y vidrios en general**	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**OBSERVACIÓN**
			SI	**NO**		
7,9,1	Los vidrios están en buen estado: completos, sin roturas, vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta	x	X			
7,9,3	Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa.	x	X			
7,9,4	Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos.	x	X			
7,10	**Muros, Pisos y techos en zonas comunes**	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**OBSERVACIÓN**
			SI	**NO**		
7,10,2	Los biseles o pirlanes están fijos y al nivel del piso.	x			X	
7,10,4	Los pisos están en buen estado, sin agrietamientos y hendiduras	x	X			
7,10,5	Las rejillas y otros elementos instalados en el piso están firmemente asegurados a éste y su proyección es menor o igual a 6mm con respecto a la superficie.	x	X			
7,11	**Oficina de Coordinación** Cuenta con un espacio exclusivo de oficina para el responsable del servicio y archivo, independiente de las áreas pedagógicas y con acceso restringido para las niñas y los niños.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**OBSERVACIÓN**
			SI	**NO**		
7,11,1	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante *(Ley 9 de 1979 ARTICULO 193.)*	x	X			
7,11,2	El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	x	X			
7,11,3	El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			
7,11,6	Los sistemas de iluminacion son ahorradores tipo led	x	X			4 Luminarias circulares tipo LED e iluminación natural.
7,11,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			
7,11,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	
7,11,14	Los muros de esta area, deben tener los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con amterial impermeable y de facil limpieza y desinfección.	x			X	

7,12	**Archivo** Cuenta con espacio para archivo de las historias de los participantes y la documentación administrativa que se genere en la unidad operativa organizada conforme a las tablas de retención documental.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**OBSERVACIÓN**
			SI	**NO**		
7,12,1	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	**x**	X			Ubicado junto a la oficina de Coordinación.
7,12,2	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	**x**	X			
7,12,3	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	**x**	X			
7,12,6	Los sistemas de iluminacion son ahorradores tipo led	**x**	X			
7,12,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	**x**	X			
7,13	**Deposito de Material Didactico**	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,13,1	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	**x**	X			Espacio ubicado en el 3er piso.
7,13,2	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	**x**	X			
7,13,3	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	**x**	X			
7,13,4	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial	**x**	X			
7,13,5	Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos electricos a los funcionarios	**x**	X			
7,13,6	Los sistemas de iluminacion son ahorradores tipo led	**x**	X			
7,13,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	**x**	X			
7,16	**Alistamiento de Personal** Deben contar con un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. Este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, ser lo suficientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,16,1	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	**x**	X			Espacio dotato con lockers destinado para cambio de personal ubicado junto al área de lavandería, 3er piso.
7,16,2	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 120 cm), libres de humedad	**x**	X			
7,16,3	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	**x**	X			
7,16,4	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	**x**	X			
7,16,5	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios	**x**			X	No cuenta con toma corrientes dentro del espacio. El interruptor se encuentra en buen estado
7,16,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores	**x**	X			
7,16,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	**x**	X			Ventana ubicada en la parte frontal, permite el acceso de luz natural.
7,17	**Baños para participantes** **niños y niñas menores de 2 años de edad (CUANDO APLIQUE)** **Una bateria santiaria (1 lavacolas por cada 15 usuarios + un lavamanos + sanitario / orinal)**	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,17,12	Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo	**x**	X			2 Lavacolas
7,17,21	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	**x**	X			
7,18	**Baños para participantes** **niños y niñas mayores de 2 años de edad** Una batería sanitaria (1 lavamanos + 1 orinal/1sanitario por cada 20 usuarios)	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,18,12	Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo	**x**	X			
7,18,21	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	**x**	X			
7,19	**Baños para funcionarios** **(1 por cada 15 personas)** El baño debe ser independiente de los servicios sanitarios para los niños y niñas y con acceso restringido para ellos y ellas.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,19,9	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	**x**	X			
7,19,10	Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad.	**x**			X	VER OBSERVACIONES

7,2	**Cocina** Cuando la unidad operativa, cuente con un área de preparación de alimentos para el suministro de comida servida, debe cumplir con lo establecido en la normatividad vigente.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,20,13	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI	**x**	X			2 tomacorrientes
7,21	**Comedor** La unidad operativa cuenta con un ambiente para comedor destinado a la toma de los alimentos de los participantes del servicio, con puestos de un área mínima de (2 m2) por persona. Si la actividad del consumo de alimentos se lleva a cabo en el espacio de las aulas se deben cumplir con los mismos requisitos.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,21,5	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.	**x**	X			Se implementan como espacios de comedor las aulas de Caminadores y Parvulos C, 1er piso. Prejardín A y Prejardín B, 2do piso. Los espacios cuentan con los requisitos correspondientes.
7,21,9	Las ventanas de este espacio cuentan con vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y deben contar con película de seguridad en la totalidad de su superficie y asegurados firmemente al marco que los soporta	**x**	X			
7,21,10	Los ventanales que den a un vacío mayor a 1 metro cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso de acabado que impida la caída de niñas y niños	**x**	X			
7,21,11	Los vidrios y espejos ubicados en esta área cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie, para proteger a las niñas y los niños de los efectos causados por su rompimiento.	**x**	X			
7,21,12	Los ventanales de esta área cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso acabado que impida la caída de niñas y niños	**x**	X			
7,22	**Despensa** El área destinada para despensa debe ser mínimo de 8.00 M3 por cada 50 usuarios atendidos. Deberá contar con ambiente para recepción, almacenamiento de víveres secos, refrigeración para víveres perecederos, despensa diaria (incluye cuartos fríos).	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,22,11	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en despensa tomas GFCI	**x**	X			2 tomacorrientes
7,24	**Espacios para Área de cuidado** **(en caso de que exista)** La unidad operativa cuenta con un espacio de atención primaria, que permite la ubicación de mínimo una camilla con colchoneta para la atención de participantes del servicio, un escritorio, el botiquín de la unidad de servicio y un lavamanos. El cual deberá contar con la dotación mínima considerada en el estándar de dotación.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,24,5	El espacio de atención primaria cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. ("RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	**x**	X			Ubicado parte posterior de 2do piso.
7,25	**Área Pedagógica** **(niños y niñas menores de 2 años)(CUANDO APLIQUE)** El espacio por niño o niña debe ser de mínimo dos (2) metros cuadrados incluyendo el espacio utilizado por cunas o corrales.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,25,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	**x**	X			
7,25,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	**x**	X			
7,25,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	**x**			X	
7,26	**Área Pedagógica** **(niños y niñas mayores de 2 años menores de 6 años)** El espacio por niño o niña debe ser de mínimo un (1) metro cuadrado	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,26,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	**x**	X			
7,26,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	**x**	X			
7,26,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	**x**			X	
7,25	**Área de lavandería** **(En caso de que exista)** Debe tener acceso restringido a los niños y niñas. Separado de las áreas pedagógicas y del área de almacenamiento y preparación de alimentos.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,25,1	Los acabados de piso en lavandería son en baldosa o epoxicos industriales en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 Articulo 193)	**x**	X			
7,25,2	Los acabados de muros de lavandería son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección, los muros no deben ser en ladrillo a la vista. (Ley 9 de 1979 Articulo 195)	**x**	X			
7,25,3	El acabado de cielo raso en lavandería cuentan con un acabado que permita la fácil limpieza y desinfección. Los cielo rasos o techos falsos no pueden ser en madera. (Ley 9 de 1979 Articulo 195)	**x**	X			
7,25,4	El Área de Lavandería cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. *("RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)*	**x**	X			
7,25,5	El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación *(ley 9 de 1979 - ARTICULO 177*	**x**	X			
7,25,6	La lavandería esta dotada de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado y planchado de ropa	**x**	X			1 tomacorriente / 1 punto hidráulico 1 sifón / 1 poceta
7,25,7	El espacio debe estar separado de las áreas pedagógicas	**x**	X			Espacio ubicado en 3er piso.

7,26	**Aula lúdica y/o Área recreativa** Contar con un aula lúdica o área recreativa Al momento del uso se deben garantizar dos (2) metros cuadrados por niño o niña y cumplir con lo establecido en el protocolo de permanencia en áreas recreativas. En caso de que el Jardín Infantil no cuente con espacios de recreación internos, podrá acceder a las áreas recreativas aledañas, ubicadas en un radio no mayor a 500 metros, garantizando todas las medidas de seguridad durante el traslado y permanencia de los niños y niñas." Conforme a lo anterior, no se puede reemplazar con un área pedagógica, el área lúdica.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,26,1	El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	**x**	X			Espacio ubicado en 1er piso, compartido con nivel de caminadores.
7,26,2	El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad (Si aplica)	**x**	X			
7,26,3	El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad (Si aplica)	**x**	X			
7,26,4	El espacio cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	**x**	X			
7,26,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores	**x**	X			
7,26,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	**x**	X			
7,27	**Tanque de agua** El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida.	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,27,6	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses.	**x**	X			Certificado Lavado de Tanques: 28/02/2026 1 Tanque / 1.000 Litros
7,28	**Otros** Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	**REQUISITO NECESARIO**	**CUMPLIMIENTO**		**N/A**	**CANTIDAD**
			SI	**NO**		
7,28,1	Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	**x**			X	
7,28,2	El espacio o lugar de ubicación de las pipetas debe tener acceso restringido a las niñas y niños	**x**			X	

OBSERVACIONES

Durante el recorrido de verificación se evidenció el funcionamiento de los detectores de humo, luminarias LED, tomas eléctricas, sanitarios, lavamanos, duchas, orinales y puertas. De igual manera se evidenció:

OBSERVACIONES DEL INSTRUMENTO
6,7: El inmueble cuenta con Detectores de humo
Se debe garantizar que la totalidad de los detectores se encuentren en adecuado funcionamiento. Se evidenció deterctor en 1er piso con falla en el mecanismo.
7,19: Baños para funcionarios (1 por cada 15 personas)
Nota: El jardin tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condicion de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio.

PLANTA FISICA
Se verificó el cumplimiento de la planta física según las condiciones requeridas para la prestación del servicio, sin evidenciarse observaciones o novedades. Se revisó el funcionamiento de los sistemas de detección de humo y la implementación de duchas con sistema de agua caliente.
No obstante, se evidenciaron adecuaciones menores las cuales deben ser subsanadas durante el primer periodo del servicio:
* Garantizar el funcionamiento de agua caliente en ducha No. 1 en baño de niñas y niños en 1er piso.
* Garantizar el funcionamiento del detector de humo implementado en las áreas pedagógicas de 1er piso.
* Realizar mantenimiento en techo de Caminadores debido a que se evidenció material descolgado en la parte superior izquierda.
* Realizar cambio de WIN plástico implementado en el enchape de muro exterior del baño de niñas y niños en 1er piso.

MOBILIARIO
Se verificó el adecuado estado y funcionamiento del mobiliario implementado así como su anclaje y sistemas de seguridad establecidos.


OBSERVACIONES ADICIONALES
Se realizó la verificación de los espacios pedagógicos y del talento humano asignado para cada salón, considerando la cobertura permitida. En lo anterior, se evidenció concordancia entre las áreas pedagógicas, la cobertura designada y la estructura de costos correspondiente.

Anexo 1: Relación distribución areas y disposción Profesionales Atención primera infancia.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE	FIRMA	PERFIL
JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA		**RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NOMBRE	FIRMA	PERFIL
ERIKA NATALIA RAMÍREZ RODRIGUEZ		**APOYO A SUPERVISIÓN - COMPONENTE TÉCNICO**

Fecha en que se realiza la visita: 14/09/2026

VERIFICACIÓN ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES POR AULAS

NOMBRE JARDIN	LA FLORIDA

NIVEL	SM	C	PV	PJ	J	TOTAL
COBERTURA	10	30	48	38	0	126

CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS	168
CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS	225

AULAS MENORES DE 2 AÑOS						
Piso o nivel	AULAS	METRAJE DEL AULA (M2)	CAPACIDAD POR CONCEPTO PF	Nivel asignado	CUPOS AUTORIZADOS 2026	PROFESIONALES API REQUERIDOS
1	1	31,54	15	Sala Materna	10	1
1	2	65,36	32	Caminadores	30	3
			47			4

AULAS MAYORES DE 2 AÑOS						
Piso o nivel	AULAS	METRAJE DEL AULA (M2)	CAPACIDAD POR CONCEPTO PF	Nivel asignado	CUPOS AUTORIZADOS 2026	PROFESIONALES API REQUERIDOS
1	1	19,23	19	Parvulos A	12	1
1	2	23,76	23	Parvulos B	12	1
1	3	16,63	16	Parvulos C	12	1
2	4	13	13	Parvulos D	12	1
2	5	26,2	26	Pre Jardín A	19	1
2	6	24,45	24	Pre Jardín B	19	1
			121			6