FICHA TÉCNICA

Objeto: "ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BOMBA DE IMPULSIÓN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TANQUE 3 QUE DISTRIBUYE EL SERVICIO A LAS VEREDAS LAURELES, CAMPO 45, CAMPO 38, CAMPO 5 Y TIERRADENTRO EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN UNSPSC	NOMBRE CLASIFICACIÓN UNSPSC	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	40151510	Bombas de agua	• **Equipo:** Electrobomba centrífuga. • **Parámetros de Diseño y Operación:** **Caudal:** 115.3 m3/h **Cabeza / Altura Dinámica Total (TDH):** 158.06 m **Velocidad de la bomba:** 3,550 rpm • **Especificaciones Electromecánicas y Normativas:** **Motor eléctrico:** 125 HP, 460 V, 3 fases, 60 Hz. **Norma de fabricación:** Bajo norma **ISO 5199** (o estándar equivalente de altas prestaciones que garantice idéntica o superior robustez mecánica y rigidez de eje). **Materiales constructivos:** Carcasa en hierro fundido A48CL35B e impulsor en acero inoxidable A743 CF8M.	UNIDAD	1

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura