Belén de los Andaquíes Caquetá, octubre de 2026

Señor:

LUIS ALFONSO PALOMARES
palomares922@hotmail.com
Cel. 3194300143

ASUNTO: Solicitud de Cotización

La alcaldía de Belén de los Andaquíes, se encuentra en la etapa de planeación para iniciar el proceso de contratación para: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE BOMBAS Y DEL CUARTO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) "HUELLAS BELEMITAS", DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, CAQUETÁ",** por lo anterior, solicito nos brinden una propuesta económica especificando el valor total de la misma, para:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE, BOMBA PERIFÉRICA DE 3HP 3.600 RPM 1-1/4" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
2	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, BOMBA PERIFÉRICA DE 5 HP 3.600 RPM 2" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
3	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS EN PVC, BREAKER, GUARDAMOTOR DE 220 V DE 18 AMPERIOS Y PERILLAS	UND	1

4	DESMONTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL POZO DE DESAGÜE PRINCIPAL, BOMBA DE 1.5 HP 3.600 RPM 1" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS Y PVC, BREAKER, GUARDAMOTOR DE 220 V DE 32 AMPERIOS Y PERILLAS	UND	1
5	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE, BOMBA PERIFÉRICA DE 3HP 3.600 RPM 1-1/4" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
6	DESMONTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 80 AMPERIOS DE CONTROL PRINCIPAL, INCLUYE BREAKER TRIFÁSICO DE 80 AMPERIOS	UND	2
7	DESMONTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO TRIFÁSICO DE 60 AMPERIOS DE CONTROL PRINCIPAL, INCLUYE BREAKER Y TABLERO	UND	1
8	DESMONTE, ARMADO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA, INCLUYE BREAKER, GUARDAMOTOR, PERILLAS, INDICADOR LED Y CABLEADO	UND	3

Quedamos atentos a su pronta respuesta

Atentamente,

MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES CAQUETÁ - COLOMBIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO

JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
Secretario de Infraestructura y Ordenamiento

Belén de los Andaquíes Caquetá, octubre de 2026

Señor:

MAURICIO FERNANDO SÁNCHEZ
mafesanlop1@gmail.com
Cel. 3134238462

ASUNTO: Solicitud de Cotización

La alcaldía de Belén de los Andaquíes, se encuentra en la etapa de planeación para iniciar el proceso de contratación para: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE BOMBAS Y DEL CUARTO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) "HUELLAS BELEMITAS", DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, CAQUETÁ",** por lo anterior, solicito nos brinden una propuesta económica especificando el valor total de la misma, para:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE, BOMBA PERIFÉRICA DE 3HP 3.600 RPM 1-1/4" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
2	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, BOMBA PERIFÉRICA DE 5 HP 3.600 RPM 2" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
3	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS EN PVC, BREAKER, GUARDAMOTOR DE 220 V DE 18 AMPERIOS Y PERILLAS	UND	1

4	DESMONTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL POZO DE DESAGÜE PRINCIPAL, BOMBA DE 1.5 HP 3.600 RPM 1" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS Y PVC, BREAKER, GUARDAMOTOR DE 220 V DE 32 AMPERIOS Y PERILLAS	UND	1
5	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE, BOMBA PERIFÉRICA DE 3HP 3.600 RPM 1-1/4" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
6	DESMONTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 80 AMPERIOS DE CONTROL PRINCIPAL, INCLUYE BREAKER TRIFÁSICO DE 80 AMPERIOS	UND	2
7	DESMONTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO TRIFÁSICO DE 60 AMPERIOS DE CONTROL PRINCIPAL, INCLUYE BREAKER Y TABLERO	UND	1
8	DESMONTE, ARMADO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA, INCLUYE BREAKER, GUARDAMOTOR, PERILLAS, INDICADOR LED Y CABLEADO	UND	3

Quedamos atentos a su pronta respuesta

Atentamente,

MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
Secretario de Infraestructura y Ordenamiento

Belén de los Andaquíes Caquetá, octubre de 2026

Señor:

JAIR SANTANILLA
jairsantanilla@gmail.com
Cel. 3222836926

ASUNTO: Solicitud de Cotización

La alcaldía de Belén de los Andaquíes, se encuentra en la etapa de planeación para iniciar el proceso de contratación para: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE BOMBAS Y DEL CUARTO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) "HUELLAS BELEMITAS", DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, CAQUETÁ",** por lo anterior, solicito nos brinden una propuesta económica especificando el valor total de la misma, para:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE, BOMBA PERIFÉRICA DE 3HP 3.600 RPM 1-1/4" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
2	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, BOMBA PERIFÉRICA DE 5 HP 3.600 RPM 2" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
3	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS EN PVC, BREAKER, GUARDAMOTOR DE 220 V DE 18 AMPERIOS Y PERILLAS	UND	1

4	DESMONTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL POZO DE DESAGÜE PRINCIPAL, BOMBA DE 1.5 HP 3.600 RPM 1" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS Y PVC, BREAKER, GUARDAMOTOR DE 220 V DE 32 AMPERIOS Y PERILLAS	UND	1
5	DESMONTE, BOBINADO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE, BOMBA PERIFÉRICA DE 3HP 3.600 RPM 1-1/4" DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE ACCESORIOS GALVANIZADOS E INTERRUPTOR DE PRESIÓN	UND	1
6	DESMONTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 80 AMPERIOS DE CONTROL PRINCIPAL, INCLUYE BREAKER TRIFÁSICO DE 80 AMPERIOS	UND	2
7	DESMONTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO TRIFÁSICO DE 60 AMPERIOS DE CONTROL PRINCIPAL, INCLUYE BREAKER Y TABLERO	UND	1
8	DESMONTE, ARMADO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA, INCLUYE BREAKER, GUARDAMOTOR, PERILLAS, INDICADOR LED Y CABLEADO	UND	3

Quedamos atentos a su pronta respuesta

Atentamente,

MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES CAQUETÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO

JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
Secretario de Infraestructura y Ordenamiento