PONDERACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

Facatativá XX de XXXXX de 2026

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso XXXXXX, ofertó de forma irrevocable, la ponderación técnica, en los siguientes términos:

PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (MAXIMO 100 PUNTOS)

TECNICA ADICIONAL (MAXIMO 100 PUNTOS)

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>ELEMENTO</th><th>PUNTAJE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>El oferente que entregue sin costo adicional 64 baterías nuevas NO remanufacturadas con las siguientes características

<table>
<tr><td>Voltaje Nominal</td><td>12V</td></tr>
<tr><td>Capacidad Nominal (20 Hr)</td><td>18.0 Ah</td></tr>
<tr><td>Dimensiones</td><td>Longitud 181.0±2mm (7.12 “) Ancho 76±2mm (2.99 “)Altura 167.0±2mm (6.57 “)Altura Total 167.0±2mm (6.57 “)</td></tr>
<tr><td>Peso Aproximado</td><td>Aprox. 5.6 kg (13.12 lbs)</td></tr>
<tr><td>Terminal</td><td>T12-M5</td></tr>
<tr><td>Material del Envase</td><td>ABS UL 94-HB (retardante de llama UL94V-0)</td></tr>
<tr><td>Rango de Operación</td><td>18.0 AH/0.90A (20hr, 1.80V/Celda,25° C/77°F) 17.1 AH/1.71A (10hr, 1.80V/Celda,25° C/77°F) 15.3 AH/3.06A (5hr, 1.75V/Celda,25° C/77°F) 11.4 AH/18.0A (1C, 1.60V/Celda,25° C/77°F) 7.20 AH/54.0A (3C, 1.60V/Celda,25° C/77°F)</td></tr>
<tr><td>Máxima Corriente de Descarga</td><td>327A(5s)</td></tr>
<tr><td>Resistencia Interna</td><td>Aprox. 10.5mΩ</td></tr>
<tr><td>Rango de Temperatura de Operación</td><td>Descarga -15~50°C (5~122°F) Carga -15~40°C (5~104°F) Almacenamiento -15~40°C (5~104°F)</td></tr>
<tr><td>Rango Nominal de Temp. de Operación</td><td>25±3°C (77±5°F)</td></tr>
<tr><td>Ciclo de Uso</td><td>Corriente de carga inicial de menos de 5.4A. Voltage. 14.4V ~ 15.0V a 25° C (77° F) de temperatura. coeficiente -30mV /º C</td></tr>
<tr><td>Modo Espera</td><td>No hay límite en la carga inicial de tensión actual. 13.5V ~ 13.8V a 25°C (77° F) Temp. coeficiente -20mV /º 0C</td></tr>
<tr><td>Capacidad Afectada por la temperatura</td><td>40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%</td></tr>
</table></td><td>50</td></tr>
</table>

	Auto- descarga	Las Baterías de la serie Fulibattery GS se pueden almacenar durante un máximo de 6 meses a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de reposición.Para temperaturas más altas del intervalo de tiempo será más corto.	
2	El oferente que entregue sin costo adicional CAPACITACIÓN técnica a 8 funcionarios del ejército nacional de cuarenta (40) horas, dictada en las instalaciones del fuerte militar de Tolemaida, orientada a la operación segura, el diagnóstico y el mantenimiento del sistema UPS y su tablero de bypass, certificada por el fabricante de los UPS a entregar.		**50**
	TOTAL		**100**

NOTA 1: El lugar de entrega de la ponderación técnica adicional sin costo para la entidad se realizará así

ÍTEM	BIEN Y/O SERVICIO	LUGAR
1	**PONDERACION TECNICA ADICIONAL**	Las baterías se entregadas en el fuerte militar de Tolemaida, para el comando contra amenazas trasnacionales al centro de costo **3R21101630** del almacén de comunicaciones del Batallón de Servicios para la Aviación (BAAAS). de igual forma la capacitación se realizará en las instalaciones de la BRIAV32 en NILO – CUNDINAMARCA

NOTA 2: Este puntaje técnico será ofrecido en documento aparte debidamente suscrito por el representante legal y/o apoderado y deberá ser allegado con la oferta

NOTA 3: Su no diligenciamiento o falta de firma se entiende como no ofertado u ofrecido, pero no es causal para que la oferta sea rechazada

NOTA 4: Una vez adjudicado el proceso, los ítems ofertados en el ponderable se convierte en obligación contractual objeto de control y exigencia por parte del supervisor

NOTA 5: Los bienes ofrecidos de la ponderación técnica adicional deben ser nuevos con su respectiva documentación.

El OFERENTE

_____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre
Identificación Razón social
C.C. / NIT XXX