REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO

Fecha:	9/09/2026	**Orden de Servicio N°**	
Empresa:	secretaria general de la alcaldia de bogota		
Ciudad:	Bogota	**Sucursal:**	archivo distrital
Dirección:	CALLE 6B # 5-57	**Teléfono:**	3242826137

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Marca:	RHEEM	**Unidad**		**Modelo:**	A048DL
Capacidad:	2000 CPM			**Serie:**	5578F39806912
Ubicación Maneja:	PAQUETE ARCHIVO	**Unidad condensadora**		**CORREA**	NO APLICA
identificacion	TERRAZA PISO 6				NO APLICA

TRABAJO A REALIZAR		**TIPO DE EQUIPO**			
Garantía		**Mini Split**		**Piso Techo**	
Mantenimiento Preventivo	X	**Cassete**		**sistema VEC**	X
Mantenimiento Correctivo		**Paquete**	X	**Precisión**	
Instalación:		**Ventana**		**MULTI V**	

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Mediciones Unid		**Mediciones Unid Condensadora**		**LISTA DE VERIFICACION**			
voltaje de placa	460	**voltaje de placa:**	220	**Funcionamiento**	B	**TUBERIA DE GAS**	N/A
voltaje de consumo	442	**voltaje de consumo:**	210	**Carga de gas**	R	**Revisión de escapes**	N/A
Amperaje de placa	11}	**Amperaje de placa:**	25	**rodamientos**	B	**Aislamiento**	B
Amp L1	7,3	**Amp L1**	17.1	**blower**	B	**Soportes**	B
Amp L2	7.2	**Amp L2**	18.0	**filtros de aire**	B	**Tablero elec**	B
Amp L3	N/A	**Amp L3**	N/A	**fan condensador**	B	**Breakers**	B
Temp Ambiente	18°	**P. Succion**	65 PSI	**fan Evaporador**	B	**Contactores**	B
Temp Set Point	18°	**P. Descarga**	N/A	**Bomba de cond**	N/A	**Cableado**	N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME TECNICO	OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza mantenimiento preventivo general se revisaron todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos	

Firma del Técnico:		Firma del Cliente:	
Nombre	JOHN MARIO CASTRO BOHORQUEZ	Nombre:	ARQUITECTO CARLOS HERNANDEZ
C.C. del Técnico:	1090435161		