REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO

Fecha:	**15/09/2026**	**Orden de Servicio N°**	
Empresa:	secretaria general de la alcaldia de bogota		
Ciudad:	Bogota	**Sucursal:**	CENTRO MEMORIA
Dirección:	Carrera 19b # 24 - 82	**Teléfono:**	3242826137

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Marca:	LG	**Unidad**	**Modelo:**	VM182CL nc1
Capacidad:	18000		**Serie:**	6,44E+07
Ubicación Maneja:	CUARTO TECNICO NINI SPLIT	**Unidad condensadora**	**CORREA**	no aplica
identificacion	PARQUEADERO			

TRABAJO A REALIZAR		**TIPO DE EQUIPO**			
Garantía		**Mini Split**	X	**Piso Techo**	
Mantenimiento Preventivo	X	**Cassete**		**sistema VEC**	
Mantenimiento Correctivo		**Paquete**		**Precisión**	
Instalación:		**Ventana**		**MULTI V**	

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Mediciones Unid		**Mediciones Unid Condensadora**		**LISTA DE VERIFICACION**			
voltaje de placa	**220**	**voltaje de placa:**	**220**	**Funcionamiento**	B	**TUBERIA DE GAS**	N/A
voltaje de consumo	**210**	**voltaje de consumo:**	**210**	**Carga de gas**	B	**Revisión de escapes**	N/A
Amperaje de placa	**######**	**Amperaje de placa:**	**7**	**rodamientos**	B	**Aislamiento**	B
Amp L1	**0,6**	**Amp L1**	**4,3**	**blower**	B	**Soportes**	B
Amp L2	**0,5**	**Amp L2**	**4,2**	**filtros de aire**	B	**Tablero elec**	B
Amp L3	**N/A**	**Amp L3**	**N/A**	**fan condensador**	B	**Breakers**	B
Temp Ambiente	**18°**	**P. Succion**	**110**	**fan Evaporador**	B	**Contactores**	B
Temp Set Point	**N/A**	**P. Descarga**	**N/A**	**Bomba de cond**	B	**Cableado**	B

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME TECNICO	OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza mantenimiento preventivo general se revisaron todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos	No presenta.

Firma del Técnico:		Firma del Cliente:	
Nombre	JOHN MARIO CASTRO BOHORQUEZ	Nombre:	ARQUITETO CARLOS HERNANDEZ
C.C. del Técnico:	1090435161		