REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO

Fecha:	**17/09/2026**	**Orden de Servicio N°**	
Empresa:	secretaria general de la alcaldia de bogota		
Ciudad:	Bogota	**Sucursal:**	BICENTENARIO II
Dirección:	carrera 8 # 10-65	**Teléfono:**	3242826137

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Marca:	TRANE	**Unidad**		**Modelo:**	TC060E3E0A13A
Capacidad:				**Serie:**	104211215L
Ubicación Maneja:	AIRE ACONDICIONADO	**Unidad condensadora**		**CORREA**	AP21
identificacion	CUBIERTA				

TRABAJO A REALIZAR		**TIPO DE EQUIPO**			
Garantía		**Mini Split**		**Piso Techo**	
Mantenimiento Preventivo	X	**Cassete**		**sistema VEC**	
Mantenimiento Correctivo		**Paquete**	X	**Precisión**	
Instalación:		**Ventana**		**MULTI V**	

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Mediciones Unid		**Mediciones Unid Condensadora**		**LISTA DE VERIFICACION**			
voltaje de placa	**460**	**voltaje de placa:**	**460**	**Funcionamiento**	B	**TUBERIA DE GAS**	B
voltaje de consumo	**442**	**voltaje de consumo:**	**442**	**Carga de gas**	B	**Revisión de escapes**	B
Amperaje de placa	**12 a}**	**Amperaje de placa:**	**#####**	**rodamientos**	B	**Aislamiento**	B
Amp L1	**4,8**	**Amp L1**	**7.8**	**blower**	B	**Soportes**	B
Amp L2	**4,8**	**Amp L2**	**7.7**	**filtros de aire**	B	**Tablero elec**	B
Amp L3	**N/A**	**Amp L3**	**N/A**	**fan condensador**	B	**Breakers**	B
Temp Ambiente	**18°**	**P. Succion**	**B**	**fan Evaporador**	B	**Contactores**	B
Temp Set Point	**21**	**P. Descarga**	**B**	**Bomba de cond**	B	**Cableado**	B

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME TECNICO	OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza mantenimiento preventivo general se revisaron todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos	No presenta.

Firma del Técnico:		Firma del Cliente:	
Nombre	JOHN MARIO CASTRO BOHORQUEZ	Nombre:	ARQUITECTO CARLOS HERNANDEZ
C.C. del Técnico:	1090435161		