REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO

Fecha:	**21/09/2026**	**Orden de Servicio N°**	
Empresa:	secretaria general de la alcaldia de bogota		
Ciudad:	Bogota	**Sucursal:**	EDIFICIO LIEVANO
Dirección:	carrera 8 # 10-65	**Teléfono:**	3242826137

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Marca:	LAU	**Unidad**		**Modelo:**	LAU 18-18
Capacidad:	3/4 hp			**Serie:**	341325
Ubicación Maneja:	EXTRACTOR LAVADOR	**Unidad condensadora**		**CORREA**	NO APLICA
identificacion					NO APLICA

TRABAJO A REALIZAR			**TIPO DE EQUIPO**			
Garantía			**Mini Split**		**Piso Techo**	
Mantenimiento Preventivo	X		**Cassete**		**sistema VEC**	X
Mantenimiento Correctivo			**Paquete**		**Precisión**	
Instalación:			**Ventana**		**MULTI V**	

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Mediciones Unid		**Mediciones Unid Condensadora**		**LISTA DE VERIFICACION**			
voltaje de placa	**220**	**voltaje de placa:**	**N/A**	**Funcionamiento**	B	**TUBERIA DE GAS**	B
voltaje de consumo	**210**	**voltaje de consumo:**	**N/A**	**Carga de gas**	B	**Revisión de escapes**	B
Amperaje de placa	**8,5**	**Amperaje de placa:**	**N/A**	**rodamientos**	B	**Aislamiento**	B
Amp L1	**6,1**	**Amp L1**	**N/A**	**blower**	B	**Soportes**	B
Amp L2	**6,2**	**Amp L2**	**N/A**	**filtros de aire**	B	**Tablero elec**	B
Amp L3	**N/A**	**Amp L3**	**N/A**	**fan condensador**	N/A	**Breakers**	B
Temp Ambiente	**18°**	**P. Succion**	**N/A**	**fan Evaporador**	B	**Contactores**	B
Temp Set Point	**18°**	**P. Descarga**	**N/A**	**Bomba de cond**	N/A	**Cableado**	B

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME TECNICO	OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza mantenimiento preventivo general se revisaron todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos	

Firma del Técnico:		Firma del Cliente:	
Nombre	JOHN MARIO CASTRO BOHORQUEZ	Nombre:	ARQUITECTO CARLOS HERNANDEZ
C.C. del Técnico:	1090435161		