# REPORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO
## AIRE ACONDICIONADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 23-09-26 | Orden de Servicio N° | |
| Empresa: | Cade MUZU | | |
| Ciudad: | Bogota | Sucursal: | MUZU |
| Dirección: | | Teléfono: | |
| Contacto: | | Área: | |

### DESCRIPCION DEL EQUIPO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca: | Confortstar | Unidad Manejadora | Modelo: | NEO36X-S | |
| Capacidad: | 36000 BTU | | Serie: | 2080X2352B00371 | |
| Ubicación Maneja: | Rack | Unidad condensadora | Modelo: | | |
| Ubicación Condensa: | Terraza | | Serie: | | |

### TRABAJO A REALIZAR

| | |
|---|---|
| Garantia | |
| Mantenimiento Preventivo | OK |
| Mantenimiento Correctivo | |
| Instalación: | |

### TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mini Split | | Piso Techo | OK |
| Cassete | | Portátil | |
| Paquete | | Precisión | |
| Ventana | | Split Central | |

### TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| hora/fecha de inicio servicio | 23-09-26 | hora/fecha de finalización servicio | 2309-26 |

| Mediciones Unid Manejadora | | Mediciones Unid Condensadora | | LISTA DE VERIFICACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voltaje de placa | 220 | voltaje de placa: | 220 | Funcionamiento | ✓ | TUBERIA DE GAS | ✓ |
| voltaje de consumo | 214 | voltaje de consumo: | 214 | Carga de gas | ✓ | Revisión de escapes | ✓ |
| Amperaje de placa | 1.1 | Amperaje de placa: | 15.8 | Condensador | ✓ | Aislamiento | ✓ |
| Amp L1 | 0.6 | Amp L1 | 11.4 | Evaporador | ✓ | Soportes | ✓ |
| Amp L2 | | Amp L2 | | filtros de aire | ✓ | Tablero elec | ✓ |
| Amp L3 | | Amp L3 | | fan condensador | ✓ | Breakers | ✓ |
| Temp Ambiente | 21°C | P. Succion | OK | fan Evaporador | ✓ | Contactores | ✓ |
| Temp Set Point | 21°C | P. Descarga | OK | Bomba de cond | ✓ | Cableado | ✓ |

### REGISTRO FOTOGRAFICO

Se realiza mantenimiento preventivo el equipo trabaja normalmente.

| INFORME TECNICO | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma del Técnico: | Jaime Alonso | Firma del Cliente: | |
| Nombre | cc 79991309 | Nombre: | CESAR EDUARDO RAMIREZ B. |
| C.C. del Técnico: | 1090435161 | C.C. del Cliente: | 79'519.076 de Bta |