	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4	
	PROCESO GESTIÓN DE JURÍDICA	
	FORMATO SOLICITUD DE NECESIDADES	
Fecha:05/12/2025	Código: GJ-FR-13	Versión: 01

SOLICITUD DE NECESIDAD ADMINISTRATIVA

BIEN		SERVICIO	x	No. ORDEN:	

* Fecha de solicitud: 9 (DD) 9 (MM) 2026 (AAA) *Dependencia: PLANEACION *Teléfono: 6560160

*** DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS, HERRAMIENTA) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS E.S.E.

Prioridad de la solicitud: Alta o prioritaria [X] Normal [ ] Baja [ ]

CAUSA QUE ORIGINA LA SOLICITUD: Deterioro progresivo y fallas operativas en el transformador trifásico de 112.5 KVA del Hospital Municipal de Acacías E.S.E., evidenciadas en sobrecalentamiento anormal, ruidos inusuales, vibraciones excesivas, fluctuaciones en el suministro de energía, presencia de aceite dieléctrico con signos de contaminación o degradación, conectores y bornes con señales de corrosión o aflojamiento, aislamiento deteriorado, y riesgo de cortocircuitos o interrupciones del servicio eléctrico. Estas condiciones ponen en peligro la continuidad de la prestación de servicios de salud, así como la integridad de equipos biomédicos y sistemas críticos del hospital.

JUSTIFICACION O DIAGNOSTICO:

El Hospital Municipal de Acacías E.S.E., en cumplimiento de su misión institucional de garantizar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios de salud a la población usuaria, requiere contratar el servicio de mantenimiento a todo costo (incluye mano de obra, repuestos y herramienta) para el correcto funcionamiento del transformador trifásico de 112.5 KVA de propiedad de la entidad. Este equipo es fundamental para la estabilidad del sistema eléctrico del hospital, ya que alimenta áreas críticas como quirófanos, salas de cuidados intensivos, laboratorio clínico, y equipos de soporte vital, los cuales dependen de un suministro eléctrico estable y seguro. Actualmente, el transformador presenta signos de desgaste y fallas que, de no ser atendidas oportunamente, podrían derivar en interrupciones del servicio, daños a equipos sensibles, o incluso accidentes eléctricos de gravedad. Por lo tanto, se hace necesaria la ejecución de un mantenimiento integral, que incluya diagnóstico, limpieza, ajuste, reemplazo de componentes deteriorados, pruebas de funcionamiento y certificación de operatividad, con el fin de asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, prolongar la vida útil del transformador y garantizar la seguridad de pacientes, personal y bienes institucionales.

*Firma de Solicitante | * Firma quien Recepciona | * Firma quien aprueba

Nota: Es responsabilidad del Funcionario/Contratista el Uso debido de los Equipos y la infraestructura del Hospital de Acacias E.S.E.

Espacio de uso exclusivo para administración

Observaciones: _____