Bogotá D. C. 22 de septiembre 2026

003-00-L-CATAM-INGEDEUR-128

Señores
CONSORCIO INTER CATAM 2026
Ciudad.
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE OBRA [003-00-L-CATAM-GRUAL-2026] "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.".

Asunto: REMISIÓN DE VIDEOS Y SEGUNDO INFORME DE CCTV

Respetados señores:

En el marco de la ejecución del contrato de la referencia, y por medio del presente, nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y fines pertinentes, el Informe Técnico de Inspección CCTV No. 150926-01, correspondiente a la inspección interna de la tubería de agua potable de diámetro nominal 6" del proyecto CATAM. INFORME CCTV ACUEDUCTO CATAM

La inspección fue realizada mediante sistema CCTV, efectuando recorridos en ambos sentidos desde la base de acceso. Durante la actividad se identificó la presencia de depósitos y costras de óxido en diferentes accesorios metálicos, incluyendo puntos en los cuales la reducción de la sección interna impidió la continuidad del recorrido del equipo. INFORME CCTV ACUEDUCTO CATAM

En este sentido, se adjunta el informe técnico para su respectiva revisión y conocimiento, junto con los registros y anexos relacionados con los recorridos CCTV y los hallazgos identificados durante la inspección.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA
Representante legal
INGEDEUR SAS
Anexos: Un (1) Archivo pdf y Dos (2) Archivos MP4