Denominación del bien o servicio
Mantenimiento Preventivo de UPS de 10KVA y 6KVA
Código identificación bien o servicio

Clasificación UNSPSC	**Tipo de bien o servicio**
72151514	**Servicio de mantenimiento de energía de emergencia o de reserva**

Unidad de medida
Unidad
Descripción general

Descripción del producto

1. Realizar la inspección general de los equipos: revisión visual y técnica de componentes internos y externos, para todas las UPS objeto del contrato.
2. Realizar la verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada/salida, frecuencia, carga conectada, entre otros, para todas las UPS objeto del contrato.
3. Realizar la limpieza interna y externa: eliminación de polvo y residuos que puedan afectar el rendimiento para todas las UPS objeto del contrato.
4. Realizar la revisión de ventiladores y sistema de enfriamiento para todas las UPS objeto del contrato.
5. Suministrar e instalar bypass automático para reemplazar bypass manual en tablero de distribución de energía para UPS de 10KVA en la sede Administrativa del Inder Envigado.
6. Realizar un informe técnico detallado: con hallazgos, fotografías antes y después del mantenimiento, recomendaciones y acciones correctivas realizadas o sugeridas.

Garantía comercial o presunta
3 meses
Nombre del funcionario que elabora
Catalina Fernández
Firma del Jefe o Líder de proceso
Paula Jaqueline Tabares Moreno