Anexo No. 8 – ACTA DE VISITA TÉCNICA
(Visita técnica obligatoria a la Estación CAN)

REFERENCIA: Proceso de Selección Invitación Cerrada No. RTVC-IC-006-2026

Objeto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DUAL PARA LA SEDE CAN DE RTVC, INCLUIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1. Datos de la visita

Proceso	Invitación Cerrada No. RTVC-IC-006-2026
Lugar	Estación CAN (sede 008), Av. El Dorado – Carrera 45 No. 26-33, Bogotá D.C.
Fecha	09 / NOV / 2026
Hora de inicio	15 : 00
Hora de finalización	15 : 45
Turno asignado	

2. Datos del invitado

Razón social	E Y C INGENIEROS SAS
NIT	900.024 202
Proponente plural (si aplica)	Nombre del consorcio o unión temporal en conformación: _____ Integrante invitado: _____

3. Datos de quien asiste en nombre del invitado

Nombre completo	JOSE LUIS SABOGAL MOZOY
Cédula de ciudadanía o documento de identidad	1033097035
Cargo	INGENIERO PREVENTA
Calidad en que asiste	( ) Representante legal (X) Persona autorizada por escrito por el representante legal
Autorización escrita	(X) Se adjunta a esta acta ( ) No aplica (asiste el representante legal)
Correo electrónico y teléfono	jose.sabogal@eycingenieros.com / nataly.pabon@eycingenieros.com

4. Espacios recorridos

RTVC muestra los mismos espacios en todas las visitas. Marque los recorridos y anote las observaciones de cada uno.

Espacio	Recorrido (Sí / No)	Observaciones
Cuarto del tablero general	SI	— // —
Bypass manual	SI	— / —
Plantas de emergencia (planta verde y planta amarilla)	SI	— / —
UPS y cuarto de UPS	SI	— // —
Rutas de bandeja y acometida	SI	— / —

5. Información entregada por RTVC

No.	Documento o información entregada
1	ANEXO # 8 ACTA VISITA TECNICA
2	
3	
4	

6. Preguntas formuladas por el asistente

No.	Pregunta
1	TIEMPO DE AUTONOMIA DE LAS UPS ? R/ 160 KVA (3 1/2 HORAS)
2	└→ R/ 200 KVA (2 HORAS)
3	CUALES OBRAS CIVILES SE EJECUTARAN? R/ ADECUACION DE
4	CARCAMOS Y VANOS PARA BANDEJAS DE CABLEADO.
5	EL AIRE ACONDICIONADO SE DEBE TRASLADAR?
6	R/ SI SE DEBE TRASLADAR

7. Constancias

a) La visita se realizó por separado para este invitado, en el turno que se le asignó, por medio de su representante legal o de la persona que este autorizó por escrito.

b) Las preguntas formuladas en la visita se responderán por escrito a todos los invitados en SECOP II, sin identificar a quien preguntó. Lo dicho verbalmente durante la visita no modifica las reglas de participación.

c) Esta acta hace parte del expediente del proceso y se publicará después del cierre. El proponente aportará copia de ella con su oferta.

d) Si el acta no se aporta con la oferta, pero la visita consta en el registro de la Coordinación de Gestión de Ingeniería de Red, el proponente podrá subsanarlo. Si la visita no se hizo, la oferta se rechazará.

e) La visita tiene por objeto conocer el sitio donde se ejecutará el objeto del proceso. No amplía el objeto ni modifica las especificaciones técnicas, el plazo ni el presupuesto oficial. Si el invitado identifica algún elemento o actividad adicional, o algo fuera del alcance del proyecto, deberá informarlo por escrito como observación dentro del término establecido, y RTVC decidirá su tratamiento. Lo que no se informe se entiende incluido en la oferta y en el precio global fijo.

En constancia se firma en Bogotá D.C., el _____ de _____ de 2026.

Por RTVC

Nombre: Yamal R. Salinas

Cargo: funcionario de la Coordinación de Gestión de Ingeniería de Red

EDGAR ORLANDO CHAPARRO

Willington Orozco

CC 84450077

JOSÉ G ACUÑA

CC. 79313794

Por el invitado

Nombre: Jose luis Sabogal Monroy

Cédula: 1033097035

Cargo: Ingeniero Preventa

Luis Carlos Guarin.