ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS DEL PLAN DE EMERGENCIAS DE LA SEDE CENTRAL Y CAN DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

CLASIFICACIÓN UNSPSC:

El objeto de la presente contratación se encuentra incluido en la clasificación UNSPSC, de la siguiente forma:

Grupo	F	Servicios		
Clasificación	**Segmentos**	**Familias**	**Clases**	**Producto**
CÓDIGO	72	7210	721015	72101509
NOMBRE	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Servicios de apoyo para la construcción	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios.

Fuente: Clasificador de bienes y servicios | Colombia Compra Eficiente

Los elementos o el servicio a adquirir deben ser de primera calidad y entregarse de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas.

El proponente manifestará de manera expresa en la carta de presentación de la oferta que dará cumplimiento a los requisitos mínimos, el cumplimiento de estos se calificara con la denominación cumple/ no cumple, por lo tanto, no otorgan puntaje.

Para el desarrollo y ejecución del objeto aludido, corresponde al contratista entregar los elementos con las siguientes características y la prestación del servicio de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Reemplazo, suministro e instalación de tarjeta electrónica para central de alarma convencional de 8 zonas, con comunicador digital y capacidad de almacenamiento de hasta 1000 eventos, anunciador telefónico remoto bidireccionable, con el respectivo software de programación.	2
2	Reemplazo , suministro e instalación de cofre de seguridad de 30*30*8 para central de alarma.	2
3	Reemplazo, suministro e instalación de teclado alfanumérico para control de la central de alarma.	3
4	Reemplazo, suministro e instalación de fuentes de alimentación 110/16 VAC 40VA	2
5	Reemplazo, suministro e instalación de sirena electrónica de 12V/50W	1
6	Suministro e instalación de batería 12V/7A	13
7	Mantenimiento preventivo/correctivo para los sistemas de alarma, tres visitas durante la ejecución del contrato - costo de una visita para revisar las 13 alarmas	3
8	Unificar tonos de las alarmas de emergencia - costo de unificación del tono de una alarma	13

Nota 1: Garantía de un año para los repuestos suministrados, los cuales deben ser originales de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Nota 2: En caso de ocasionarse daños en la estructura física de las instalaciones del SGC estos serán asumidos por el contratista.

Nota 3: Entrega de un informe técnico del mantenimiento preventivo y correctivo realizado.

Nota 4: La oferta deberá incluir todos los numerales solicitados en cada ítem, so pena de rechazo de la oferta.

Nota 5: El Contratista una vez suscrita la comunicación de aceptación deberá acreditar mediante certificado emitido por el Ministerio del Trabajo, la respectiva ARL o entidad certificadora, la implementación y ejecución vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015.

Nota 6: La adjudicación se realizará a un único proponente que oferte la totalidad del servicio requerido.

Nota 7: Los anteriores requerimientos son de obligatorio cumplimiento y deberán tenerse en cuenta al momento de que el proponente elabore su oferta económica.

Nota 8: Todos los requisitos mencionados anteriormente se entienden que son cumplidos y aceptados por el proponente con la suscripción del presente anexo.

Nota 9: La Entidad no aceptará ofertas alternativas, entendidas como aquellas que se aparten de las especificaciones requeridas en el presente anexo.