



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURA) PARA SERVICIO DE COMEDORES

1. OBJETIVO: Verificar la infraestructura ofertada por el proponente, mediante una visita de inspección ocular a la edificación y determinar si es APTA o NO para prestar los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social.

PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO

1.1 PROPONENTE:	LUZ DARY OLMOS VERA - MUNDO CORMECAV COMEDORES	1.5 No. DE PROCESO:	SDIS-DCT-092-001-2021	1.8 CAPACIDAD MÍNIMA DEL PLIEGO:	400 USUARIOS	1.12 PROYECTO:	7745 (COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ)
1.2 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	26/02/2021	1.6 LOCALID:	USME	1.9 BARRIO:	LA FISCALA	1.13 MODALIDAD:	COMEDORES
1.3 DIRECCIÓN:	DIAGONAL 65C SUR # 2B ESTE - 31			1.10 CHIP:		1.14 SECTOR CATASTRAL:	
1.4 TELÉFONO:	310 265 7647	1.7 TIPO DE CLIMA:	FRIJO	1.11 USO ACTUAL:		1.15 MATRÍCULA INMOBILIARIA:	

PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PREDIO

2. AFECTACIONES

2.1. AMENAZAS NATURALES

No.	AMENAZA	NIVEL DE AMENAZA				
2.1.1.	Remoción en masa	☐ A Baja	☒ B Media	☐ C Alta	☐ D Alta no mitigable	☐ E N/A
2.1.2.	Inundación	☐ A Baja	☐ B Media	☐ C Alta	☐ D Alta no mitigable	☐ E N/A
2.1.3.	Redes de Energía (Requisito mínimo)	☐ A Baja	☐ B Media	☐ C Alta	☐ D Alta no mitigable	☐ E N/A

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

3.1 UPZ	DANUBIO	3.2 SECTOR NORMATIVO	
3.3 TRATAMIENTO SEGÚN UPZ		3.4 ÁREA DE ACTIVIDAD	
3.5 ZONA		3.6 USOS DOTACIONALES DE BIENESTAR SOCIAL PERMITIDOS (D. 120 DE 2018)	CENTROS DE SERVICIO DE BIENESTAR
3.7 CLASIFICACIÓN DE ESCALA DEL EQUIPAMIENTO OBJETO DEL ESTUDIO		VECINAL	
3.8 LOCALIZACIÓN			

ÁREA DE ACTIVIDADES			RESIDENCIAL				INDUSTRIAL				NOCTURNAL				OBSERVACIONES
NOMBRE	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RESIDENCIAL MUY ALTA	RESIDENCIAL ALTA	RESIDENCIAL MEDIA	RESIDENCIAL BAJA	INDUSTRIAL MUY ALTA	INDUSTRIAL ALTA	INDUSTRIAL MEDIA	INDUSTRIAL BAJA	NOCTURNAL MUY ALTA	NOCTURNAL ALTA	NOCTURNAL MEDIA	NOCTURNAL BAJA	
RESIDENCIAL MUY ALTA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial muy alta.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial muy alta.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial muy alta.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial muy alta.													
RESIDENCIAL ALTA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial alta.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial alta.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial alta.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial alta.													
RESIDENCIAL MEDIA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial media.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial media.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial media.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial media.													
RESIDENCIAL BAJA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial baja.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial baja.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial baja.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona residencial baja.													
INDUSTRIAL MUY ALTA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial muy alta.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial muy alta.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial muy alta.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial muy alta.													
INDUSTRIAL ALTA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial alta.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial alta.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial alta.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial alta.													
INDUSTRIAL MEDIA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial media.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial media.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial media.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial media.													
INDUSTRIAL BAJA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial baja.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial baja.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial baja.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona industrial baja.													
NOCTURNAL MUY ALTA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna muy alta.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna muy alta.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna muy alta.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna muy alta.													
NOCTURNAL ALTA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna alta.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna alta.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna alta.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna alta.													
NOCTURNAL MEDIA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna media.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna media.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna media.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna media.													
NOCTURNAL BAJA	1	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna baja.													
	2	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna baja.													
	3	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna baja.													
	4	Edificio de 10 pisos, con 10 departamentos, en un lote de 100 m², con una zona de estacionamiento para 10 vehículos, en una zona nocturna baja.													

Fuente:

<http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf#>

PARTE III CARACTERÍSTICAS ESPACIOS FISICOS								
4. CUADRO DE AREAS (M2)								
No.	ASPECTO	CONDICIÓN	M2	UNIDAD				
4.1.	Áreas de construcción	AREA CONSTRUIDA TOTAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (CATRAL)						
NOTA: CUANDO EL SERVICIO SE PRESTE EN ÁREAS PARCIALES SE DEBERÁ DISCRIMINAR EL ÁREA POR PISO								
5. PROGRAMA ARQUITECTONICO								
5.1. ASPECTOS GENERALES PARA COMEDOR								
No.	ESPACIOS - AREA S	DESCRIPCIÓN - ESTANDAR	REQUISITO MINIMO	NECESARIO	SI	NO	N/A	CANTIDAD
5.1.1.	Acceso	El predio cuenta con acceso independiente para la prestación del Servicio.	X		X			
5.1.2.	Espacio de identificación y registro	Un (1) área destinada para la identificación y registro de los (as) participantes Se debe contar con un mueble para almacenamiento de papelería, formatos de actividad y registros.	X		X			
5.1.3.	Cocina	Un (1) área de cocina con espacios adecuados para la manipulación y preparación de los alimentos.	X			X		
		Se encuentra distribuida en cuatro (4) áreas básicas señalizadas así: área fría, área caliente, área para pre alistamiento de alimentos crudos y área para la higienización de la vajilla y utensilios.	X			X		
		Espacio mínimo de 23 m2	X			X		
		Debe tener acceso restringido para el ingreso a usuarios	X		X			
5.1.4.	Despensa	Cuenta con espacio de despensa para el almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos con capacidad acorde al volumen de preparación de alimentos, está ubicado cerca del servicio de alimentación y aislado del espacio de almacenamiento de elementos de aseo. Área mínima de 24 m2	X			X		
5.1.5.	Comedor	Un (1) área de comedor con área suficiente para atender 5 personas en sitio y 20 para entrega inmediata (Para llevar). Por cada turno de servicio	X		X			
		Área mínima de 20 m2	X		X			
5.1.6.	Unidad Sanitaria usuarios	Un (1) área para una Unidad sanitaria compuesta por inodoro, orinal y lavamanos.	X		X			
		Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, según normativa NT 6847.	X			X		
		Debe tener privacidad para los participantes y seguridad para el personal del comedor.	X		X			
5.1.7.	Unidad Sanitaria talento humano	Un (1) área para la unidad sanitaria (1 Lavamanos, 1 sanitarios y/o orinal) para el personal del servicio, iluminados y ventilados. Separado de las áreas de preparación de alimentos.	X		X			
5.1.8.	Vestidores talento humano	Un (1) área de vestidores, para que el personal de cocina, aseo general y vigilancia realice el cambio de ropa en condiciones de privacidad antes y después del ingreso. Debe contar con casilleros.	X			X		
5.1.9.	Área de higienización de elementos de aseo y almacenamiento de implementos de aseo	Debe tener un (1) área para la higienización de elementos de aseo del servicio de alimentación.	X			X		
		Este espacio dispone de poceta para lavado de traperos y escobas y demás elementos de aseo	X			X		
		Un (1) área para el almacenamiento de los productos químicos y elementos de aseo, independiente y alejado del servicio de alimentos y de acceso restringido para la población.	X			X		
5.1.10.	Almacenamiento de residuos sólidos	Cuenta con cuarto para el almacenamiento de residuos.	X		X			
5.1.11.	Área de almacenamiento de combustibles (Solo si aplica)	Almacenamiento de combustibles como gas propano, en el caso que el inmueble no cuente con servicio de gas natural. Que debe estar ventilado y restringido al acceso de los participantes. Independiente al área de la cocina.	X				X	
5.1.12.	Espacio de lavado de manos y desinfección. (Bioseguridad)	Lavamanos de accionamiento no manual para desinfección de los usuarios que acceden al servicio		X		X		

6. DESPENSA (Requisito mínimo)				
Piso o Nivel	DESPENSA	Área Máxima Disponible M2	ÁREA MINIMA	OBSERVACIONES
1		11,00	24 m2	5.1.4. Despensa - Cuenta con espacio de despensa para el almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos con capacidad acorde al volumen de preparación de alimentos, está ubicado cerca del servicio de alimentación y aislado del espacio de almacenamiento de elementos de aseo. - Área mínima de 24 m2

7. COCINA (Requisito mínimo)				
Piso o Nivel	COCINA	Área Máxima Disponible M2	ÁREA MINIMA	OBSERVACIONES
1		13,30	23 m2	5.1.5. Cocina - Espacio mínimo de 23 m2

8. COMEDOR (Requisito mínimo)				
Piso o Nivel	COMEDOR	Área Máxima Disponible M2	ÁREA MINIMA	OBSERVACIONES
1		45,00	20 m2	

9. BAÑO USUARIOS - PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Requisito mínimo)				
Piso o Nivel	BAÑO	Área Máxima Disponible M2	ESPACIO MINIMO	OBSERVACIONES
1		11,00	(1,70M X 2,20M)	5.1.6. Unidad Sanitaria usuarios - Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, según normativa NTC6047

PARTE IV

10. OBSERVACIONES FINALES				
<p>De conformidad con el área total del inmueble el proponente puede evaluar la pertinencia de redistribución para garantizar las áreas de los espacios mínimos exigibles en el presente proceso.</p> <p>5.1.4. Despensa - Cuenta con espacio de despensa para el almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos con capacidad acorde al volumen de preparación de alimentos, está ubicado cerca del servicio de alimentación y aislado del espacio de almacenamiento de elementos de aseo. - Área mínima de 24 m2</p> <p>5.1.5. Cocina - Espacio mínimo de 23 m2</p> <p>5.1.6. Unidad Sanitaria usuarios - Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, según normativa NTC6047</p> <p>5.1.9. Área de higienización de elementos de aseo y almacenamiento de implementos de aseo - Debe tener un (1) área para la higienización de elementos de aseo del servicio de alimentación. - Este espacio dispone de poceta para lavado de traperos y escobas y demás elementos de aseo - Un (1) área para el almacenamiento de los productos químicos y elementos de aseo, independiente y alejado del servicio de alimentos y de acceso restringido para la población.</p> <p>5.1.8. Vestidores talento humano - Un (1) área de vestidores, para que el personal de cocina, aseo general y vigilancia realice el cambio de ropa en condiciones de privacidad antes y después del ingreso. Debe contar con casilleros.</p>				

11. CONCLUSION FINAL				
<p>La planta física del inmueble es APTO_____ NO APTO____X_____ para la ubicación del Servicio Social, en el tema de ambientes adecuados y seguros.</p>				
<p>NOTA: La infraestructura se considera APTA si en el momento de la visita cumple con los numerales marcados como (Requisito mínimo). Los numerales no marcados como (Requisito necesario), deberán ser verificados en su cumplimiento por el supervisor del contrato antes del inicio de la prestación del servicio.</p> <p>1. Se aclara que en el momento de realizar la visita se toman medidas generales, se presenta predios con morfología irregular y se revisa el inmueble en perspectiva existe un margen de error que puede incidir en la capacidad instalada (mínima y máxima - varía de acuerdo con el número de baterías y las áreas ofertadas).</p> <p>2. Es deber de la supervisión adelantar el seguimiento respecto a las observaciones en el inmueble que se realizan en las fichas de evaluación de infraestructura.</p>				

12. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE		
NOMBRE	FIRMA	MATRICULA PROFESIONAL
JUAN SEBASTIAN ORTIZ SANCHEZ		A3982017-1015439382



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES
(COMPONENTE URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURA)

IDENTIFICACIÓN

PROYECTO: CPS MODERADA Y SEVERO
PROCESO COMPETITIVO: SDIS-DCT-392-001-2021
NOMBRE PROPONENTE: LUZ DARY OLIVOS VERA -
MUNDO CORMECAV
DIRECCIÓN DEL PREDIO: COMEDORES
DIAGONAL 650 SUR # 2B
ESTE - 31

PARTE V

5.1. ASPECTOS GENERALES - OBSERVACIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

AREA	ASPECTO	ITEM	CONDICIÓN	REQUISITO MÍNIMO SI / NO	CUMPLIMIENTO		N/A
					SI	NO	
AREA INFRAESTRUCTURA BASICA	5.1.1 Servicios públicos e Infraestructura Básica y de seguridad Humana	1	El inmueble cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado	SI	X		
		2	El inmueble cuenta con (tanque/s) de almacenamiento de agua aéreo o subterráneo conectado directamente al sistema de abastecimiento de agua potable para garantizar su permanente circulación. El volumen del tanque de almacenamiento cuenta con abastecimiento de agua mínimo para un día de servicio, dicha condición se calcula con un promedio de 4 litros por ración de comida principal otorgada a las personas mayores, como periodo, se dispone adicionalmente de 25 litros por m2 de área de dormitorio. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida.	SI	X		
		3	El inmueble cuenta con servicio de energía eléctrica	SI	X		
		4	El inmueble cuenta con servicio de gas natural	NO	X		
		5	El inmueble cuenta con sistema de motobombas (en caso de que existan)	NO		X	
		6	El inmueble cuenta con calderas o calderines (en caso de que existan)	NO		X	
		7	El inmueble cuenta con Redes de Detección de incendio (NFPA 72, NFPA 101 Y NBR10)	NO		X	
	5.1.2 Ubicación y riesgos antrópicos	8	El inmueble NO se encuentra cercano a zonas de almacenamiento de combustibles (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 6°)	SI	X		
		9	El inmueble NO se encuentra afectado por su cercanía a focos de contaminación (rellenos sanitarios, botaderos, plazas de mercado) (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 6°)	SI	X		
	5.1.3 Cerramiento y fachada	10	Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas y edificios impiden el acceso de extraños	SI	X		

5.2. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

No.	ASPECTO	CONDICIÓN	REQUISITO MÍNIMO SI / NO	CUMPLIMIENTO		N/A
				SI	NO	
AREA ELECTRICA	5.2.1 Instalaciones eléctricas	11	La instalación eléctrica se encuentra en buen estado y funcionamiento	SI	X	
	5.2.2 Información sobre la cuenta	DATOS				
		12	Número de cuenta de cliente según factura:		43585384	
			Carga contratada en cada según factura (KW):		9 kw	

PARTE VI
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SERVICIO A IMPLEMENTAR

6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CUMPLIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES
(COMPONENTE URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURA)

IDENTIFICACIÓN

PROYECTO: CPS MODERADA Y SEVERO
PROCESO COMPETITIVO: SDIS-DCT-392-001-2021
NOMBRE PROPONENTE: LUZ DARY OLIVOS VERA - MUNDO CORMECAV
DIRECCIÓN DEL PREDIO: COMEDORES
DIAGONAL 65C SUR # 2B
ESTE - 31

ITEM	AREA	ELEMENTO	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	REQUISITO MINIMO SI / NO	SI	NO	N/A
6.1.1	Accesibilidad, señalización y señalética		13	Rampas de acceso a los espacios de la unidad operativa	SI		X	
			14	Elementos de transición (rampas) para acceder internamente de un espacio a otro de la Unidad Operativa	SI		X	
			15	Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética	NO	X		
			16	Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados	NO	X		
			17	El ancho de circulación de los corredores y pasillos es constante y deben tener un ancho mínimo no obtenido de 0.90 mts	SI	X		
			18	Los pasillos y corredores estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2.05 m de altura. Dentro de ese espacio no se podrá ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).	NO	X		
			19	Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes. No se admite tratamiento de la superficie que modifique esta condición (ejemplo encerado)	NO	X		
			20	El pavimento de las rampas deberá ser firme, antideslizante y sin accidentes	SI		X	
			21	El espacio de recorrido de la rampa esta libre de elementos que la invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos)	NO		X	
			22	Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1.20 m de diámetro como mínimo, que no deberá ser invadida por elementos fijos, móviles o desplazables o por el borde de puertas	SI		X	
			23	El ancho mínimo libre de las rampas es de 0.90 m.	SI		X	
			24	Las rampas que salven desniveles superiores a 0.25 m deberán llevar pasamanos	NO		X	
			25	Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	NO		X	
			26	Las rampas tienen pasamanos a 90 cm de altura y otro a 70 cm de altura. (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior (virtual) de la escalera, con tolerancias de: 5 cm)	NO		X	
			27	Todos los espacios de circulación que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos	NO		X	
			28	Las escaleras estables	SI			X
			29	Las escaleras de uso público deberán tener un ancho mínimo de 1.20 m, medidos de pasamanos a pasamanos.	SI			X
			30	La contrahuella debe tener una altura mínima o igual a 18 cm	SI			X
			31	Los pisos deben ser antideslizantes, sin relieves en su superficie, con las puntas diferenciadas visualmente.	NO			X
6.1.2	Pasillos y corredores		32	Los escalones aislados, deberán presentar textura, color e iluminación que los diferencie del pavimento general.	NO			X
			33	Las escaleras están debidamente señalizadas.	NO			X
			34	Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	NO			X
			35	Las rampas tienen pasamanos a 90 cm de altura y otro a 70 cm de altura. (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior (virtual) de la escalera, con tolerancias de: 5 cm)	NO			X
			36	Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches	NO			X
			37	Protección con barreras en zonas de circulación y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caída durante su tránsito	NO			X
			38	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.	NO	X		
			39	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	NO	X		
			40	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	NO	X		
6.1.3	Rampas		41	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.	NO	X		
			42	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	NO	X		
			43	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	NO	X		
			44	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.	NO	X		
			45	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	NO	X		
			46	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	NO	X		
			47	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.	NO	X		
			48	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	NO	X		
			49	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	NO	X		
			50	El espacio destinado para Identificación y Registro cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.	NO	X		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES
(COMPONENTE URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURA)

IDENTIFICACIÓN

PROYECTO:

PROCESO COMPETITIVO:

NOMBRE PROPONENTE:

DIRECCIÓN DEL PREDIO:

CPS MODERADA Y SEVERO

SDIS-DCT-392-001-2021

LIZ DARY OLIVOS VERA -

MUNDO CORMECAV

COMEDORES

DIAGONAL 650 SUR # 2B

ESTE - 31

6.1.8

Identificación y Registro

41	El espacio destinado para identificación y Registro cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	SI	X		
42	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios	SI	X		
43	Los sistemas de iluminación son ahorradores	NO	X		
44	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	NO	X		

6.1.15

Lavado de manos y desinfección.
(Bioseguridad)

45	Lavamanos en buen estado (Ley 9 de 1979 - Artículo 188)	SI		X	
46	Los acabados de piso en el área de Lavado de manos y desinfección son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (LEY 9 DE 1979 - ARTICULO 182)	SI		X	
47	Los acabados de muros del área de Lavado de manos y desinfección deben ser superficies lisas, de fácil limpieza y desinfección - no se acepta ladrillo a la vista	SI		X	
48	El acabado de cielo raso del área de Lavado de manos y desinfección cuentan con un acabado que permita la fácil limpieza y desinfección. (LEY 9 DE 1979 - ARTICULO 189)	SI		X	

6.1.11

Baños para participantes

49	Aparatos sanitarios en buen estado (Ley 9 de 1979 - Artículo 188)	SI	X		
50	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior este puede ser a través de elementos	SI	X		
51	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) (Ley 9 de 1979 - Artículo 186 y 187)	SI	X		
52	Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxidos industriales y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 Artículo 182)	SI	X		
53	Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tuberías de drenaje para la recolección y conducción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitir la evacuación efectiva de aguas del lavado. (Ley 9 de 1979 - Artículo 184)	SI	X		
54	Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Artículo 189)	SI	X		
55	El acabado de cielo raso en baños permite la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Artículo 186)	SI	X		
56	Cuenta con baños accesibles a usuarios de sillas de ruedas	SI		X	
57	Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts de ancho	SI		X	
58	Cuenta con barandas o apoyos en baños (lavamanos, urinarios y ducha)	NO		X	

6.1.12

Baños para funcionarios
(1 por cada 15 personas)

59	El espacio destinado para ducha cuenta con acabado de fácil limpieza y desinfección tanto en muros, pisos y cielo raso (Ley 9 de 1979 Artículo 189)	SI			X
60	Aparatos sanitarios en buen estado (Ley 9 de 1979 - Artículo 188)	SI	X		
61	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior este puede ser a través de elementos	SI	X		
62	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) (Ley 9 de 1979 - Artículo 186 y 187)	SI	X		
63	Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 Artículo 182)	SI	X		
64	Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tuberías de drenaje para la recolección y conducción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitir la evacuación efectiva de aguas del lavado. (Ley 9 de 1979 - Artículo 184)	SI	X		
65	Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Artículo 189)	SI	X		
66	El acabado de cielo raso en baños permite la fácil limpieza y desinfección de la superficie (Ley 9 de 1979 Artículo 186)	SI	X		
67	Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts de ancho	SI		X	

68	La cocina cuentan con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7°)	SI	X		
69	Los acabados de piso en cocina son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7°)	SI	X		
70	Los acabados de muros de cocina son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 7°)	SI	X		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES
(COMPONENTE URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURA)

IDENTIFICACIÓN

PROYECTO: CPS MODERADA Y SEVERO
PROCESO COMPETITIVO: SDIS-DCT-392-001-2021
NOMBRE PROPONENTE: LUZ DARY OLIVOS VERA - MUNDO CORMECAV
DIRECCIÓN DEL PREDIO: COMEDORES, DIAGONAL 650 SUR # 2B ESTE - 31

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

6.1.14	Cocina	71	El acabado de cielo raso de cocina permite la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 7°)	SI	X		
		72	La cocina cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	SI	X		
		73	Debe contar con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, artículo 6, numeral 6, ítem 6.3	NO		X	
		74	Los mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior) (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 9)	SI	X		
		75	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 7°)	NO	X		
		76	Las puertas de cocina deben ser de fácil limpieza y desinfección, superficies no porosas, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.	SI	X		
		77	La cocina cuenta con adecuada iluminación. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	SI	X		
		78	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	NO	X		
		79	El espacio donde se ubica la cocina se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas	SI	X		
		80	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI	NO		X	
6.1.15	Comedor	81	Los acabados de piso en Comedor son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vaticamientos y debidamente emboquillados. (LEY 9 DE 1979 - ARTICULO 199)	SI	X		
		82	Los acabados de muros de Comedor deben ser superficies lisas, de fácil limpieza y desinfección, no se acepta ladrillo a la vista	SI	X		
		83	El acabado de cielo raso de Comedor cuentan con un acabado que permita la fácil limpieza y desinfección. (LEY 9 DE 1979 - ARTICULO 199)	SI	X		
		84	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 7°)	NO	X		
		85	El comedor cuenta con adecuada iluminación. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	SI	X		
		86	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	NO	X		
		87	El espacio donde se ubica el comedor se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior.	SI	X		
6.1.16	Despensa	88	La Despensa cuenta con sifón y trampa para evacuación de residuos líquidos en el piso. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7°)	SI		X	
		89	Los acabados de pisos en Despensa son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vaticamientos y debidamente emboquillados. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7°)	SI	X		
		90	Los acabados de muros de Despensa son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 7°)	SI	X		
		91	El acabado de cielo raso de Despensa permite la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 7°)	SI	X		
		92	La Despensa cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	SI	X		
		93	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	NO	X		
		94	Las puertas de despensa deben ser de fácil limpieza y desinfección, no porosas, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas	SI	X		
		95	La Despensa cuenta con adecuada iluminación. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	SI	X		
		96	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	NO	X		
		97	El espacio donde se ubica la despensa se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial) garantizando el flujo del aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 - Artículo 7°)	SI	X		
		98	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI	NO	X		
		99	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	NO		X	
		100	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 cm), libres de humedad	NO		X	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES
(COMPONENTE URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURA)

IDENTIFICACIÓN

PROYECTO: CPS MODERADA Y SEVERO
PROCESO COMPETITIVO: SDIS-DCT-392-001-2021
NOMBRE PROPONENTE: LIZ DARY OLIVOS VERA -
MUNDO CORMECAV
DIRECCIÓN DEL PREDIO: COMEDORES
DIAGONAL 65C SUR # 2B
ESTE - 31

6.1.18	Espacio de alojamiento de personal	101	El espacio destinado para el alojamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	NO		X	
		102	El espacio destinado para el alojamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	SI		X	
		103	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgo eléctrico a los funcionarios	SI		X	
		104	Los sistemas de iluminación son ahorradores	NO		X	
		105	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	NO		X	
6.1.19	Espacios para Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado	106	Los acabados de piso en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o epóxidos industriales y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 ARTICULO 133.)	SI		X	
		107	Los acabados de muros en el en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 ARTICULO 95)	SI		X	
		108	El acabado de cielo raso en el Área Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado permite la fácil limpieza y desinfección. (Ley 9 de 1979 ARTICULO 135)	SI		X	
		109	El Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado cuenta con poceta debidamente enchapada, con punto hidráulico y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación (Ley 9 de 1979 - ARTICULO 177)	SI		X	
6.1.20	Cuarto de basuras	110	Cuenta con cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos. (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	SI	X		
		111	El cuarto de basuras o la unidad móvil de almacenamiento es hermético fuertemente, incluir espacio bajo puerta y cualquier espacio en el que pueda ingresar vectores o animales evitando el acceso y proliferación de vectores, insectos, roedores, animales domésticos y suciedad. (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	SI	X		
		112	El área o espacio debe tener paredes y pisos con superficies de fácil limpieza y desinfección (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	SI	X		
		113	En caso de tener cuarto de basuras cuenta con punto hidráulico y desagüe cercano. (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	SI		X	
		114	El cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilación (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	SI	X		
		115	La ubicación del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos esta aislada del sitio de preparación y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminación (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	SI	X		
		116	El área del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos. (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	SI	X		
6.1.27	Tanque de agua	117	En caso de que la Unidad Operativa gestione residuos tipo hospitalario esta deberá contar con espacio físico independiente por tipo de residuo. (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20)	NO	X		
		118	La edificación cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento	SI			
		119	El o los tanques de almacenamiento de agua están debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado	SI	X		
		120	El o los tanques de almacenamiento de agua están ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su inspección, lavado y desinfección	SI	X		
		121	El o los tanques de almacenamiento de agua están conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños	SI	X		
		122	El o los tanques de almacenamiento de agua están debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua. (NTC 1508)	SI	X		
		123	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007.	NO		X	
6.1.28	Otros	124	Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	SI			X

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS</p> <p>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA)</p>	<table><tr><th colspan="2">IDENTIFICACION</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>CPS MODERADA Y SEVERO</td></tr><tr><td>PROCESO COMPETITIVO:</td><td>SDIS-DCT-392-001-2021</td></tr><tr><td>NOMBRE PROPONENTE:</td><td>LUZ DARY OLIVOS VERA - MUNDO CORMECAV COMEDORES</td></tr><tr><td>DIRECCION DEL PREDIO:</td><td>DIAGONAL 650 SUR # 2B ESTE - 31</td></tr></table>	IDENTIFICACION		PROYECTO:	CPS MODERADA Y SEVERO	PROCESO COMPETITIVO:	SDIS-DCT-392-001-2021	NOMBRE PROPONENTE:	LUZ DARY OLIVOS VERA - MUNDO CORMECAV COMEDORES	DIRECCION DEL PREDIO:	DIAGONAL 650 SUR # 2B ESTE - 31
IDENTIFICACION												
PROYECTO:	CPS MODERADA Y SEVERO											
PROCESO COMPETITIVO:	SDIS-DCT-392-001-2021											
NOMBRE PROPONENTE:	LUZ DARY OLIVOS VERA - MUNDO CORMECAV COMEDORES											
DIRECCION DEL PREDIO:	DIAGONAL 650 SUR # 2B ESTE - 31											
<p>PARTE VII</p>												
<p>7.1. OBSERVACIONES FINALES</p> <p>El predio se considera como NO APTO teniendo en cuenta que no cumple con los siguientes requisitos mínimos.</p> <p>Item 13: Rampas de acceso a los espacios de la Unidad Operativa.</p> <p>Item 14: Elementos de transición (rampas) para acceder internamente de un espacio a otro de la Unidad Operativa.</p> <p>Item 20: El pavimento de las rampas deberá ser firme, antideslizante y sin accidentes.</p> <p>Item 22: Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro como mínimo, que no deberá ser invadida por elementos fijos, móviles o desplazables o por el barrido de puertas.</p> <p>Item 23: El ancho mínimo libre de las rampas es de 0,90 m.</p> <p>Item 45: Lavamanos en buen estado (Ley 9 de 1979 - Artículo 186).</p> <p>Item 46: Los acabados de piso en el área de Lavado de manos y desinfección son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (LEY 9 DE 1979- ARTICULO 193.).</p> <p>Item 47: Los acabados de muros del área de Lavado de manos y desinfección deben ser superficies lisas de fácil limpieza y desinfección - no se acepta ladrillo a la vista.</p> <p>Item 48: El acabado de cielo raso del área de Lavado de manos y desinfección cuentan con un acabado que permita la fácil limpieza y desinfección. (LEY 9 DE 1979 - ARTICULO 195).</p> <p>Item 56: Cuenta con baños accesibles a usuarios de sillas de ruedas.</p> <p>Item 57: Las puertas de los baños son de al menos 0,80 mts de ancho.</p> <p>Item 67: Las puertas de los baños son de al menos 0,80 mts de ancho.</p> <p>Item 88: La Dispensa cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7°).</p> <p>Item 102: El espacio destinado para el aistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.</p> <p>Item 103: Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.</p> <p>Item 106: Los acabados de piso en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o epóxicos industriales, se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 ARTICULO 193.).</p> <p>Item 107: Los acabados de muros en el en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 ARTICULO 95).</p> <p>Item 108: El acabado de cielo raso en el Área Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado permite la fácil limpieza y desinfección. (Ley 9 de 1979 ARTICULO 195).</p> <p>Item 109: El Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado cuenta con poceta debidamente enchapada, con punto hidráulico, sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación (Ley 9 de 1979 - ARTICULO 177).</p> <p>Item 113: En caso de tener cuarto de basuras cuenta con punto hidráulico y desagüe cercano - (DECRETO 2981 de 2013 - Artículo 20).</p> <p>Se debe realizar pintura a todas las zonas que presenten desgaste, mantenimiento de enchapes fracturados o deteriorados, mantenimiento de humedades si se presentan.</p>												
<p>7.2. CONCLUSION FINAL</p> <p>La planta física del inmueble es APTA ☐ NO APTA ☒ para la prestación del Servicio Social.</p>												
<p>NOTA 1 : La infraestructura se considera APTA si en el momento de la visita cumple con la totalidad de los numerales marcados como "SI" en la columna Requisito mínimo.</p> <p>NOTA 2: Si el resultado de la visita es "NO APTO", la propuesta será RECHAZADA</p> <p>NOTA 3: Los numerales marcados como "NO" en la columna Requisito mínimo, deberán ser verificados en su cumplimiento por el supervisor del contrato en los tiempos estipulados por el proyecto, establecidos en el anexo técnico</p> <p>NOTA 4: Cualquier exigencia que realice a la entidad en pro de la calidad en la prestación del servicio durante la ejecución del contrato se deberá atender por el contratista de manera inmediata, garantizando la adecuada calidad en la prestación del servicio</p>												
<p>7.3. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE</p> <table><tr><td>NOMBRE</td><td>FIRMA</td><td>MATRICULA PROFESIONAL</td></tr><tr><td>JUAN SEBASTIAN ORTIZ SANCHEZ</td><td></td><td>A3982017-1015439382</td></tr></table>			NOMBRE	FIRMA	MATRICULA PROFESIONAL	JUAN SEBASTIAN ORTIZ SANCHEZ		A3982017-1015439382				
NOMBRE	FIRMA	MATRICULA PROFESIONAL										
JUAN SEBASTIAN ORTIZ SANCHEZ		A3982017-1015439382										

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS</p> <p>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES</p>	IDENTIFICACION	
		PROYECTO :	0
		PROCESO COMPETITIVO:	0
		NOMBRE PROPONENTE	COOPYMERCK
		DIRECCION DEL PREDIO	CL 69 D SUR No 3-15
<p align="center">PARTE VIII 13. REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO</p>			
13.1. FECHA ELABORACIÓN:	26/02/2021	13.2. NOMBRE PREDIO O PROYECTO:	COMEDOR LA FISCALA
13.3 LOCALIDAD	USME	13.4. CHIP	0
			
DESCRIPCION: FACHADA COMEDOR COMUNITARIO LA FISCALA		DESCRIPCION: NO CUENTA CON ACCESO A DISCAACITADOS	
			
DESCRIPCION: TANQUE DE AGUA		DESCRIPCION: ACCESIBILIDAD	
			
DESCRIPCION: NO CUENTA CON ACCESO PARA DISCAPACIDAD		DESCRIPCION: NO ES FUNCIONAL PARA LO REQUERIDO	
			
DESCRIPCION: NO CUENTAS CON LAS ZONAS DEMARCADAS		DESCRIPCION: EL AREA NO CUMPLE	
			



DESCRIPCIÓN: EL AREA ES SUFICIENTE PARA LO REQUERIDO



DESCRIPCIÓN: NO CUENTA CON ORINAL



DESCRIPCIÓN: EL ESPACIO SE ENCUENTRA MESCADO CON OTROS ESPACIOS



DESCRIPCIÓN: EL AREA ESTA MESCADA CON OTROS SERVICIOS



DESCRIPCION: NO CUENTA CON PUNTO HIDRAULICO




DESCRIPCION: NO CUENTA CON AREA PARA EL LABADO DE MANOS NO MANUAL



DESCRIPCION: NO TIENE CONTADOR DE AGUA



DESCRIPCION:

		PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE JURIDICO)						
PARTE I INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO								
NOMBRE DEL PROPONENTE:		MUNDO CORMECAV COMEDORES			N° PROCESO		COMEDORES 2021 SDIS-DCT 092 - 001-2021	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	24/04/2021	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE	MATRICULA INMOBILIARIA				
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 65C SUR # 2B ESTE - 31			CHIP				
PARTE II								
8.1. INFORMACIÓN JURIDICA DEL PREDIO								
					CUENTA CON EL DOCUMENTO		NATURALEZA DEL PREDIO	
No.	ASPECTO	CONDICIÓN			SI	NO	PUBLICO	PRIVADO
	Certificado de Tradición y libertad o Folio de Matricula Inmobiliaria	Los oferentes deberán presentar con su propuesta el CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD documento expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con fecha no mayor a un (1) mes de expedición. De la revisión del mismo se debe concluir si el inmueble es de propiedad de un privado o por el contrario es de propiedad del Distrito Capital, también en los casos en los que el servicio se brinda en predios administrados por la SDIS o tomados en arriendo por la SDIS para otros servicios además del comedor, no se reconocerá en la estructura de costos el pago del rubro asignado para espacio físico funcional en lo que corresponde a "INSTALACIONES". Si la infraestructura o construcción propuesta se localiza en más de un predio debe presentarse el certificado de tradición y libertad por cada uno de los predios				X		
	Ó Acta de entrega del salón comunal	Si bien la SDIS no tiene relación directa con las Juntas de Acción Comunal, organismo de organización comunitaria privada, que en algunos casos han recibido mediante acta de entrega los espacios de cesión tipo A (Salones Comunales, zonas verdes) en administración. Se solicitará dentro de la documentación a aportar para el estudio del componente jurídico, el acta de entrega del salón comunal para establecer las condiciones de uso o usufructo del inmueble.				X		
	Certificado catastral o impuesto predial	Los oferentes deberán presentar con su propuesta el certificado catastral o boletín de nomenclatura expedido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) o la que haga sus veces en los municipios para cada inmueble presentado, documento por medio del cual la autoridad catastral hace constar la inscripción del predio o mejora, sus características y condiciones, según la base de datos catastral; en caso de no contar con el respectivo documento se podrá anexar copia del pago del impuesto predial donde conste claramente los siguientes datos del predio: código catastral, CHIP y dirección actual, área de terreno, área construida.				X		
PARTE III								
7.1. OBSERVACIONES FINALES								
NO APTO								
7.2. CONCLUSION FINAL								
Propiedad del Distrito SI ____ NO ____								
7.3. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y FECHA DE ELABORACION								
NOMBRE		FIRMA			TARJETA PROFESIONAL			
LILLY LORENA BARBOSA GUANA					144046			